

#32369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эдельвейс, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428
6846
ВКТ-7
00233716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	1,551	0,446	101,7	91,16	100,32	90,36	9,96	24	0	1	54,2	43	11,18	0,6	0,4	-
13.10.2023	1,62	0,056	157,54	155,59	155,51	154,26	1,25	24	0	0	52,5	42,4	10,05	0,6	0,4	-
14.10.2023	1,51	0,053	155,64	153,75	153,72	152,5	1,22	24	0	0	51,6	42,2	9,46	0,6	0,4	-
15.10.2023	1,622	0,047	165,33	163,54	163,41	162,26	1,15	24	0	1	50,6	41	9,61	0,6	0,4	-
16.10.2023	1,637	0,008	168,48	167,58	166,48	166,27	0,21	24	0	0	50	40,2	9,77	0,6	0,4	-
17.10.2023	1,581	0	166,39	166,03	164,48	164,83	-0,35	24	0	0	49	39,3	9,66	0,6	0,4	-
18.10.2023	1,449	-0,001	165,81	165,75	164	164,54	-0,54	24	0	0	48,2	39,2	8,95	0,6	0,4	-
19.10.2023	1,354	0,012	164,96	164,66	163,29	163,58	-0,29	24	0	1	45,8	37,5	8,33	0,6	0,4	-
20.10.2023	1,763	-0,021	234,2	234,56	231,54	232,57	-1,03	24	0	0	49,5	41,7	7,78	0,6	0,4	-
21.10.2023	1,988	-0,057	317,67	318,59	313,77	315,53	-1,76	24	0	0	51,3	44,8	6,56	0,6	0,4	-
22.10.2023	1,935	-0,035	316,46	316,89	312,58	313,83	-1,25	24	0	0	51,2	44,8	6,35	0,6	0,4	-
23.10.2023	1,912	-0,03	313,65	314,03	309,72	310,96	-1,24	24	0	0	51,8	45,5	6,33	0,6	0,4	-
Итого:	19,922	0	2427,83	2412,13	2398,82	2391,49	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,922															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	287,076	39775,81	35917,53	39317,16	35561,63
23.10.2023	306,998	42203,64	38329,66	41715,98	37953,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2023 13:30:14