

#194089#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 42-44а, Калининград
3428
6846
ВКТ-7
00233716
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,777	0,17	377,9	372,92	370,7	367,67	3,03	24	0	0	64,6	54,9	9,72	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	3,311	0,158	376,17	371,49	369,8	366,75	3,05	24	0	0	60,8	52,3	8,49	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	2,777	0,141	375,92	371,76	370,49	367,57	2,92	24	0	0	55,8	48,7	7,08	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	2,873	0,137	375,97	371,84	370,42	367,63	2,79	24	0	0	56,4	49	7,36	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	3,078	0,145	376,12	371,81	370,15	367,31	2,84	24	0	0	58,7	50,8	7,9	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	3,336	0,154	378,18	373,63	371,66	368,73	2,93	24	0	0	61,2	52,7	8,53	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,591	0,175	378,43	373,5	371,45	368,28	3,17	24	0	0	63,7	54,5	9,18	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,712	0,19	377,79	372,47	370,67	367,23	3,44	24	0	0	64,4	54,9	9,48	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,5	0,186	377,77	372,58	370,98	367,54	3,44	24	0	0	62,6	53,7	8,9	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,465	0,178	377,69	372,66	370,95	367,65	3,3	24	0	0	62,4	53,6	8,84	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,615	0,181	378,2	373,07	371,22	367,91	3,31	24	0	0	63,7	54,5	9,23	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,542	0,158	377,05	372,2	370,28	367,25	3,03	24	0	0	62,6	53,5	9,1	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,605	0,166	347,32	342,5	340,62	337,61	3,01	22	2	1	65,3	55,2	10,07	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,99	0,18	377,76	372,4	370,11	366,86	3,25	24	0	0	66,8	56,6	10,25	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4,078	0,184	378,2	372,84	370,45	367,22	3,23	24	0	0	67,4	56,9	10,48	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	3,996	0,173	377,19	371,98	369,62	366,51	3,11	24	0	0	66,6	56,2	10,31	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,899	0,173	376,74	371,61	369,29	366,17	3,12	24	0	0	66,1	56	10,05	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,826	0,171	377,31	372,26	369,95	366,89	3,06	24	0	0	65,6	55,8	9,85	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	3,887	0,172	377,42	372,33	369,97	366,88	3,09	24	0	0	66	55,9	10,02	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,988	0,173	376,38	371,18	368,79	365,68	3,11	24	0	0	66,7	56,4	10,3	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,974	0,174	376,34	371,13	368,82	365,66	3,16	24	0	0	66,4	56,2	10,26	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,715	0,169	376,2	371,23	369,12	366,03	3,09	24	0	0	64,4	54,8	9,58	0,6	0,4	-
15.01.2026	3,743	0,17	376,7	371,75	369,59	366,53	3,06	24	0	0	64,4	54,8	9,64	0,6	0,4	-
16.01.2026	3,92	0,173	375,89	370,82	368,55	365,47	3,08	24	0	0	65,7	55,5	10,14	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,047	0,171	375,65	370,47	368,03	364,95	3,08	24	0	0	67	56,5	10,49	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,137	0,172	376,11	370,83	368,36	365,24	3,12	24	0	0	67,6	56,9	10,72	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,101	0,174	376,82	371,55	369,14	366,03	3,11	24	0	0	67	56,4	10,6	0,6	0,4	-
20.01.2026	3,808	0,162	367,55	362,6	360,6	357,59	3,01	24	0	0	64,4	54,4	10,08	0,6	0,4	-
21.01.2026	4,244	0,18	377,05	371,66	369,14	365,99	3,15	24	0	0	68,3	57,3	10,98	0,6	0,4	-
22.01.2026	4,371	0,183	377,28	371,77	368,97	365,88	3,09	24	0	0	70	58,7	11,32	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,348	0,19	377,65	372,15	369,39	366,2	3,19	24	0	0	69,8	58,6	11,23	0,6	0,4	-
Итого:	116,254	0	11648,75	11492,99	11427,28	11330,91	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,254															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	237,116	40159,55	39923,17	39743,27	39603,16
23.01.2026	353,37	51808,3	51416,16	51170,55	50934,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:17:28