

#144495#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7860,788	7856,615	4.173	0.997

Подпись исполнителя



#144494#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3726
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20117824
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,139	0	19,763	0	0	19,379	0	0	24	0	65,3	63,6	0,42	0,34
22.07.2025	-	0,14	0	20,102	0	0	19,711	0	0	24	0	65,4	63,7	0,43	0,34
23.07.2025	-	0,133	0	17,119	0	0	16,795	0	0	24	0	64,4	62,6	0,42	0,34
24.07.2025	-	0,144	0	22,376	0	0	21,941	0	0	24	0	65,4	63,8	0,43	0,33
25.07.2025	-	0,17	0	22,054	0	0	21,615	0	0	24	0	66,2	64,4	0,44	0,34
26.07.2025	-	0,107	0	21,551	0	0	21,125	0	0	24	0	66,1	64,9	0,44	0,34
27.07.2025	-	0,129	0	20,526	0	0	20,126	0	0	24	0	65,5	64	0,44	0,34
28.07.2025	-	0,174	0	21,436	0	0	21,016	0	0	24	0	65,7	63,8	0,44	0,34
29.07.2025	-	0,151	0	19,919	0	0	19,529	0	0	24	0	65,6	63,8	0,43	0,33
30.07.2025	-	0,126	0	21,228	0	0	20,814	0	0	24	0	65,5	64,1	0,43	0,33
31.07.2025	-	0,111	0	21,294	0	0	20,871	0	0	24	0	66	64,8	0,43	0,34
01.08.2025	-	0,113	0	19,94	0	0	19,552	0	0	24	0	65,4	64	0,43	0,33
02.08.2025	-	0,148	0	21,24	0	0	20,819	0	0	24	0	66,1	64,4	0,44	0,33
03.08.2025	-	0,127	0	22,77	0	0	22,318	0	0	24	0	66,1	64,8	0,44	0,34
04.08.2025	-	0,141	0	22,68	0	0	22,233	0	0	24	0	65,8	64,3	0,43	0,34
05.08.2025	-	0,172	0	21,349	0	0	20,93	0	0	24	0	65,7	63,7	0,43	0,34
06.08.2025	-	0,144	0	21,685	0	0	21,257	0	0	24	0	65,9	64,3	0,43	0,33
07.08.2025	-	0,111	0	22,966	0	0	22,512	0	0	24	0	66	64,9	0,43	0,34
08.08.2025	-	0,13	0	20,323	0	0	19,925	0	0	24	0	65,6	64	0,43	0,33
09.08.2025	-	0,113	0	22,679	0	0	22,233	0	0	24	0	65,8	64,6	0,43	0,34
10.08.2025	-	0,113	0	21,78	0	0	21,341	0	0	24	0	66,5	65,3	0,43	0,34
11.08.2025	-	0,113	0	20,655	0	0	20,249	0	0	24	0	65,8	64,5	0,43	0,34
12.08.2025	-	0,112	0	21,29	0	0	20,871	0	0	24	0	65,8	64,6	0,42	0,34
13.08.2025	-	0,112	0	20,799	0	0	20,388	0	0	24	0	65,9	64,6	0,43	0,34
14.08.2025	-	0,117	0	19,839	0	0	19,452	0	0	24	0	65,4	64	0,43	0,34
15.08.2025	-	0,141	0	20,424	0	0	20,014	0	0	24	0	66,4	64,7	0,45	0,34
16.08.2025	-	0,111	0	19,535	0	0	19,145	0	0	24	0	66,4	65	0,44	0,34
17.08.2025	-	0,118	0	26,852	0	0	26,32	0	0	24	0	66,1	65,1	0,43	0,33
18.08.2025	-	0,178	0	19,507	0	0	19,127	0	0	24	0	65,5	63,3	0,43	0,34
19.08.2025	-	0,158	0	18,726	0	0	18,365	0	0	24	0	65	63	0,43	0,34
20.08.2025	-	0,179	0	19,59	0	0	19,207	0	0	24	0	65,6	63,3	0,43	0,34
Итого:	-	4,175	0	651,997	0	0	639,18	0	0	744	0	65,74	64,19	0,43	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	7856,615	123357,961	0	0	120463,726	0	0	26831	37
20.08.2025	7860,788	124009,957	0	0	121102,906	0	0	27575	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения