

#146581#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7870,089	7860,788	9.301	2.222

Подпись исполнителя



#146580#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3726
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,163	0	19,204	0	0	18,832	0	0	24	0	65,2	63,1	0,42	0,33
22.08.2025	-	0,187	0	21,514	0	0	21,089	0	0	24	0	65,9	63,8	0,42	0,34
23.08.2025	-	0,121	0	22,858	0	0	22,404	0	0	24	0	66	64,7	0,42	0,33
24.08.2025	-	0,123	0	27,091	0	0	26,549	0	0	24	0	66,3	65,3	0,41	0,33
25.08.2025	-	0,575	0	22,225	0	0	21,887	0	0	24	0	57,2	50,9	0,4	0,34
26.08.2025	-	0,458	0	22,775	0	0	22,337	0	0	24	0	64,9	60	0,41	0,34
27.08.2025	-	0,366	0	26,885	0	0	26,355	0	0	24	0	65,8	62,5	0,41	0,34
28.08.2025	-	0,361	0	24,837	0	0	24,344	0	0	24	0	66	62,5	0,41	0,34
29.08.2025	-	0,277	0	21,29	0	0	20,872	0	0	24	0	65,6	62,5	0,41	0,34
30.08.2025	-	0,244	0	27,37	0	0	26,817	0	0	24	0	66,7	64,6	0,42	0,34
31.08.2025	-	0,224	0	31,069	0	0	30,436	0	0	24	0	67,1	65,4	0,43	0,34
01.09.2025	-	0,216	0	21,468	0	0	21,051	0	0	24	0	65,2	62,8	0,41	0,34
02.09.2025	-	0,379	0	19,719	0	0	19,341	0	0	24	0	64,9	60,2	0,41	0,34
03.09.2025	-	0,373	0	18,257	0	0	17,911	0	0	24	0	64,5	59,5	0,41	0,34
04.09.2025	-	0,337	0	20,552	0	0	20,157	0	0	24	0	65	61,1	0,42	0,34
05.09.2025	-	0,371	0	19,756	0	0	19,373	0	0	24	0	65,2	60,7	0,42	0,34
06.09.2025	-	0,174	0	25,483	0	0	24,968	0	0	24	0	66,6	65	0,42	0,34
07.09.2025	-	0,132	0	26,562	0	0	26,024	0	0	24	0	66,9	65,7	0,42	0,34
08.09.2025	-	0,36	0	17,501	0	0	17,172	0	0	24	0	64,1	59,1	0,41	0,33
09.09.2025	-	0,396	0	19,405	0	0	19,035	0	0	24	0	64,6	59,6	0,41	0,34
10.09.2025	-	0,373	0	16,681	0	0	16,365	0	0	24	0	64,3	58,8	0,42	0,33
11.09.2025	-	0,404	0	20,049	0	0	19,661	0	0	24	0	65,2	60,3	0,41	0,34
12.09.2025	-	0,388	0	24,317	0	0	23,833	0	0	24	0	66,2	62,3	0,42	0,34
13.09.2025	-	0,144	0	25,484	0	0	24,976	0	0	24	0	66,2	64,9	0,41	0,33
14.09.2025	-	0,116	0	25,431	0	0	24,925	0	0	24	0	66,2	65,1	0,41	0,33
15.09.2025	-	0,373	0	19,067	0	0	18,712	0	0	24	0	63,8	59	0,41	0,33
16.09.2025	-	0,352	0	16,128	0	0	15,828	0	0	24	0	63,7	58,4	0,41	0,33
17.09.2025	-	0,384	0	19,194	0	0	18,827	0	0	24	0	64,7	59,8	0,41	0,34
18.09.2025	-	0,381	0	20,054	0	0	19,671	0	0	24	0	64,6	60	0,4	0,33
19.09.2025	-	0,417	0	38,694	0	0	37,889	0	0	24	0	67,7	65,1	0,41	0,34
20.09.2025	-	0,132	0	21,445	0	0	21,023	0	0	24	0	65,7	64,2	0,42	0,33
Итого:	-	9,301	0	702,365	0	0	688,664	0	0	744	0	65,23	61,84	0,41	0,34

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	7860,788	124009,957	0	0	121102,906	0	0	27575	37
20.09.2025	7870,089	124712,322	0	0	121791,57	0	0	28319	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения