

#207620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCI)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	18,214	0	156,66	0	0	151,401	0	0	24	0	88,8	60,2	0,51	0,24	-10,9
22.01.2026	18,267	0	151,505	0	0	146,383	0	0	24	0	89,1	59,4	0,5	0,24	-12,2
23.01.2026	18,2	0	158,19	0	0	152,937	0	0	24	0	88,3	60	0,51	0,23	-11,6
24.01.2026	17,65	0	157,345	0	0	152,128	0	0	24	0	88,3	60,6	0,51	0,23	-8,3
25.01.2026	17,656	0	163,225	0	0	157,909	0	0	24	0	87,3	60,7	0,52	0,23	-9,4
26.01.2026	17,056	0	164,81	0	0	159,738	0	0	24	0	84,5	59,1	0,53	0,23	-7,3
27.01.2026	17,103	0	165,91	0	0	160,871	0	0	24	0	83,9	58,6	0,53	0,23	-4,4
28.01.2026	17,085	0	158,555	0	0	153,632	0	0	24	0	85	58,5	0,51	0,24	-3,8
29.01.2026	17,86	0	151,265	0	0	146,248	0	0	24	0	88,2	59,1	0,5	0,24	-6
30.01.2026	18,251	0	146,155	0	0	141,146	0	0	24	0	89,8	59	0,49	0,24	-9,7
31.01.2026	18,44	0	143,175	0	0	138,249	0	0	24	0	90,1	58,3	0,48	0,24	-12,4
01.02.2026	18,446	0	138,81	0	0	133,933	0	0	24	0	91,2	58,4	0,47	0,24	-13,8
02.02.2026	18,569	0	135,69	0	0	130,832	0	0	24	0	92,2	58,4	0,47	0,24	-18,9
03.02.2026	19,467	0	145,46	0	0	140,173	0	0	24	0	93	59,9	0,49	0,24	-20,1
04.02.2026	19,069	0	148,395	0	0	143,082	0	0	24	0	92,2	60,5	0,49	0,24	-18
05.02.2026	18,977	0	156,99	0	0	151,535	0	0	24	0	90,6	60,8	0,51	0,24	-12,3
06.02.2026	17,732	0	163,185	0	0	157,934	0	0	24	0	86,8	60	0,52	0,24	-7,6
07.02.2026	16,8	0	164,09	0	0	159,022	0	0	24	0	84,7	59,6	0,52	0,23	-3,2
08.02.2026	17,014	0	160,335	0	0	155,289	0	0	24	0	85,5	59,5	0,52	0,23	-3,3
09.02.2026	18,121	0	147,395	0	0	142,416	0	0	24	0	89,2	58,9	0,49	0,24	-4,9
10.02.2026	18,008	0	148,455	0	0	143,512	0	0	24	0	88,4	58,6	0,49	0,24	-12,1
11.02.2026	17,17	0	162,43	0	0	157,428	0	0	24	0	84,6	58,6	0,52	0,24	-12,4
12.02.2026	16,18	0	166,425	0	0	161,692	0	0	24	0	80,8	57	0,53	0,23	-3,8
13.02.2026	16,195	0	165,92	0	0	161,105	0	0	24	0	81,8	57,9	0,53	0,23	-0,7
14.02.2026	16,802	0	162,125	0	0	157,041	0	0	24	0	85,5	60,1	0,52	0,23	-1,2
15.02.2026	18,214	0	155,915	0	0	150,544	0	0	24	0	90,2	61,4	0,51	0,24	-6,7
16.02.2026	19,189	0	150,48	0	0	145,053	0	0	24	0	92,6	61,1	0,5	0,24	-11,2
17.02.2026	19,108	0	151,42	0	0	146,058	0	0	24	0	91,6	60,5	0,5	0,24	-17,4
18.02.2026	17,802	0	157,525	0	0	152,436	0	0	24	0	86,9	59,1	0,51	0,24	-11,6
19.02.2026	17,023	0	160,21	0	0	155,423	0	0	24	0	83,1	57	0,52	0,23	-
20.02.2026	16,77	0	164,565	0	0	159,688	0	0	24	0	82,7	57,7	0,53	0,23	-
Итого:	552,438	0	4822,615	0	0	4664,838	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	131,948														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	9451,961	107967,61	0	0	105344,576	0	0	31510	25
20.02.2026	10004,396	112790,225	0	0	110009,414	0	0	32254	25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 13:52:22