

#283093#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8451
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072014
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	16,287	0	163,35	0	0	158,576	0	0	24	0	82,1	57,7	0,52	0,23	-
22.02.2026	14,975	0	170,285	0	0	165,696	0	0	24	0	78,4	56,9	0,54	0,23	-
23.02.2026	14,616	0	166,985	0	0	162,585	0	0	24	0	77,5	56,1	0,53	0,23	-
24.02.2026	14,021	0	149,53	0	0	145,682	0	0	24	0	76,5	53,5	0,51	0,23	-
25.02.2026	13,871	0	130,52	0	0	126,996	0	0	24	0	78,5	52,5	0,52	0,23	-
26.02.2026	13,424	0	130,06	0	0	126,642	0	0	24	0	77,3	52	0,52	0,23	-
27.02.2026	12,601	0	137,53	0	0	134,16	0	0	24	0	74,3	52	0,54	0,22	-
28.02.2026	10,239	0	117,34	0	0	114,493	0	0	24	0	74	52,7	0,55	0,22	-
01.03.2026	13,885	0	173,575	0	0	169,361	0	0	24	0	73,9	54,4	0,53	0,22	-
02.03.2026	13,18	0	148,48	0	0	144,857	0	0	24	0	74,2	52,5	0,52	0,22	-
03.03.2026	12,75	0	142,71	0	0	139,225	0	0	24	0	74,2	52,4	0,54	0,22	-
04.03.2026	12,672	0	140,16	0	0	136,769	0	0	24	0	73,8	51,8	0,52	0,22	-
05.03.2026	12,897	0	143,015	0	0	139,536	0	0	24	0	74,1	52,1	0,54	0,22	-
06.03.2026	12,921	0	144,335	0	0	140,764	0	0	24	0	74,6	52,8	0,54	0,22	-
07.03.2026	12,133	0	145,68	0	0	142,143	0	0	24	0	74	53,7	0,54	0,22	-
08.03.2026	12,247	0	150,19	0	0	146,553	0	0	24	0	73,9	54	0,55	0,21	-
09.03.2026	12,138	0	150,215	0	0	146,581	0	0	24	0	73,8	54,1	0,55	0,21	-
10.03.2026	11,483	0	134,435	0	0	131,206	0	0	24	0	73,6	52,7	0,54	0,22	-
11.03.2026	9,29	0	94,655	0	0	92,384	0	0	24	0	73,6	49,6	0,55	0,21	-
12.03.2026	10,482	0	105,5	0	0	102,947	0	0	24	0	73,8	49,6	0,55	0,21	-
13.03.2026	9,147	0	90,37	0	0	88,184	0	0	24	0	73,9	49,2	0,57	0,21	-
14.03.2026	7,329	0	84,625	0	0	82,598	0	0	24	0	73,4	52,3	0,57	0,21	-
15.03.2026	9,715	0	125,875	0	0	122,906	0	0	24	0	72,9	54,1	0,55	0,21	-
16.03.2026	12,067	0	133,225	0	0	129,987	0	0	24	0	74	51,9	0,55	0,22	-
17.03.2026	11,166	0	109,54	0	0	106,9	0	0	24	0	73,6	48,7	0,56	0,22	-
18.03.2026	10,69	0	105,51	0	0	102,978	0	0	24	0	73,5	48,8	0,54	0,22	-
19.03.2026	8,882	0	90,81	0	0	88,664	0	0	24	0	72,8	48,9	0,48	0,2	-
20.03.2026	8,528	0	92,72	0	0	90,485	0	0	24	0	73,6	51,2	0,53	0,21	-
Итого:	333,636	0	3671,225	0	0	3579,858	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,688														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	10004,396	112790,225	0	0	110009,414	0	0	32254	25
20.03.2026	10338,033	116461,45	0	0	113589,271	0	0	32926	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:30:26