

#166406#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCI)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	8,637	0	101,57	0	0	99,317	0	0	24	0	70,3	49,6	0,53	0,22	-
22.10.2025	8,812	0	105,34	0	0	103,018	0	0	24	0	70,2	49,8	0,55	0,22	-
23.10.2025	9,469	0	106,75	0	0	104,342	0	0	24	0	71,1	49,5	0,56	0,22	-
24.10.2025	7,394	0	85,66	0	0	83,697	0	0	24	0	71,7	50,7	0,56	0,22	-
25.10.2025	8,234	0	97,895	0	0	95,657	0	0	24	0	71,5	51,1	0,55	0,22	-
26.10.2025	8,139	0	96,755	0	0	94,53	0	0	24	0	71,8	51,3	0,55	0,22	-
27.10.2025	8,884	0	105,4	0	0	102,976	0	0	24	0	71,7	51,2	0,54	0,22	-
28.10.2025	10,231	0	127,665	0	0	124,708	0	0	24	0	72,1	52,6	0,55	0,22	-
29.10.2025	9,892	0	124,02	0	0	121,151	0	0	24	0	72,1	52,7	0,55	0,22	-
30.10.2025	9,88	0	123,645	0	0	120,804	0	0	24	0	71,7	52,2	0,55	0,22	-
31.10.2025	10,136	0	123,905	0	0	121,06	0	0	24	0	71,7	51,8	0,55	0,22	-
01.11.2025	10,08	0	122,88	0	0	120,009	0	0	24	0	72,4	52,4	0,55	0,22	-
02.11.2025	11,204	0	149,625	0	0	146,197	0	0	24	0	71,7	53,4	0,56	0,22	-
03.11.2025	9,788	0	124,275	0	0	121,422	0	0	24	0	71,7	52,5	0,56	0,22	-
04.11.2025	9,019	0	106,71	0	0	104,244	0	0	24	0	71,9	51,3	0,55	0,22	-
05.11.2025	9,05	0	107,535	0	0	105,047	0	0	24	0	72,1	51,6	0,56	0,22	-
06.11.2025	9,946	0	130,265	0	0	127,24	0	0	24	0	72,2	53,6	0,55	0,22	-
07.11.2025	10,486	0	134,09	0	0	131,019	0	0	24	0	71,7	52,6	0,55	0,22	-
08.11.2025	11,566	0	148,43	0	0	145,008	0	0	24	0	71,8	52,9	0,54	0,22	-
09.11.2025	11,459	0	147,055	0	0	143,679	0	0	24	0	71,8	52,8	0,54	0,22	-
10.11.2025	10,184	0	124,795	0	0	121,923	0	0	24	0	71,9	52	0,54	0,22	-
11.11.2025	10,327	0	124,6	0	0	121,714	0	0	24	0	72,1	51,9	0,55	0,22	-
12.11.2025	10,45	0	127,03	0	0	124,122	0	0	24	0	71,6	51,6	0,54	0,22	-
13.11.2025	10,235	0	125,34	0	0	122,42	0	0	24	0	72,2	52,4	0,55	0,22	-
14.11.2025	9,931	0	124,875	0	0	122,011	0	0	24	0	71,7	52,3	0,55	0,22	-
15.11.2025	11,938	0	149,975	0	0	146,465	0	0	24	0	72,5	53,1	0,54	0,22	-
16.11.2025	13,141	0	147,575	0	0	143,716	0	0	24	0	77,1	55,4	0,54	0,22	-
17.11.2025	10,922	0	121,275	0	0	118,22	0	0	24	0	75,4	53,4	0,54	0,22	-
18.11.2025	12,733	0	138,09	0	0	134,735	0	0	24	0	74	51,5	0,52	0,23	-
19.11.2025	12,809	0	141,98	0	0	138,477	0	0	24	0	74,6	52,5	0,53	0,23	-
20.11.2025	13,083	0	138,595	0	0	135,055	0	0	24	0	76,2	53,1	0,52	0,23	-
Итого:	318,059	0	3833,6	0	0	3743,983	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	75,967														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	8272,814	95104,11	0	0	92815,848	0	0	29302	25
20.11.2025	8590,874	98937,71	0	0	96559,829	0	0	30046	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 8:08:59