

#190508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCII)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	13,124	0	140,79	0	0	137,211	0	0	24	0	76	53,2	0,53	0,23	0,2
22.11.2025	13,067	0	143,205	0	0	139,556	0	0	24	0	76	53,7	0,52	0,23	2,2
23.11.2025	14,197	0	143,8	0	0	139,752	0	0	24	0	80,3	56,2	0,52	0,23	1,3
24.11.2025	14,504	0	139,99	0	0	135,983	0	0	24	0	81,1	55,7	0,51	0,23	-3,3
25.11.2025	14,17	0	139,42	0	0	135,569	0	0	24	0	79,5	54,6	0,51	0,23	-3,9
26.11.2025	14,182	0	140,785	0	0	136,952	0	0	24	0	78,9	54,2	0,52	0,23	-0,9
27.11.2025	14,107	0	139,825	0	0	136,085	0	0	24	0	78,1	53,4	0,52	0,23	-0,4
28.11.2025	13,814	0	141,575	0	0	137,831	0	0	24	0	77,7	53,8	0,52	0,23	-1,3
29.11.2025	13,834	0	145,25	0	0	141,424	0	0	24	0	77,4	54,1	0,53	0,23	-0,4
30.11.2025	13,77	0	146,335	0	0	142,445	0	0	24	0	77,9	54,9	0,53	0,23	-0,3
01.12.2025	13,919	0	148,565	0	0	144,697	0	0	24	0	76,9	54	0,53	0,23	-0,5
02.12.2025	14,119	0	144,61	0	0	140,725	0	0	24	0	78,3	54,4	0,52	0,23	-
03.12.2025	13,087	0	147,09	0	0	143,46	0	0	24	0	74,7	53	0,53	0,23	-
04.12.2025	12,782	0	146,24	0	0	142,79	0	0	24	0	72,8	51,5	0,53	0,23	-
05.12.2025	12,484	0	150,045	0	0	146,562	0	0	24	0	72,2	51,9	0,54	0,23	-
06.12.2025	11,942	0	153,61	0	0	150,056	0	0	24	0	72	53,1	0,55	0,22	-
07.12.2025	11,95	0	149,45	0	0	146	0	0	24	0	71,9	52,4	0,54	0,22	-
08.12.2025	12,449	0	149,615	0	0	146,112	0	0	24	0	72,5	52,2	0,54	0,23	-
09.12.2025	12,415	0	153,005	0	0	149,473	0	0	24	0	72	52,2	0,55	0,22	-
10.12.2025	12,341	0	154,315	0	0	150,756	0	0	24	0	71,9	52,4	0,55	0,22	-
11.12.2025	12,373	0	151,875	0	0	148,352	0	0	24	0	72,1	52,2	0,54	0,22	-
12.12.2025	12,245	0	151,2	0	0	147,69	0	0	24	0	72,1	52,4	0,54	0,22	-
13.12.2025	11,872	0	151,035	0	0	147,55	0	0	24	0	72	52,8	0,54	0,22	-
14.12.2025	11,883	0	153,96	0	0	150,396	0	0	24	0	72,1	53,3	0,55	0,22	-
15.12.2025	12,244	0	147,75	0	0	144,318	0	0	24	0	72,1	51,9	0,54	0,23	-
16.12.2025	12,786	0	148,62	0	0	145,022	0	0	24	0	73,9	52,9	0,54	0,23	-
17.12.2025	13,503	0	149,495	0	0	145,581	0	0	24	0	77,1	55,1	0,54	0,23	-
18.12.2025	13,247	0	147,465	0	0	143,697	0	0	24	0	76,1	54,2	0,54	0,23	-
19.12.2025	12,389	0	148,395	0	0	144,87	0	0	24	0	73,1	52,7	0,54	0,23	-
20.12.2025	11,792	0	150,94	0	0	147,46	0	0	24	0	71,9	52,9	0,55	0,23	-
Итого:	390,591	0	4418,255	0	0	4308,375	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	93,291														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	8590,874	98937,71	0	0	96559,829	0	0	30046	25
20.12.2025	8981,466	103355,965	0	0	100868,204	0	0	30766	25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2025 7:41:40