

#194087#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/Вентиляция Корпус 2 + ГВС Корпус 1, Корпус 2, вставка-переход)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8451
Тип теплосчётчика	ТВ7 (ASCI)
Заводской номер	18072014
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	11,84	0	150,92	0	0	147,414	0	0	24	0	72,2	53,1	0,55	0,22	5,6
22.12.2025	12,171	0	149,025	0	0	145,539	0	0	24	0	72,5	52,6	0,55	0,23	5,6
23.12.2025	14,005	0	147,04	0	0	143,098	0	0	24	0	78,2	54,9	0,54	0,23	3,7
24.12.2025	15,506	0	142,495	0	0	138,05	0	0	24	0	85,1	58,4	0,52	0,23	0
25.12.2025	14,865	0	140,49	0	0	136,348	0	0	24	0	82,5	56,5	0,52	0,23	-6,3
26.12.2025	12,728	0	146,74	0	0	143,159	0	0	24	0	74,2	53	0,54	0,23	-5,6
27.12.2025	12,159	0	147,82	0	0	144,392	0	0	24	0	72,2	52,1	0,54	0,22	4,4
28.12.2025	12,08	0	142,31	0	0	139,002	0	0	24	0	72,2	51,5	0,53	0,23	5,4
29.12.2025	12,987	0	143,97	0	0	140,386	0	0	24	0	75	53	0,53	0,23	3,8
30.12.2025	14,01	0	145,9	0	0	141,823	0	0	24	0	80	56,5	0,54	0,23	2,5
31.12.2025	14,44	0	146,625	0	0	142,273	0	0	24	0	82,8	58,7	0,53	0,23	-1,1
01.01.2026	13,872	0	141,395	0	0	137,273	0	0	24	0	81,9	57,8	0,52	0,23	-4,2
02.01.2026	13,506	0	150,805	0	0	146,687	0	0	24	0	79	57,1	0,55	0,23	-5,2
03.01.2026	13,674	0	144,74	0	0	140,723	0	0	24	0	79,7	56,6	0,53	0,23	1,2
04.01.2026	14,441	0	145,805	0	0	141,548	0	0	24	0	82,1	57,8	0,53	0,23	-0,6
05.01.2026	14,568	0	148,59	0	0	144,233	0	0	24	0	82,2	58,2	0,54	0,23	-4
06.01.2026	15,446	0	145,36	0	0	140,831	0	0	24	0	85,2	59,1	0,53	0,23	-3
07.01.2026	15,903	0	144,13	0	0	139,504	0	0	24	0	86,6	59,5	0,53	0,23	-5,5
08.01.2026	17,433	0	142,88	0	0	138,122	0	0	24	0	88,4	58,3	0,5	0,24	-7,8
09.01.2026	16,824	0	149,76	0	0	144,828	0	0	24	0	87,8	60,2	0,51	0,24	-11
10.01.2026	16,282	0	159,26	0	0	154,301	0	0	24	0	85,1	60	0,53	0,23	-9,6
11.01.2026	16,087	0	164,26	0	0	159,267	0	0	24	0	84	60	0,54	0,23	-5,2
12.01.2026	17,214	0	155,39	0	0	150,501	0	0	24	0	85,6	58,4	0,52	0,23	-5,2
13.01.2026	17,301	0	150,325	0	0	145,47	0	0	24	0	86,9	58,6	0,51	0,23	-
14.01.2026	17,193	0	150,435	0	0	145,62	0	0	24	0	86,4	58,3	0,51	0,23	-
15.01.2026	16,04	0	156,7	0	0	152,224	0	0	24	0	81,1	56	0,52	0,23	-
16.01.2026	16,761	0	153,985	0	0	149,324	0	0	24	0	83,7	57	0,51	0,23	-
17.01.2026	17,13	0	153,575	0	0	148,603	0	0	24	0	87,1	59,6	0,51	0,23	-
18.01.2026	17,62	0	150,77	0	0	145,745	0	0	24	0	88,4	59,7	0,51	0,23	-
19.01.2026	18,002	0	147,11	0	0	142,154	0	0	24	0	89	58,9	0,5	0,24	-
20.01.2026	18,407	0	153,035	0	0	147,928	0	0	24	0	88,6	58,9	0,5	0,24	-
Итого:	470,495	0	4611,645	0	0	4476,37	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,376														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	8981,466	103355,965	0	0	100868,204	0	0	30766	25
20.01.2026	9451,961	107967,61	0	0	105344,576	0	0	31510	25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2026 7:51:37