

#283092#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента 4538
Порядковый номер 8417
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 18071804
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	29,059	0	369,16	0	0	358,369	0	0	24	0	82	62,7	0,43	0,25	-
22.02.2026	27,129	0	385,89	0	0	375,489	0	0	24	0	78,3	61,1	0,45	0,25	-
23.02.2026	26,276	0	379,56	0	0	369,582	0	0	24	0	77,3	60,4	0,44	0,25	-
24.02.2026	30,819	0	414,145	0	0	403,468	0	0	24	0	76,4	58,3	0,42	0,25	-
25.02.2026	34,715	0	461,4	0	0	448,925	0	0	24	0	78,5	60,1	0,42	0,25	-
26.02.2026	33,264	0	461,705	0	0	449,453	0	0	24	0	77,6	60	0,42	0,25	-
27.02.2026	29,064	0	436,68	0	0	425,979	0	0	24	0	74,3	58	0,44	0,24	-
28.02.2026	24,6	0	402,965	0	0	393,151	0	0	24	0	74,1	59,2	0,46	0,24	-
01.03.2026	24,113	0	387,3	0	0	377,907	0	0	24	0	73,8	58,6	0,44	0,24	-
02.03.2026	28,726	0	418,84	0	0	408,637	0	0	24	0	74	57,3	0,43	0,25	-
03.03.2026	28,908	0	433,41	0	0	422,834	0	0	24	0	74,1	57,9	0,44	0,25	-
04.03.2026	28,327	0	422,19	0	0	411,968	0	0	24	0	73,8	57,4	0,43	0,24	-
05.03.2026	28,833	0	428,32	0	0	417,898	0	0	24	0	74	57,6	0,44	0,24	-
06.03.2026	29,427	0	434,935	0	0	424,214	0	0	24	0	74,5	58	0,45	0,25	-
07.03.2026	24,107	0	382,25	0	0	372,975	0	0	24	0	73,9	58,5	0,45	0,24	-
08.03.2026	23,808	0	394,425	0	0	384,875	0	0	24	0	73,8	59,1	0,46	0,23	-
09.03.2026	23,439	0	394,735	0	0	385,184	0	0	24	0	73,7	59,3	0,46	0,23	-
10.03.2026	27,68	0	440,215	0	0	429,619	0	0	24	0	73,6	58,2	0,45	0,24	-
11.03.2026	27,355	0	448,305	0	0	437,481	0	0	24	0	73,7	58,8	0,46	0,23	-
12.03.2026	27,444	0	449,73	0	0	438,812	0	0	24	0	73,8	58,9	0,45	0,23	-
13.03.2026	27,518	0	462,26	0	0	451,066	0	0	24	0	73,9	59,4	0,47	0,23	-
14.03.2026	22,239	0	413,36	0	0	403,434	0	0	24	0	73,5	60,4	0,47	0,23	-
15.03.2026	21,742	0	398,59	0	0	389,088	0	0	24	0	73,2	59,9	0,46	0,23	-
16.03.2026	29,545	0	486,215	0	0	474,39	0	0	24	0	74	59,1	0,45	0,24	-
17.03.2026	31,039	0	565,935	0	0	552,286	0	0	24	0	73,6	60,3	0,46	0,24	-
18.03.2026	31,036	0	549,545	0	0	536,313	0	0	24	0	73,5	59,8	0,45	0,24	-
19.03.2026	27,575	0	478,22	0	0	466,869	0	0	24	0	72,9	58,9	0,39	0,22	-
20.03.2026	26,566	0	486,055	0	0	474,308	0	0	24	0	73,7	60,4	0,43	0,23	-
Итого:	774,353	0	12186,34	0	0	11884,574	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	184,951														

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	20644,279	324185,275	0	0	316167,956	0	0	32282	346
20.03.2026	21418,632	336371,615	0	0	328052,533	0	0	32954	346

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 14:27:10