

#166405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель	Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя	Дмитрия Донского 23, Калининград (Отопление/ГВС Лит. А, Б, В, В1 + вентиляция Лит. В, В1)
Номер абонента	4538
Порядковый номер	8417
Тип теплосчётчика	ТВ7 (АССII)
Заводской номер	18071804
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	22,017	0	367,955	0	0	359,766	0	0	24	0	70,4	55,8	0,44	0,24	-
22.10.2025	21,713	0	376,56	0	0	368,222	0	0	24	0	70,2	56,2	0,45	0,24	-
23.10.2025	19,527	0	342,09	0	0	334,379	0	0	24	0	70,9	57	0,46	0,24	-
24.10.2025	17,923	0	322,13	0	0	314,716	0	0	24	0	71,7	58,2	0,46	0,23	-
25.10.2025	20,444	0	362,525	0	0	354,227	0	0	24	0	71,5	57,8	0,46	0,24	-
26.10.2025	20,363	0	360,765	0	0	352,452	0	0	24	0	71,8	58	0,45	0,24	-
27.10.2025	21,974	0	370,22	0	0	361,714	0	0	24	0	71,6	57,2	0,45	0,24	-
28.10.2025	22,012	0	370,975	0	0	362,399	0	0	24	0	72	57,5	0,45	0,24	-
29.10.2025	22,12	0	377,225	0	0	368,489	0	0	24	0	72	57,7	0,45	0,24	-
30.10.2025	21,739	0	378,66	0	0	369,947	0	0	24	0	71,8	57,8	0,46	0,24	-
31.10.2025	21,673	0	371,125	0	0	362,6	0	0	24	0	71,7	57,5	0,45	0,24	-
01.11.2025	22,106	0	373,005	0	0	364,303	0	0	24	0	72,3	57,9	0,45	0,24	-
02.11.2025	19,895	0	353,805	0	0	345,695	0	0	24	0	71,6	57,9	0,46	0,24	-
03.11.2025	19,634	0	355,815	0	0	347,64	0	0	24	0	71,6	58,2	0,46	0,23	-
04.11.2025	19,735	0	351,85	0	0	343,718	0	0	24	0	71,9	58,2	0,46	0,23	-
05.11.2025	21,818	0	383,215	0	0	374,33	0	0	24	0	72	58,1	0,46	0,24	-
06.11.2025	21,734	0	380,29	0	0	371,471	0	0	24	0	72	58	0,45	0,24	-
07.11.2025	21,725	0	377,715	0	0	369,009	0	0	24	0	71,8	57,8	0,45	0,24	-
08.11.2025	20,077	0	347,29	0	0	339,293	0	0	24	0	71,7	57,7	0,45	0,24	-
09.11.2025	20,037	0	344,13	0	0	336,226	0	0	24	0	71,7	57,5	0,44	0,24	-
10.11.2025	21,821	0	369,135	0	0	360,638	0	0	24	0	71,7	57,3	0,45	0,24	-
11.11.2025	22,086	0	368,875	0	0	360,313	0	0	24	0	72,1	57,5	0,45	0,24	-
12.11.2025	21,892	0	367,11	0	0	358,686	0	0	24	0	71,6	57,1	0,45	0,24	-
13.11.2025	22,138	0	374,74	0	0	366,009	0	0	24	0	72,2	57,8	0,46	0,24	-
14.11.2025	21,897	0	382,19	0	0	373,421	0	0	24	0	71,6	57,7	0,46	0,24	-
15.11.2025	20,672	0	346,545	0	0	338,438	0	0	24	0	72,4	57,9	0,45	0,24	-
16.11.2025	23,043	0	341,13	0	0	332,219	0	0	24	0	77	60,5	0,44	0,24	-
17.11.2025	23,675	0	360,695	0	0	351,681	0	0	24	0	75,1	59,1	0,44	0,24	-
18.11.2025	25,075	0	358,705	0	0	350,005	0	0	24	0	73,8	56,8	0,42	0,25	-
19.11.2025	25,403	0	368,9	0	0	359,824	0	0	24	0	74,5	57,7	0,44	0,25	-
20.11.2025	26,514	0	360,32	0	0	351,099	0	0	24	0	76,1	58,1	0,43	0,25	-
Итого:	672,482	0	11265,69	0	0	11002,929	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	160,62														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	16818,854	273424,96	0	0	266824,745	0	0	29331	345
20.11.2025	17491,337	284690,65	0	0	277827,676	0	0	30075	345

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:36:02