

#207618#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)
1132
7537
ТЕМ104-1
1122983
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	6,857	273,445	264,898	24	24	0	0	0	0	0	0	85,1	59,3	0,39	0,39	-12,2
22.01.2026	6,534	251,352	243,57	24	24	0	0	0	0	0	0	84,7	57,9	0,39	0,39	-11,6
23.01.2026	6,698	268,922	260,656	24	24	0	0	0	0	0	0	84,4	58,7	0,39	0,39	-8,3
24.01.2026	6,403	258,578	250,719	24	24	0	0	0	0	0	0	83,8	58,2	0,39	0,39	-9,4
25.01.2026	6,599	277,539	269,188	24	24	0	0	0	0	0	0	83,3	58,8	0,39	0,39	-7,3
31.01.2026	39,188	1641,086	1591,969	143,99	143,99	0	0	0	0	0	0	86,3	58,6	0,39	0,39	-4,4
01.02.2026	6,605	231,898	224,453	24	24	0	0	0	0	0	0	86,4	57,1	0,39	0,39	-18,9
02.02.2026	7,019	239,68	231,703	24	24	0	0	0	0	0	0	88,2	58	0,39	0,39	-20,1
03.02.2026	7,434	264,266	255,344	24	24	0	0	0	0	0	0	89	60	0,39	0,39	-18
04.02.2026	7,468	275,117	265,938	24	24	0	0	0	0	0	0	88,4	60,4	0,39	0,39	-12,3
05.02.2026	7,414	302,242	292,453	24	24	0	0	0	0	0	0	86,9	61,6	0,4	0,39	-7,6
06.02.2026	6,901	309,367	300,117	24	24	0	0	0	0	0	0	83	60,1	0,4	0,39	-3,2
07.02.2026	6,672	302,953	294,094	24	24	0	0	0	0	0	0	82	59,3	0,4	0,39	-3,3
08.02.2026	6,509	287,211	278,742	24	24	0	0	0	0	0	0	82,4	59,1	0,4	0,39	-4,9
09.02.2026	6,645	254,93	246,922	24	24	0	0	0	0	0	0	85,4	58,5	0,39	0,39	-12,1
10.02.2026	6,594	260,102	252,062	24	24	0	0	0	0	0	0	84,6	58,5	0,39	0,39	-12,4
11.02.2026	6,587	303,531	294,758	24	24	0	0	0	0	0	0	81,4	59,1	0,39	0,39	-3,8
12.02.2026	6,147	309,117	300,805	24	24	0	0	0	0	0	0	78,2	57,8	0,4	0,39	-0,7
13.02.2026	6,015	290,484	282,727	23,99	23,99	0	0	0	0	0	128	77,7	55,3	0,4	0,39	-1,2
14.02.2026	6,693	296,508	287,695	24	24	0	0	0	0	0	0	82,8	59,5	0,39	0,39	-6,7
15.02.2026	7,011	286,961	277,781	24	24	0	0	0	0	0	0	86,3	61,1	0,4	0,4	-11,2
16.02.2026	7,333	278,125	268,805	24	24	0	0	0	0	0	0	88,6	61,4	0,4	0,39	-17,4
17.02.2026	7,131	280,617	271,414	24	24	0	0	0	0	0	0	87,5	61,3	0,4	0,39	-11,6
18.02.2026	6,896	298,102	289,031	24	24	0	0	0	0	0	0	83,9	60	0,39	0,39	-
19.02.2026	6,375	295,812	287,469	24	24	0	0	0	0	0	0	80,3	58,1	0,4	0,39	-
20.02.2026	6,371	304,703	296,172	24	24	0	0	0	0	0	0	80	58,5	0,4	0,39	-
Итого:	208,099	8642,648	8379,485	743,98	743,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	208,099															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	1786,081	116700,469	114028,523	15395,57	0
20.02.2026	1994,182	125343,117	122408,008	16139,56	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:43:30