

#162986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ  
Клиническая 81, Калининград (Родильный дом №1)  
1132  
7537  
ТЕМ104-1  
1122983  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, Гкал | V1, м3   | M1, т    | TRab   | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.09.2025 | 0,123   | 58,031   | 56,828   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 67,7   | 65,6   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 22.09.2025 | 0,167   | 57,281   | 56,102   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 67,1   | 64,2   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 23.09.2025 | 0,192   | 56,156   | 54,992   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 67,4   | 63,9   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 24.09.2025 | 0,2     | 55,367   | 54,227   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 67,4   | 63,8   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 25.09.2025 | 0,219   | 53,898   | 52,805   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 66,9   | 62,8   | 0,31    | 0,3     | -           |
| 26.09.2025 | 0,216   | 52,953   | 51,883   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 66,6   | 62,4   | 0,31    | 0,3     | -           |
| 27.09.2025 | 0,171   | 53,438   | 52,336   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 67,2   | 64     | 0,31    | 0,3     | -           |
| 28.09.2025 | 0,162   | 52,141   | 51,078   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 66,8   | 63,7   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 29.09.2025 | 1,307   | 90,5     | 88,578   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 68,5   | 53,7   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 30.09.2025 | 3,346   | 185,68   | 181,648  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 1      | 0      | 69,3   | 50,9   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 01.10.2025 | 4,64    | 285,359  | 278,938  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,7   | 54,1   | 0,31    | 0,31    | -           |
| 02.10.2025 | 5,509   | 350,773  | 342,867  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 70,7   | 54,7   | 0,32    | 0,31    | -           |
| 03.10.2025 | 5,351   | 334,344  | 326,719  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,2   | 54,9   | 0,35    | 0,34    | -           |
| 04.10.2025 | 5,197   | 323,609  | 316,227  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,3   | 54,9   | 0,36    | 0,35    | -           |
| 05.10.2025 | 5,182   | 334,438  | 326,781  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,4   | 55,5   | 0,37    | 0,36    | -           |
| 06.10.2025 | 5,223   | 342,109  | 334,211  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,7   | 56,1   | 0,37    | 0,36    | -           |
| 07.10.2025 | 4,388   | 300,562  | 293,68   | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,4   | 56,4   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 08.10.2025 | 3,675   | 264,555  | 258,547  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,1   | 56,9   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 09.10.2025 | 4,077   | 284,883  | 278,344  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,5   | 56,9   | 0,38    | 0,35    | -           |
| 10.10.2025 | 4,6     | 304,109  | 297,125  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,5   | 56     | 0,38    | 0,36    | -           |
| 11.10.2025 | 4,591   | 307,875  | 300,766  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,7   | 56,5   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 12.10.2025 | 4,505   | 303,023  | 296,094  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,4   | 56,2   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 13.10.2025 | 4,483   | 288,023  | 281,453  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,3   | 55,3   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 14.10.2025 | 4,542   | 286,461  | 279,898  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,4   | 55,2   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 15.10.2025 | 4,552   | 289,242  | 282,641  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,3   | 55,2   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 16.10.2025 | 4,593   | 291,164  | 284,469  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,6   | 55,5   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 17.10.2025 | 4,569   | 293,609  | 286,828  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 71,7   | 55,8   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 18.10.2025 | 4,487   | 279,258  | 272,82   | 23,99  | 23,99   | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 128    | 71,6   | 55,2   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 19.10.2025 | 4,255   | 256,875  | 251,016  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 128    | 71,3   | 54,3   | 0,38    | 0,36    | -           |
| 20.10.2025 | 4,385   | 253,047  | 247,367  | 24     | 24      | 0    | 0    | 0   | 0      | 2      | 0      | 70,6   | 52,9   | 0,37    | 0,35    | -           |
| Итого:     | 98,907  | 6688,763 | 6537,268 | 719,99 | 719,99  | 0    | 0    | 0   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 98,907  |          |          |        |         |      |      |     |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч  
Период нормальной работы системы, ч

720  
719,99

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | M1, т     | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.09.2025 | 1199,837 | 83646,438 | 81778,461 | 12468,13 | 0      |
| 20.10.2025 | 1298,746 | 90335,203 | 88315,727 | 13188,12 | 0      |

Подпись абонента  
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.10.2025 7:34:45