

#207433#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Чекистов 10, Калининград
3345
8958
ТВ7 (АСЦП)
20112449
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	15,454	0	180,335	0	0	174,316	0	0	24	0	88,5	67,3	0,39	0,36	-10,9
22.01.2026	14,974	0	171,505	0	0	165,827	0	0	24	0	88,1	66,6	0,39	0,36	-12,2
23.01.2026	15,467	0	176,406	0	0	170,562	0	0	24	0	88,1	66,5	0,39	0,36	-11,6
24.01.2026	14,713	0	171,566	0	0	165,983	0	0	24	0	87,1	66	0,39	0,36	-8,3
25.01.2026	14,726	0	176,628	0	0	170,932	0	0	24	0	86,7	66,2	0,39	0,36	-9,4
26.01.2026	14,913	0	188,551	0	0	182,844	0	0	24	0	83,7	64,2	0,39	0,36	-7,3
27.01.2026	15,174	0	199,22	0	0	193,173	0	0	24	0	83,8	65	0,39	0,36	-4,4
28.01.2026	15,035	0	193,411	0	0	187,567	0	0	24	0	83,6	64,5	0,39	0,36	-3,8
29.01.2026	16,082	0	189,334	0	0	183,074	0	0	24	0	88	67,1	0,39	0,36	-6
30.01.2026	16,215	0	183,109	0	0	176,972	0	0	24	0	88,6	66,8	0,38	0,36	-9,7
31.01.2026	15,964	0	178,86	0	0	172,76	0	0	24	0	89,6	67,5	0,38	0,36	-12,4
01.02.2026	16,101	0	172,997	0	0	167,023	0	0	24	0	90,2	67,2	0,38	0,36	-13,8
02.02.2026	17,156	0	176,264	0	0	169,962	0	0	24	0	92	68	0,38	0,36	-18,9
03.02.2026	17,48	0	185,194	0	0	178,55	0	0	24	0	92,3	68,9	0,38	0,36	-20,1
04.02.2026	17,329	0	186,011	0	0	179,343	0	0	24	0	92,2	69,1	0,38	0,36	-18
05.02.2026	16,866	0	195,509	0	0	188,796	0	0	24	0	89,9	68,6	0,39	0,35	-12,3
06.02.2026	15,665	0	199,306	0	0	192,954	0	0	24	0	86,1	66,8	0,39	0,36	-7,6
07.02.2026	14,52	0	195,839	0	0	189,862	0	0	24	0	84,1	65,8	0,39	0,36	-3,2
08.02.2026	14,708	0	193,408	0	0	187,375	0	0	24	0	85,1	66,4	0,39	0,36	-3,3
09.02.2026	15,952	0	186,61	0	0	180,389	0	0	24	0	88,4	67,3	0,38	0,36	-4,9
10.02.2026	15,978	0	189,399	0	0	183,107	0	0	24	0	88,2	67,4	0,39	0,36	-12,1
11.02.2026	14,996	0	197,764	0	0	191,728	0	0	24	0	84	65,4	0,39	0,36	-12,4
12.02.2026	14,033	0	197,428	0	0	191,833	0	0	24	0	80,5	63,1	0,4	0,36	-3,8
13.02.2026	14,277	0	196,745	0	0	191,068	0	0	24	0	81,4	63,6	0,39	0,36	-0,7
14.02.2026	14,686	0	193,63	0	0	187,567	0	0	24	0	85,3	66,7	0,39	0,36	-1,2
15.02.2026	15,689	0	191,319	0	0	184,793	0	0	24	0	89,6	69,4	0,39	0,35	-6,7
16.02.2026	16,908	0	189,214	0	0	182,448	0	0	24	0	92	69,9	0,38	0,35	-11,2
17.02.2026	16,705	0	189,943	0	0	183,3	0	0	24	0	90,9	69,1	0,39	0,36	-17,4
18.02.2026	15,674	0	195,05	0	0	188,784	0	0	24	0	86,5	66,7	0,39	0,36	-11,6
19.02.2026	14,761	0	196,325	0	0	190,47	0	0	24	0	83	64,5	0,39	0,36	-
20.02.2026	14,679	0	198,152	0	0	192,316	0	0	24	0	82,4	64,2	0,39	0,36	-
Итого:	482,88	0	5835,032	0	0	5645,678	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,334														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	3705,111	78265,159	0	0	76389,186	0	0	15796	101
20.02.2026	4187,993	84100,189	0	0	82034,864	0	0	16540	101

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:00:32