

# #6741#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград  
Номер абонента 3345  
Порядковый номер 8958  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20112449  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	1,451	0	89,605	0	0	87,438	0	0	24	0	73,8	69,9	0,54	0,35	-
22.06.2022	1,333	0	84,645	0	0	82,608	0	0	24	0	73,6	69,8	0,54	0,35	-
23.06.2022	1,417	0	86,804	0	0	84,705	0	0	23	1	73,8	69,8	0,53	0,35	-
24.06.2022	1,4	0	88,761	0	0	86,606	0	0	24	0	74	70,2	0,54	0,35	-
25.06.2022	0,943	0	87,375	0	0	85,269	0	0	24	0	73,7	71,1	0,54	0,36	-
26.06.2022	0,919	0	87,895	0	0	85,798	0	0	24	0	73,3	70,8	0,54	0,35	-
27.06.2022	1,219	0	88,854	0	0	86,752	0	0	24	0	72,9	69,5	0,54	0,35	-
28.06.2022	1,076	0	82,268	0	0	80,392	0	0	24	0	71,2	68,1	0,52	0,35	-
29.06.2022	1,201	0	90,73	0	0	88,588	0	0	24	0	72,9	69,7	0,54	0,36	-
30.06.2022	1,188	0	90,054	0	0	87,924	0	0	24	0	72,9	69,7	0,54	0,35	-
01.07.2022	1,157	0	89,562	0	0	87,444	0	0	24	0	72,9	69,8	0,54	0,36	-
02.07.2022	0,924	0	90,105	0	0	87,981	0	0	24	0	72,8	70,3	0,55	0,36	-
03.07.2022	1,059	0	89,969	0	0	87,847	0	0	24	0	72,8	70	0,54	0,36	-
04.07.2022	1,186	0	91,006	0	0	88,852	0	0	24	0	72,9	69,8	0,55	0,36	-
05.07.2022	1,262	0	91,731	0	0	89,572	0	0	24	0	72,7	69,4	0,55	0,36	-
06.07.2022	1,168	0	91,541	0	0	89,366	0	0	24	0	73,1	70	0,55	0,36	-
07.07.2022	1,231	0	86,314	0	0	84,245	0	0	24	0	73,4	69,9	0,53	0,36	-
08.07.2022	1,208	0	81,018	0	0	79,111	0	0	24	0	72,6	69	0,51	0,36	-
09.07.2022	0,925	0	78,681	0	0	76,829	0	0	24	0	72,7	69,9	0,51	0,36	-
10.07.2022	0,935	0	80,357	0	0	78,464	0	0	24	0	72,7	69,9	0,52	0,36	-
11.07.2022	1,306	0	83,08	0	0	81,118	0	0	24	0	72,8	69	0,52	0,36	-
12.07.2022	1,258	0	83,783	0	0	81,814	0	0	24	0	72,6	69	0,52	0,36	-
13.07.2022	1,307	0	85,865	0	0	83,848	0	0	24	0	72,6	68,9	0,52	0,35	-
14.07.2022	1,242	0	89,621	0	0	87,505	0	0	24	0	72,8	69,4	0,54	0,36	-
15.07.2022	1,29	0	88,762	0	0	86,663	0	0	24	0	72,9	69,4	0,54	0,36	-
16.07.2022	0,933	0	87,881	0	0	85,803	0	0	24	0	72,9	70,3	0,54	0,36	-
17.07.2022	0,933	0	86,846	0	0	84,795	0	0	24	0	72,9	70,3	0,54	0,36	-
18.07.2022	1,287	0	88,887	0	0	86,797	0	0	24	0	72,7	69,2	0,54	0,36	-
19.07.2022	1,277	0	89,665	0	0	87,552	0	0	24	0	72,8	69,3	0,54	0,36	-
20.07.2022	1,247	0	89,62	0	0	87,511	0	0	24	0	72,7	69,4	0,54	0,36	-
Итого:	35,282	0	2621,285	0	0	2559,197	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,427														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	4932,81	77624,929	0	0	75717,186	0	0	16349	29
20.07.2022	4968,094	80246,215	0	0	78276,386	0	0	17068	30

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2022 15:30:09