

#6749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,08	0	140,471	0	0	137,156	0	0	24	0	72,8	71	0,55	0,4	-
22.06.2023	1,129	0	141,794	0	0	138,448	0	0	24	0	72,8	70,9	0,56	0,4	-
23.06.2023	1,099	0	138,595	0	0	135,397	0	0	24	0	71,9	70	0,55	0,4	-
24.06.2023	0,836	0	137,515	0	0	134,275	0	0	24	0	72,7	71,2	0,55	0,4	-
25.06.2023	0,835	0	136,476	0	0	133,258	0	0	24	0	72,8	71,3	0,55	0,4	-
26.06.2023	1,094	0	139,596	0	0	136,308	0	0	24	0	72,7	70,8	0,55	0,4	-
27.06.2023	1,107	0	141,176	0	0	137,875	0	0	24	0	72,5	70,6	0,56	0,4	-
28.06.2023	1,147	0	139,506	0	0	136,222	0	0	24	0	72,7	70,8	0,55	0,4	-
29.06.2023	1,247	0	138,29	0	0	135,036	0	0	24	0	72,7	70,5	0,55	0,4	-
30.06.2023	1,313	0	137,865	0	0	134,603	0	0	24	0	72,9	70,6	0,55	0,4	-
01.07.2023	0,832	0	136,696	0	0	133,479	0	0	24	0	72,7	71,3	0,55	0,4	-
02.07.2023	0,836	0	135,402	0	0	132,203	0	0	24	0	72,8	71,4	0,55	0,4	-
03.07.2023	1,168	0	138,372	0	0	135,112	0	0	24	0	72,7	70,7	0,55	0,4	-
04.07.2023	1,224	0	140,264	0	0	136,956	0	0	24	0	72,8	70,7	0,55	0,41	-
05.07.2023	1,149	0	137,119	0	0	133,887	0	0	24	0	72,8	70,7	0,55	0,41	-
06.07.2023	1,146	0	137,206	0	0	133,982	0	0	24	0	72,7	70,7	0,55	0,41	-
07.07.2023	1,098	0	137,889	0	0	134,639	0	0	24	0	72,7	70,8	0,55	0,41	-
08.07.2023	0,844	0	135,598	0	0	132,383	0	0	24	0	72,9	71,4	0,55	0,41	-
09.07.2023	0,834	0	134,099	0	0	130,937	0	0	24	0	72,7	71,3	0,54	0,4	-
10.07.2023	1,228	0	138,934	0	0	135,663	0	0	24	0	72,8	70,6	0,54	0,4	-
11.07.2023	1,124	0	138,369	0	0	135,098	0	0	24	0	72,9	71	0,55	0,41	-
12.07.2023	1,099	0	129,854	0	0	126,803	0	0	24	0	72,6	70,6	0,53	0,41	-
13.07.2023	1,16	0	135,249	0	0	132,07	0	0	24	0	72,7	70,6	0,54	0,41	-
14.07.2023	1,247	0	137,136	0	0	133,908	0	0	24	0	72,7	70,5	0,55	0,41	-
15.07.2023	0,82	0	129,876	0	0	126,82	0	0	24	0	72,7	71,2	0,55	0,41	-
16.07.2023	0,808	0	129,91	0	0	126,857	0	0	24	0	72,7	71,2	0,55	0,41	-
17.07.2023	0,812	0	131,5	0	0	128,41	0	0	24	0	72,7	71,2	0,55	0,41	-
18.07.2023	0,809	0	133,386	0	0	130,254	0	0	24	0	72,7	71,2	0,56	0,41	-
19.07.2023	0,761	0	98,728	0	0	96,465	0	0	24	0	71,6	69,7	0,49	0,41	-
20.07.2023	0,793	0	88,779	0	0	86,807	0	0	24	0	70,4	68,2	0,47	0,41	-
Итого:	30,679	0	4015,65	0	0	3921,311	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,328														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	7289,634	125519,808	0	0	122458,842	0	0	25082	56
20.07.2023	7320,316	129535,458	0	0	126380,153	0	0	25802	56

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 14:32:27