

#135137#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/06/25г.-20/07/25г.

Абонент: Чекистов 10

Адрес: ДС 127

Договор N: 000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: не исп.

Серийный номер 20112449, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD486

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.06.25 23	71,78	69,5	2,28	3,59	3,06	84,234	82,286	0,188	24	0	
22.06.25 23	71,75	69,47	2,27	3,58	3,06	83,96	82,022	0,188	24	0	
23.06.25 23	71,59	68,35	3,24	3,58	3,07	84,846	82,896	0,27	24	0	
24.06.25 23	71,88	68,65	3,23	3,58	3,07	84,628	82,667	0,268	24	0	
25.06.25 23	71,58	68,09	3,49	3,55	3,09	81,811	79,931	0,28	24	0	
26.06.25 23	71,65	68,29	3,36	3,56	3,08	81,886	80,001	0,27	24	0	
27.06.25 23	71,69	68,29	3,4	3,56	3,08	82,177	80,285	0,274	24	0	
28.06.25 23	71,74	69,39	2,34	3,56	3,08	81,124	79,255	0,187	24	0	
29.06.25 23	71,58	69,26	2,32	3,56	3,08	80,984	79,119	0,185	24	0	
30.06.25 23	71,72	68,34	3,39	3,55	3,08	82,594	80,687	0,274	24	0	
01.07.25 23	71,3	68,08	3,22	3,54	3,07	81,813	79,944	0,258	24	0	
02.07.25 23	71,72	68,65	3,07	3,53	3,04	82,556	80,656	0,249	24	0	
03.07.25 23	71,67	68,58	3,1	3,51	3,02	82,639	80,736	0,251	24	0	
04.07.25 23	71,74	68,47	3,27	3,51	3,02	82,696	80,791	0,265	24	0	
05.07.25 23	71,64	69,36	2,28	3,51	3,01	81,973	80,086	0,184	24	0	
06.07.25 23	71,68	69,41	2,27	3,53	3,03	82,045	80,153	0,183	24	0	
07.07.25 23	71,67	68,49	3,18	3,53	3,03	83,863	81,932	0,262	24	0	
08.07.25 23	71,75	68,73	3,03	3,52	3,01	84,931	82,974	0,252	24	0	
09.07.25 23	71,76	68,57	3,19	3,53	3,04	83,637	81,71	0,262	24	0	
10.07.25 23	71,75	68,62	3,13	3,52	3,03	83,499	81,574	0,257	24	0	
11.07.25 23	71,66	68,43	3,24	3,47	2,97	84,168	82,23	0,267	24	0	
12.07.25 23	71,79	69,56	2,23	3,47	2,96	83,11	81,187	0,182	24	0	
13.07.25 23	71,75	69,53	2,22	3,47	2,95	83,505	81,578	0,182	24	0	
14.07.25 23	61,86	68,79	-6,93	< 3,07	2,76	69,744 <	68,492 <	0,105 <	24	0	*

15.07.25 23	61,86	68,59	-6,73	< 3,49	2,95	90,719	89,097	0,151 <	24	0	*
16.07.25 23	71,64	68,57	3,07	< 3,42	2,95	83,581	81,659	0,252	24	0	*
17.07.25 23	71,64	68,5	3,14	3,56	3,06	85,554	83,584	0,263	24	0	
18.07.25 23	71,56	68,34	3,22	3,55	3,07	84,132	82,2	0,266	24	0	
19.07.25 23	71,59	69,26	2,32	3,54	3,06	80,371	78,524	0,183	24	0	
20.07.25 23	71,7	69,44	2,26	3,56	3,07	81,823	79,935	0,182	24	0	
Итого/Средн	71,04	68,78	2,26	3,52	3,03	2484,601	2428,192	6,839	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
20.06.25 23	50898,048	49696,36	586,688	10661	100
20.07.25 23	53382,649	52124,552	593,526	11381	100
Итого	2484,601	2428,192	6,839	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайтом