

#6742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	1,229	0	87,207	0	0	85,155	0	0	24	0	72,7	69,3	0,54	0,36	-
22.07.2022	1,219	0	88,314	0	0	86,232	0	0	24	0	72,7	69,4	0,54	0,36	-
23.07.2022	0,828	0	80,295	0	0	78,402	0	0	24	0	72,8	70,3	0,54	0,36	-
24.07.2022	0,892	0	86,401	0	0	84,356	0	0	22	2	72,9	70,4	0,54	0,36	-
25.07.2022	1,225	0	89,144	0	0	87,039	0	0	24	0	72,8	69,5	0,54	0,36	-
26.07.2022	1,098	0	81,966	0	0	80,035	0	0	24	0	72,8	69,5	0,5	0,34	-
27.07.2022	1,216	0	89,27	0	0	87,159	0	0	24	0	72,9	69,6	0,54	0,36	-
28.07.2022	1,211	0	89,448	0	0	87,328	0	0	24	0	73	69,7	0,54	0,36	-
29.07.2022	1,285	0	88,643	0	0	86,554	0	0	24	0	72,7	69,2	0,54	0,36	-
30.07.2022	0,911	0	88,621	0	0	86,532	0	0	24	0	72,8	70,3	0,54	0,37	-
31.07.2022	0,907	0	88,132	0	0	86,052	0	0	24	0	72,8	70,3	0,54	0,37	-
01.08.2022	1,243	0	90,429	0	0	88,295	0	0	24	0	72,9	69,5	0,55	0,37	-
02.08.2022	1,247	0	91,351	0	0	89,19	0	0	24	0	73	69,7	0,55	0,37	-
03.08.2022	1,234	0	90,094	0	0	87,959	0	0	24	0	72,9	69,6	0,54	0,37	-
04.08.2022	1,178	0	77,77	0	0	75,997	0	0	24	0	71,5	67,8	0,53	0,39	-
05.08.2022	1,113	0	82,839	0	0	80,963	0	0	24	0	71,2	68	0,53	0,38	-
06.08.2022	0,899	0	90,754	0	0	88,611	0	0	24	0	72,9	70,5	0,55	0,37	-
07.08.2022	0,901	0	90,165	0	0	88,028	0	0	24	0	73	70,6	0,55	0,37	-
08.08.2022	1,192	0	90,724	0	0	88,576	0	0	24	0	73	69,8	0,55	0,37	-
09.08.2022	1,17	0	91,84	0	0	89,666	0	0	24	0	72,9	69,9	0,55	0,37	-
10.08.2022	1,264	0	88,851	0	0	86,747	0	0	24	0	73	69,5	0,55	0,37	-
11.08.2022	1,249	0	85,496	0	0	83,477	0	0	24	0	72,8	69,3	0,54	0,37	-
12.08.2022	0,763	0	75,382	0	0	73,618	0	0	24	0	72,5	70,1	0,52	0,37	-
13.08.2022	0,884	0	135,036	0	0	131,835	0	0	17	7	73	71,5	0,54	0,38	-
14.08.2022	0,873	0	134,084	0	0	130,909	0	0	24	0	73	71,5	0,54	0,38	-
15.08.2022	1,215	0	137,071	0	0	133,8	0	0	24	0	73,2	71	0,53	0,37	-
16.08.2022	1,179	0	140,28	0	0	136,945	0	0	24	0	73,1	71,1	0,55	0,38	-
17.08.2022	0,986	0	115,451	0	0	112,708	0	0	24	0	73,1	71,1	0,47	0,32	-
18.08.2022	0,698	0	70,228	0	0	68,637	0	0	24	0	71	68,6	0,38	0,28	-
19.08.2022	1,113	0	135,405	0	0	132,185	0	0	24	0	73,1	71,1	0,52	0,36	-
20.08.2022	0,854	0	129,949	0	0	126,865	0	0	24	0	73	71,4	0,52	0,36	-
Итого:	33,276	0	3000,64	0	0	2929,855	0	0	735	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,948														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 735

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	4968,094	80246,215	0	0	78276,386	0	0	17068	30
20.08.2022	5001,367	83246,855	0	0	81206,241	0	0	17803	39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 16:20:36