

#6743#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,846	0	128,557	0	0	125,51	0	0	24	0	73	71,4	0,53	0,37	-
22.08.2022	1,154	0	130,592	0	0	127,511	0	0	24	0	72,8	70,6	0,52	0,36	-
23.08.2022	1,144	0	89,396	0	0	87,284	0	0	24	0	72,8	69,7	0,53	0,36	-
24.08.2022	1,16	0	57,037	0	0	55,692	0	0	24	0	72,7	67,8	0,53	0,36	-
25.08.2022	1,154	0	57,824	0	0	56,47	0	0	24	0	72,4	67,6	0,53	0,36	-
26.08.2022	1,014	0	54,827	0	0	53,542	0	0	24	0	72,6	68,1	0,51	0,34	-
27.08.2022	0,772	0	45,847	0	0	44,805	0	0	24	0	71,2	67,1	0,5	0,36	-
28.08.2022	0,827	0	53,428	0	0	52,165	0	0	24	0	73	69,2	0,54	0,39	-
29.08.2022	1,087	0	53,029	0	0	51,784	0	0	24	0	72,6	67,7	0,53	0,38	-
30.08.2022	1,134	0	53,619	0	0	52,354	0	0	24	0	72,7	67,5	0,53	0,38	-
31.08.2022	1,184	0	56,586	0	0	55,252	0	0	24	0	72,8	67,7	0,53	0,37	-
01.09.2022	1,243	0	57,596	0	0	56,246	0	0	24	0	72,6	67,3	0,54	0,37	-
02.09.2022	1,322	0	56,9	0	0	55,576	0	0	24	0	72,3	66,7	0,54	0,37	-
03.09.2022	0,902	0	56,501	0	0	55,178	0	0	24	0	72,6	68,7	0,53	0,37	-
04.09.2022	0,897	0	56,366	0	0	55,038	0	0	24	0	72,6	68,8	0,53	0,37	-
05.09.2022	1,368	0	56,645	0	0	55,311	0	0	24	0	72,7	66,8	0,53	0,37	-
06.09.2022	1,418	0	57,66	0	0	56,311	0	0	24	0	72,4	66,5	0,54	0,37	-
07.09.2022	1,477	0	56,456	0	0	55,134	0	0	24	0	72,5	66,1	0,53	0,37	-
08.09.2022	1,397	0	56,065	0	0	54,751	0	0	24	0	72,5	66,5	0,53	0,37	-
09.09.2022	1,405	0	56,244	0	0	54,927	0	0	24	0	72,4	66,3	0,53	0,37	-
10.09.2022	0,923	0	56,419	0	0	55,097	0	0	24	0	72,5	68,6	0,54	0,37	-
11.09.2022	0,919	0	55,625	0	0	54,32	0	0	24	0	72,5	68,5	0,53	0,37	-
12.09.2022	1,423	0	57,09	0	0	55,751	0	0	24	0	72,6	66,6	0,52	0,36	-
13.09.2022	1,379	0	56,826	0	0	55,5	0	0	24	0	72,3	66,5	0,54	0,37	-
14.09.2022	1,402	0	54,766	0	0	53,487	0	0	24	0	72,4	66,2	0,54	0,38	-
15.09.2022	1,388	0	54,444	0	0	53,169	0	0	24	0	72,5	66,3	0,53	0,38	-
16.09.2022	1,404	0	54,814	0	0	53,537	0	0	24	0	72,3	66,1	0,52	0,37	-
17.09.2022	0,945	0	53,647	0	0	52,395	0	0	24	0	72,3	68	0,53	0,38	-
18.09.2022	0,972	0	53,16	0	0	51,919	0	0	24	0	72,3	67,9	0,53	0,38	-
19.09.2022	6,806	0	125,284	0	0	122,33	0	0	24	0	72,8	59,5	0,52	0,38	-
20.09.2022	7,57	0	147,976	0	0	144,479	0	0	24	0	72,9	60,4	0,52	0,38	-
Итого:	48,036	0	2061,226	0	0	2012,825	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,473														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	5001,367	83246,855	0	0	81206,241	0	0	17803	39
20.09.2022	5049,403	85308,084	0	0	83219,068	0	0	18547	39

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 10:23:57