

#162804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Чекистов 10, Калининград
3345
8958
ТВ7 (ASCII)
20112449
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,845	0	112,179	0	0	109,632	0	0	24	0	71,2	69,4	0,37	0,28	-
22.09.2025	1,207	0	112,736	0	0	110,167	0	0	24	0	71,3	68,7	0,37	0,28	-
23.09.2025	1,175	0	113,749	0	0	111,141	0	0	24	0	71,5	69	0,37	0,28	-
24.09.2025	1,19	0	107,135	0	0	104,689	0	0	24	0	71,4	68,7	0,36	0,28	-
25.09.2025	7,415	0	153,934	0	0	150,421	0	0	24	0	71,4	59,6	0,36	0,29	-
26.09.2025	6,872	0	152,109	0	0	148,623	0	0	24	0	71,5	60,5	0,36	0,29	-
27.09.2025	4,664	0	129,785	0	0	126,801	0	0	24	0	71,6	62,9	0,37	0,29	-
28.09.2025	4,619	0	128,534	0	0	125,581	0	0	24	0	71,6	62,9	0,36	0,29	-
29.09.2025	4,931	0	127,835	0	0	124,906	0	0	24	0	71,6	62,2	0,36	0,29	-
30.09.2025	7,834	0	150,414	0	0	146,965	0	0	24	0	71,5	58,8	0,36	0,3	-
01.10.2025	9,004	0	162,202	0	0	158,494	0	0	24	0	71,4	57,9	0,34	0,28	-
02.10.2025	9,466	0	178,081	0	0	173,93	0	0	24	0	72,3	59,3	0,38	0,3	-
03.10.2025	9,305	0	176,023	0	0	171,919	0	0	24	0	72,2	59,3	0,42	0,34	-
04.10.2025	8,342	0	162,731	0	0	159,014	0	0	24	0	71,4	58,9	0,41	0,35	-
05.10.2025	8,343	0	160,533	0	0	156,811	0	0	24	0	72	59,3	0,41	0,35	-
06.10.2025	7,043	0	143,771	0	0	140,422	0	0	24	0	72,2	60,2	0,41	0,35	-
07.10.2025	6,643	0	135,166	0	0	131,984	0	0	24	0	72,6	60,6	0,41	0,35	-
08.10.2025	6,214	0	129,016	0	0	126,017	0	0	24	0	72,2	60,4	0,41	0,35	-
09.10.2025	7,02	0	135,616	0	0	132,427	0	0	24	0	72,5	59,9	0,41	0,35	-
10.10.2025	6,115	0	129,504	0	0	126,464	0	0	24	0	72,6	61	0,41	0,35	-
11.10.2025	4,434	0	118,489	0	0	115,703	0	0	24	0	72,5	63,4	0,41	0,35	-
12.10.2025	4,442	0	117,846	0	0	115,087	0	0	24	0	72,4	63,2	0,41	0,35	-
13.10.2025	7,215	0	135,878	0	0	132,688	0	0	24	0	72,5	59,5	0,41	0,35	-
14.10.2025	8,185	0	144,629	0	0	141,242	0	0	24	0	72,4	58,6	0,41	0,36	-
15.10.2025	8,132	0	144,645	0	0	141,241	0	0	24	0	72,6	58,9	0,41	0,35	-
16.10.2025	8,083	0	145,798	0	0	142,376	0	0	24	0	72,4	58,9	0,41	0,35	-
17.10.2025	8,045	0	144,63	0	0	141,238	0	0	24	0	72,4	58,8	0,41	0,36	-
18.10.2025	7,581	0	139,902	0	0	136,625	0	0	24	0	72,5	59,2	0,41	0,36	-
19.10.2025	7,605	0	139,425	0	0	136,158	0	0	24	0	72,5	59,2	0,4	0,36	-
20.10.2025	7,872	0	138,114	0	0	134,889	0	0	24	0	72,2	58,3	0,4	0,36	-
Итого:	189,841	0	4170,409	0	0	4073,655	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,343														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2548,324	59708,305	0	0	58305,693	0	0	12868	101
20.10.2025	2738,166	63878,712	0	0	62379,347	0	0	13588	101

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:16:49