

#166207#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель Детский Сад № 127, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Чекистов 10, Калининград
Номер абонента 3345
Порядковый номер 8958
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20112449
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	8,776	0	147,771	0	0	144,311	0	0	24	0	72,4	57,9	0,4	0,36	-
22.10.2025	9,395	0	157,021	0	0	153,315	0	0	24	0	72,7	58	0,4	0,36	-
23.10.2025	7,362	0	139,651	0	0	136,359	0	0	24	0	72,6	59,8	0,4	0,35	-
24.10.2025	6,628	0	127,92	0	0	124,92	0	0	24	0	72,5	59,9	0,41	0,35	-
25.10.2025	6,619	0	129,096	0	0	126,069	0	0	24	0	72,5	60	0,4	0,36	-
26.10.2025	6,617	0	128,443	0	0	125,446	0	0	24	0	72,3	59,7	0,4	0,36	-
27.10.2025	8,383	0	142,29	0	0	138,942	0	0	24	0	72,6	58,2	0,4	0,36	-
28.10.2025	8,895	0	150,784	0	0	147,24	0	0	24	0	72,5	58	0,4	0,36	-
29.10.2025	8,751	0	148,339	0	0	144,842	0	0	24	0	72,7	58,2	0,4	0,36	-
30.10.2025	8,716	0	148,64	0	0	145,144	0	0	24	0	72,6	58,3	0,4	0,36	-
31.10.2025	8,667	0	147,107	0	0	143,641	0	0	24	0	72,7	58,3	0,4	0,36	-
01.11.2025	8,506	0	144,806	0	0	141,392	0	0	24	0	72,7	58,3	0,4	0,36	-
02.11.2025	8,265	0	146,029	0	0	142,58	0	0	24	0	72,7	58,9	0,4	0,36	-
03.11.2025	8,227	0	147,369	0	0	143,882	0	0	24	0	72,8	59,1	0,4	0,36	-
04.11.2025	8,154	0	147,239	0	0	143,769	0	0	24	0	72,6	59,1	0,4	0,36	-
05.11.2025	7,33	0	136,381	0	0	133,146	0	0	24	0	72,9	59,8	0,4	0,36	-
06.11.2025	6,802	0	129,126	0	0	126,083	0	0	24	0	72,7	59,8	0,4	0,35	-
07.11.2025	7,723	0	135,09	0	0	131,882	0	0	24	0	73	59	0,4	0,36	-
08.11.2025	7,596	0	135,727	0	0	132,525	0	0	24	0	72,7	59	0,4	0,36	-
09.11.2025	7,618	0	135,542	0	0	132,361	0	0	24	0	72,5	58,8	0,4	0,36	-
10.11.2025	8,724	0	144,589	0	0	141,199	0	0	24	0	72,5	57,7	0,4	0,36	-
11.11.2025	9,513	0	154,932	0	0	151,284	0	0	24	0	72,6	57,6	0,39	0,35	-
12.11.2025	9,266	0	151,188	0	0	147,649	0	0	24	0	72,4	57,4	0,4	0,36	-
13.11.2025	9,302	0	152,527	0	0	148,953	0	0	24	0	72,3	57,4	0,4	0,36	-
14.11.2025	9,247	0	153,651	0	0	150,038	0	0	24	0	72,6	57,9	0,4	0,36	-
15.11.2025	8,843	0	147,811	0	0	144,299	0	0	24	0	73	58,4	0,4	0,36	-
16.11.2025	9,606	0	144,841	0	0	141,053	0	0	24	0	77	60,7	0,39	0,36	-
17.11.2025	9,733	0	147,089	0	0	143,401	0	0	24	0	75,2	59	0,39	0,36	-
18.11.2025	9,293	0	142,955	0	0	139,517	0	0	24	0	73,5	57,6	0,39	0,36	-
19.11.2025	9,604	0	144,816	0	0	141,267	0	0	24	0	74,3	58,1	0,39	0,36	-
20.11.2025	9,82	0	140,841	0	0	137,245	0	0	24	0	76	58,9	0,39	0,36	-
Итого:	261,981	0	4449,611	0	0	4343,754	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,573														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	2738,166	63878,712	0	0	62379,347	0	0	13588	101
20.11.2025	3000,144	68328,326	0	0	66723,102	0	0	14332	101

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2025 7:38:40