

#206893#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ  
Репина 54, Калининград  
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1937,789	1873,305	64.484

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МГК «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
« 24 » 02 2026

#206892#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 3342  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00104472  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2026

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.01.2026	-12,2	2,03	71,45	72,04	69,15	70,91	-1,76	24	0	0	86,7	57,4	29,33	0,7	0,7
22.01.2026	-11,6	2,106	77,1	77,65	74,63	76,45	-1,82	24	0	0	86,5	58,4	28,19	0,7	0,7
23.01.2026	-8,3	2,03	72,63	73,16	70,3	72,02	-1,72	24	0	0	86,3	57,5	28,86	0,7	0,7
24.01.2026	-9,4	1,909	74,34	74,64	71,99	73,46	-1,47	24	0	0	85,5	59	26,49	0,7	0,7
25.01.2026	-7,3	1,83	69,95	70,24	67,78	69,16	-1,38	24	0	0	85	58	27	0,7	0,7
26.01.2026	-4,4	1,964	77,53	77,91	75,24	76,73	-1,49	24	0	0	82,2	56	26,12	0,7	0,7
27.01.2026	-3,8	1,968	80,46	80,83	78,11	79,57	-1,46	24	0	0	82,4	57,2	25,21	0,7	0,7
28.01.2026	-6	2,115	95,07	95,53	92,28	93,96	-1,68	24	0	0	82,2	59,3	22,92	0,7	0,7
29.01.2026	-9,7	2,252	91,86	92,45	88,91	90,87	-1,96	24	0	0	86,7	61,4	25,32	0,7	0,7
30.01.2026	-12,4	2,324	97,15	97,76	93,97	96,04	-2,07	24	0	0	87,4	62,7	24,7	0,7	0,7
31.01.2026	-13,8	2,244	94,51	95,05	91,36	93,28	-1,92	24	0	0	88,2	63,7	24,52	0,7	0,7
01.02.2026	-18,9	2,3	98,83	99,37	95,5	97,48	-1,98	24	0	0	88,9	64,9	24,04	0,7	0,7
02.02.2026	-20,1	2,475	95,7	96,51	92,37	94,72	-2,35	24	0	0	90,6	63,9	26,75	0,7	0,7
03.02.2026	-18	2,405	87,81	88,64	84,77	87,07	-2,3	24	0	0	90,7	62,4	28,33	0,7	0,7
04.02.2026	-12,3	2,336	85,36	86,16	82,41	84,61	-2,2	24	0	0	90,6	62,3	28,33	0,7	0,7
05.02.2026	-7,6	2,167	79,51	80,21	76,92	78,9	-1,98	24	0	0	88,2	60	28,15	0,7	0,7
06.02.2026	-3,2	2,025	78,25	78,79	75,83	77,59	-1,76	24	0	0	84,4	57,7	26,74	0,7	0,7
07.02.2026	-3,3	1,829	79,61	79,79	77,25	78,57	-1,32	24	0	0	82,6	58,9	23,66	0,7	0,7
08.02.2026	-4,9	1,897	83,2	83,48	80,66	82,11	-1,45	24	0	0	83,9	60,4	23,5	0,7	0,7
09.02.2026	-12,1	2,231	93,03	93,63	90,02	91,96	-1,94	24	0	0	87	62,2	24,74	0,7	0,7
10.02.2026	-12,4	2,197	89,04	89,77	86,16	88,22	-2,06	24	0	0	86,8	61,3	25,51	0,7	0,7
11.02.2026	-3,8	1,963	80,03	80,58	77,7	79,35	-1,65	24	0	0	82,5	57,2	25,29	0,7	0,7
12.02.2026	-0,7	1,878	81,85	82,12	79,61	80,97	-1,36	24	0	0	79,2	55,6	23,57	0,7	0,7
13.02.2026	-1,2	1,879	83,48	83,7	81,16	82,43	-1,27	24	0	0	80,2	57,1	23,17	0,7	0,7
14.02.2026	-6,7	1,857	81,02	81,17	78,55	79,78	-1,23	24	0	0	84	60,3	23,63	0,7	0,7
15.02.2026	-11,2	1,984	79,28	79,63	76,69	78,22	-1,53	24	0	0	88	62,2	25,82	0,7	0,7
16.02.2026	-17,4	2,239	82,77	83,48	79,91	82	-2,09	24	0	0	90,4	62,4	28	0,7	0,7
17.02.2026	-11,6	2,212	84,14	84,79	81,3	83,31	-2,01	24	0	0	89,2	62	27,2	0,7	0,7
18.02.2026	-	2,045	80,62	81,1	78,11	79,8	-1,69	24	0	0	84,9	58,7	26,17	0,7	0,7
19.02.2026	-	1,918	80,18	80,51	77,85	79,32	-1,47	24	0	0	81,5	56,9	24,66	0,7	0,7
20.02.2026	-	1,875	78,53	78,83	76,27	77,7	-1,43	24	0	0	81	56,5	24,54	0,7	0,7
Итого:	-9,4	64,484	2584,29	2599,52	2502,76	2556,56	-53,8	744	0	-	85,6	59,79	25,82	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.01.2026	1873,305	92791,41	92489,26	90631,14	91362,28
20.02.2026	1937,789	95375,7	95088,78	93133,9	93918,84

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_