

#129161#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ  
Репина 54, Калининград  
3342

| Заводской<br>номер<br>счётчика<br>00104472      | Показания<br>прибора,<br>Гкал<br>20.05.2025 | Предыдущие<br>показания,<br>Гкал<br>20.04.2025 | Разность<br>показаний,<br>Гкал |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Количество<br>тепловой<br>энергии,<br>система 1 | 1701,417                                    | 1691,309                                       | 10.108                         |

Подпись исполнителя



#129160#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3342  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104472  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | t <sub>нар</sub> , °C | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr, | t1, °C | t2, °C | td,   | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 21.04.2025 | -                     | 0,212    | 18,45   | 24,8    | 18,11  | 24,51  | -6,4   | 24       | 0       | 0       | 62,7   | 49,7   | 12,97 | 0,7     | 0,7     |
| 22.04.2025 | -                     | 0,287    | 15,23   | 15,14   | 14,89  | 14,96  | -0,07  | 24       | 0       | 0       | 66,8   | 47,5   | 19,33 | 0,7     | 0,7     |
| 23.04.2025 | -                     | 0,273    | 14,68   | 14,59   | 14,35  | 14,43  | -0,08  | 24       | 0       | 0       | 66,7   | 47,5   | 19,22 | 0,7     | 0,7     |
| 24.04.2025 | -                     | 0,278    | 14,91   | 14,83   | 14,58  | 14,68  | -0,1   | 24       | 0       | 0       | 66,7   | 47,5   | 19,18 | 0,7     | 0,7     |
| 25.04.2025 | -                     | 0,274    | 14,98   | 14,88   | 14,65  | 14,73  | -0,08  | 24       | 0       | 0       | 66,5   | 47,7   | 18,83 | 0,7     | 0,7     |
| 26.04.2025 | -                     | 0,074    | 8,71    | 8,57    | 8,47   | 8,44   | 0,03   | 24       | 0       | 0       | 64,1   | 55,2   | 8,91  | 0,7     | 0,7     |
| 27.04.2025 | -                     | 0,074    | 9,01    | 8,86    | 8,77   | 8,67   | 0,1    | 24       | 0       | 0       | 64     | 55,2   | 8,79  | 0,7     | 0,7     |
| 28.04.2025 | -                     | 0,276    | 15,22   | 15,14   | 14,89  | 14,95  | -0,06  | 24       | 0       | 0       | 66,4   | 47,8   | 18,68 | 0,7     | 0,7     |
| 29.04.2025 | -                     | 0,265    | 14,66   | 14,56   | 14,33  | 14,4   | -0,07  | 24       | 0       | 0       | 66,5   | 47,9   | 18,61 | 0,7     | 0,7     |
| 30.04.2025 | -                     | 0,279    | 14,85   | 14,78   | 14,51  | 14,6   | -0,09  | 24       | 0       | 0       | 66,8   | 47,5   | 19,36 | 0,7     | 0,7     |
| 01.05.2025 | -                     | 0,072    | 8,72    | 8,59    | 8,48   | 8,43   | 0,05   | 24       | 0       | 0       | 64,2   | 55,1   | 9,05  | 0,7     | 0,7     |
| 02.05.2025 | -                     | 0,072    | 8,93    | 8,79    | 8,69   | 8,59   | 0,1    | 24       | 0       | 0       | 64     | 55,3   | 8,64  | 0,7     | 0,7     |
| 03.05.2025 | -                     | 0,069    | 10,11   | 9,93    | 9,89   | 9,72   | 0,17   | 24       | 0       | 0       | 62,4   | 55,4   | 7,04  | 0,7     | 0,7     |
| 04.05.2025 | -                     | 0,072    | 8,76    | 8,6     | 8,52   | 8,44   | 0,08   | 24       | 0       | 0       | 64     | 55,3   | 8,65  | 0,7     | 0,7     |
| 05.05.2025 | -                     | 0,266    | 14,74   | 14,63   | 14,43  | 14,44  | -0,01  | 24       | 0       | 0       | 66,4   | 47,8   | 18,62 | 0,7     | 0,7     |
| 06.05.2025 | -                     | 0,273    | 22,27   | 22,1    | 21,83  | 21,81  | 0,02   | 24       | 0       | 0       | 63,3   | 50,7   | 12,65 | 0,7     | 0,7     |
| 07.05.2025 | -                     | 0,239    | 14,68   | 14,58   | 14,37  | 14,34  | 0,03   | 24       | 0       | 0       | 65,8   | 49     | 16,81 | 0,7     | 0,7     |
| 08.05.2025 | -                     | 0,085    | 9,26    | 9,12    | 9,02   | 8,88   | 0,14   | 24       | 0       | 0       | 64,3   | 54,8   | 9,45  | 0,7     | 0,7     |
| 09.05.2025 | -                     | 0,072    | 8,93    | 8,79    | 8,69   | 8,59   | 0,1    | 24       | 0       | 0       | 64     | 55,1   | 8,93  | 0,7     | 0,7     |
| 10.05.2025 | -                     | 0,073    | 8,9     | 8,75    | 8,66   | 8,54   | 0,12   | 24       | 0       | 0       | 64,1   | 55,1   | 8,97  | 0,7     | 0,7     |
| 11.05.2025 | -                     | 0,08     | 9,42    | 9,29    | 9,18   | 9,05   | 0,13   | 24       | 0       | 0       | 64     | 54,6   | 9,38  | 0,7     | 0,7     |
| 12.05.2025 | -                     | 0,269    | 15,02   | 14,97   | 14,68  | 14,78  | -0,1   | 24       | 0       | 0       | 66,6   | 48     | 18,52 | 0,7     | 0,7     |
| 13.05.2025 | -                     | 0,492    | 20,76   | 20,63   | 20,33  | 20,39  | -0,06  | 24       | 0       | 0       | 67,3   | 43     | 24,29 | 0,7     | 0,7     |
| 14.05.2025 | -                     | 0,936    | 37,76   | 38,11   | 36,95  | 37,76  | -0,81  | 24       | 0       | 0       | 68,8   | 43,5   | 25,37 | 0,7     | 0,7     |
| 15.05.2025 | -                     | 1,031    | 43,85   | 44,3    | 42,94  | 43,89  | -0,95  | 24       | 0       | 0       | 69     | 44,8   | 24,11 | 0,7     | 0,7     |
| 16.05.2025 | -                     | 1,006    | 42,47   | 42,89   | 41,57  | 42,5   | -0,93  | 24       | 0       | 0       | 68,9   | 44,6   | 24,23 | 0,7     | 0,7     |
| 17.05.2025 | -                     | 0,858    | 36,54   | 36,78   | 35,74  | 36,43  | -0,69  | 24       | 0       | 0       | 69,1   | 45     | 24,06 | 0,7     | 0,7     |
| 18.05.2025 | -                     | 0,593    | 26,3    | 26,41   | 25,75  | 26,16  | -0,41  | 24       | 0       | 0       | 68,7   | 45,6   | 23,1  | 0,7     | 0,7     |
| 19.05.2025 | -                     | 0,695    | 28,29   | 28,49   | 27,7   | 28,23  | -0,53  | 24       | 0       | 0       | 68,2   | 43,1   | 25,11 | 0,7     | 0,7     |
| 20.05.2025 | -                     | 0,563    | 23,39   | 23,51   | 22,93  | 23,25  | -0,32  | 24       | 0       | 0       | 68,6   | 44     | 24,54 | 0,7     | 0,7     |
| Итого:     | -                     | 10,108   | 539,8   | 545,41  | 527,9  | 538,59 | -10,69 | 720      | 0       | -       | 65,96  | 49,44  | 16,51 | 0,7     | 0,7     |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3   | V2, м3   | M1, т    | M2, т    |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20.04.2025 | 1691,309 | 84365,93 | 84061,93 | 82412,46 | 83035,04 |
| 20.05.2025 | 1701,417 | 84905,73 | 84607,34 | 82940,36 | 83573,63 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения