

#131990#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1708,382	1701,417	6.965

Подпись исполнителя



#131989#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104472
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,323	12,21	11,85	11,95	11,75	0,2	24	0	0	67	39,9	27,08	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,553	22,13	22,3	21,68	22,07	-0,39	24	0	0	67,9	42,4	25,5	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,549	22,38	22,53	21,9	22,29	-0,39	24	0	0	67,9	42,8	25,12	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,378	17,25	17,3	16,87	17,16	-0,29	24	0	0	67,4	44,9	22,45	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,291	14,2	14,22	13,88	14,12	-0,24	24	0	0	66,7	45,7	21	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,468	19,78	19,82	19,36	19,58	-0,22	24	0	0	67,4	43,2	24,19	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,398	18,77	18,8	18,38	18,62	-0,24	24	0	0	67,4	45,7	21,72	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,228	13,75	13,6	13,43	13,44	-0,01	24	0	0	66	48,9	17,14	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,216	13,66	13,51	13,36	13,33	0,03	24	0	0	66	49,8	16,22	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,194	13,02	12,85	12,72	12,66	0,06	24	0	0	65,7	50,4	15,35	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,073	11,85	11,65	11,59	11,42	0,17	24	0	0	62,1	55,5	6,64	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,073	8,78	8,68	8,54	8,53	0,01	24	0	0	64	55,2	8,77	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,223	13,52	13,52	13,23	13,35	-0,12	24	0	0	66,2	49,3	16,9	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,245	14,21	14,21	13,9	14,04	-0,14	24	0	0	66,3	48,4	17,92	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,225	13,7	13,61	13,4	13,46	-0,06	24	0	0	66,1	49,2	16,93	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,213	13,28	13,09	12,97	12,94	0,03	24	0	0	66	49,4	16,64	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,214	12,15	12,06	11,86	11,92	-0,06	24	0	0	67,4	49,2	18,14	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,072	5,91	5,86	5,74	5,86	-0,12	24	0	0	67,8	55	12,87	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,073	6,02	5,95	5,82	5,95	-0,13	24	0	0	67,6	55	12,54	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,202	13,3	13,25	13	13,12	-0,12	24	0	0	65,4	49,8	15,64	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,216	10,94	10,85	10,66	10,76	-0,1	24	0	0	68,5	48,4	20,09	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,205	10,71	10,6	10,43	10,51	-0,08	24	0	0	68,5	48,7	19,74	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,072	6,01	5,84	5,78	5,84	-0,06	24	0	0	68,1	54,8	13,29	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,073	5,84	5,65	5,65	5,65	0	24	0	0	68,3	54,8	13,52	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,072	5,79	5,62	5,63	5,62	0,01	24	0	0	68,2	55	13,23	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,078	5,97	5,83	5,82	5,83	-0,01	24	0	0	68,3	54,4	13,86	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,208	10,54	10,46	10,25	10,36	-0,11	24	0	0	69,2	48,8	20,44	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,212	10,47	10,46	10,22	10,37	-0,15	24	0	0	69,6	48,8	20,81	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,212	10,46	10,45	10,18	10,36	-0,18	24	0	0	69,3	48,5	20,86	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,205	13,95	13,86	13,65	13,7	-0,05	24	0	0	65,6	50,8	14,87	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,201	10,25	10,21	9,98	10,11	-0,13	24	0	0	69,3	49,5	19,81	0,7	0,7
Итого:	-	6,965	380,8	378,49	371,83	374,72	-2,89	744	0	-	67,14	49,43	17,72	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.05.2025	1701,417	84905,73	84607,34	82940,36	83573,63
20.06.2025	1708,382	85286,53	84985,83	83312,19	83948,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения