

#134961#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1712,777	1708,382	4.395

Подпись исполнителя



#134787#

Отчёт за период с 20.06.2025 по 20.07.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.06.2025	-	0,093	6,52	6,47	6,28	6,47	-0,19	24	0	0	68,4	54,4	14,06	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,072	5,89	5,81	5,74	5,81	-0,07	24	0	0	68	54,9	13,08	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,193	10,19	10,14	9,92	10,04	-0,12	24	0	0	69,1	49,7	19,41	0,7	0,7
24.06.2025	-	0,199	10,71	10,66	10,44	10,55	-0,11	24	0	0	68,6	49,7	18,92	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,191	10,08	10,03	9,81	9,94	-0,13	24	0	0	69,2	49,6	19,61	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,203	10,49	10,44	10,21	10,34	-0,13	24	0	0	69,3	49,3	20,08	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,174	9,59	9,52	9,34	9,43	-0,09	24	0	0	69	50,3	18,73	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,072	5,96	5,87	5,77	5,87	-0,1	24	0	0	67,8	54,9	12,91	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,072	5,8	5,7	5,67	5,7	-0,03	24	0	0	67,9	55	12,88	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,203	10,58	10,53	10,3	10,42	-0,12	24	0	0	69,1	49,2	19,91	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,185	9,96	9,89	9,72	9,8	-0,08	24	0	0	69,2	49,8	19,46	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,176	9,47	9,41	9,23	9,33	-0,1	24	0	0	69,4	49,9	19,49	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,174	9,36	9,29	9,08	9,22	-0,14	24	0	0	69,4	49,8	19,5	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,176	9,71	9,65	9,45	9,56	-0,11	24	0	0	69,1	50,2	18,93	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,073	5,92	5,83	5,76	5,83	-0,07	24	0	0	68,1	54,9	13,18	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,072	5,75	5,65	5,54	5,65	-0,01	24	0	0	68	55	13,01	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,17	9,32	9,25	9,07	9,17	-0,1	24	0	0	69,3	50,3	19,03	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,179	9,66	9,6	9,4	9,52	-0,12	24	0	0	69,3	50,1	19,21	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,164	9,13	9,06	8,88	8,98	-0,1	24	0	0	69,1	51	18,16	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,196	10,22	10,17	9,96	10,08	-0,12	24	0	0	69,1	49,2	19,84	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,168	9,24	9,16	8,99	9,08	-0,09	24	0	0	69,2	50,1	19,12	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,072	5,84	5,75	5,65	5,75	-0,1	24	0	0	68,1	55	13,08	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,072	5,76	5,66	5,64	5,66	-0,02	24	0	0	68,1	55	13,09	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,192	9,87	9,81	9,63	9,73	-0,1	24	0	0	69,3	49,2	20,15	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,182	9,51	9,45	9,26	9,38	-0,12	24	0	0	69,3	49,3	20,07	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,168	9,11	9,04	8,88	8,97	-0,09	24	0	0	69,3	50,4	18,83	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,196	10,58	10,52	10,31	10,42	-0,11	24	0	0	68,8	49,5	19,28	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,164	9,28	9,21	9,04	9,13	-0,09	24	0	0	68,9	50,4	18,47	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,072	5,77	5,67	5,61	5,67	-0,06	24	0	0	68,4	54,9	13,5	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,072	5,74	5,65	5,64	5,65	-0,01	24	0	0	68	55	13,04	0,7	0,7
Итого:	-	4,395	255,01	252,89	248,32	251,15	-2,83	720	0	-	68,79	51,53	17,27	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.06.2025	1708,382	85286,53	84985,83	83312,19	83948,35
20.07.2025	1712,777	85541,54	85238,72	83560,51	84199,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения