

#143592#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.08.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1717,116	1712,777	4.339

Подпись исполнителя



#143591#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика BKT-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,156	8,71	8,64	8,52	8,57	-0,05	24	0	0	69,3	50,7	18,6	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,154	8,77	8,7	8,57	8,64	-0,07	24	0	0	69,1	50,9	18,19	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,16	8,8	8,73	8,62	8,66	-0,04	24	0	0	69,4	50,6	18,8	0,7	0,7
24.07.2025	-	0,157	9,33	9,26	9,11	9,19	-0,08	24	0	0	68,3	51,1	17,17	0,7	0,7
25.07.2025	-	0,148	10,65	10,57	10,4	10,45	-0,05	24	0	0	66	51,7	14,34	0,7	0,7
26.07.2025	-	0,072	8,15	8,05	7,91	8,04	-0,13	24	0	0	64,6	55	9,58	0,7	0,7
27.07.2025	-	0,072	8,07	7,96	7,83	7,96	-0,13	24	0	0	64,4	55,2	9,17	0,7	0,7
28.07.2025	-	0,141	10,79	10,7	10,53	10,56	-0,03	24	0	0	65,7	52,2	13,47	0,7	0,7
29.07.2025	-	0,152	11,35	11,24	11,08	11,1	-0,02	24	0	0	65,6	51,9	13,73	0,7	0,7
30.07.2025	-	0,147	10,93	10,74	10,68	10,63	0,05	24	0	0	65,6	51,6	13,95	0,7	0,7
31.07.2025	-	0,154	11,15	11,04	10,89	10,92	-0,03	24	0	0	65,9	51,5	14,42	0,7	0,7
01.08.2025	-	0,181	12,34	12,28	12,07	12,07	0	24	0	0	65,9	51,1	14,83	0,7	0,7
02.08.2025	-	0,2	13,06	12,99	12,82	12,75	0,07	24	0	0	66,3	50,7	15,55	0,7	0,7
03.08.2025	-	0,198	13,45	13,37	13,21	13,13	0,08	24	0	0	65,9	50,8	15,04	0,7	0,7
04.08.2025	-	0,177	12,19	11,73	11,93	11,58	0,35	24	0	0	66,2	51,2	14,99	0,7	0,7
05.08.2025	-	0,152	11,18	11,11	10,92	10,99	-0,07	24	0	0	65,9	51,9	13,99	0,7	0,7
06.08.2025	-	0,148	11,3	11,24	11,05	11,06	-0,01	24	0	0	65,7	52,5	13,16	0,7	0,7
07.08.2025	-	0,162	11,49	11,41	11,24	11,25	-0,01	24	0	0	66,1	51,6	14,51	0,7	0,7
08.08.2025	-	0,15	11,24	11,16	10,98	11,02	-0,04	24	0	0	65,8	52	13,83	0,7	0,7
09.08.2025	-	0,072	8,22	8,12	7,98	8,12	-0,14	24	0	0	64,7	55,2	9,48	0,7	0,7
10.08.2025	-	0,073	8,46	8,34	8,22	8,29	-0,07	24	0	0	64,3	55,3	9,01	0,7	0,7
11.08.2025	-	0,15	11,31	11,23	11,06	11,07	-0,01	24	0	0	65,8	52,1	13,77	0,7	0,7
12.08.2025	-	0,15	11,47	11,4	11,22	11,19	0,03	24	0	0	65,5	52,1	13,44	0,7	0,7
13.08.2025	-	0,154	11,36	11,29	11,1	11,09	0,01	24	0	0	65,9	52,2	13,68	0,7	0,7
14.08.2025	-	0,148	10,95	10,87	10,69	10,72	-0,03	24	0	0	65,6	51,5	14,09	0,7	0,7
15.08.2025	-	0,143	10,74	10,67	10,49	10,54	-0,05	24	0	0	66	52	13,91	0,7	0,7
16.08.2025	-	0,072	8,07	7,99	7,83	7,99	-0,16	24	0	0	64,5	55,4	9,13	0,7	0,7
17.08.2025	-	0,072	8,1	8,02	7,86	8,01	-0,15	24	0	0	64,4	55,4	9,06	0,7	0,7
18.08.2025	-	0,143	10,93	10,88	10,66	10,75	-0,09	24	0	0	65,9	52,5	13,46	0,7	0,7
19.08.2025	-	0,142	10,77	10,71	10,53	10,59	-0,06	24	0	0	66	52,1	13,85	0,7	0,7
20.08.2025	-	0,139	10,8	10,74	10,56	10,61	-0,05	24	0	0	65,8	52,4	13,33	0,7	0,7
Итого:	-	4,339	324,13	321,18	316,56	317,54	-0,98	744	0	-	66	52,34	13,66	0,7	0,7

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.07.2025	1712,777	85541,54	85238,72	83560,51	84199,5
20.08.2025	1717,116	85865,67	85559,9	83877,07	84517,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения