

#146324#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1721,579	1717,116	4.463

Подпись исполнителя _____



#146323#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.08.2025	-	0,15	11,12	11,05	10,86	10,91	-0,05	24	0	0	65,9	52,1	13,86	0,7	0,7
22.08.2025	-	0,146	11,07	11,01	10,82	10,85	-0,03	24	0	0	65,8	52,4	13,49	0,7	0,7
23.08.2025	-	0,072	8,3	8,22	8,06	8,18	-0,12	24	0	0	64,5	55,2	9,3	0,7	0,7
24.08.2025	-	0,072	8,34	8,25	8,1	8,25	-0,15	24	0	0	64,3	55,3	9,06	0,7	0,7
25.08.2025	-	0,161	12,15	12,07	11,87	11,89	-0,02	24	0	0	65,4	51,7	13,71	0,7	0,7
26.08.2025	-	0,12	66,77	65,81	66,22	65,37	0,85	24	0	0	40,2	38,3	1,85	0,7	0,7
27.08.2025	-	0,166	39,87	39,33	39,25	38,79	0,46	24	0	0	57,9	53,6	4,28	0,7	0,7
28.08.2025	-	0,158	11,58	11,4	11,31	11,24	0,07	24	0	0	65,8	51,6	14,25	0,7	0,7
29.08.2025	-	0,166	11,61	11,37	11,34	11,25	0,09	24	0	0	66,1	51	15,06	0,7	0,7
30.08.2025	-	0,073	8,61	8,38	8,37	8,34	0,03	24	0	0	64	55,2	8,8	0,7	0,7
31.08.2025	-	0,072	8,61	8,41	8,37	8,37	0	24	0	0	64	55,1	8,85	0,7	0,7
01.09.2025	-	0,163	11,89	11,71	11,62	11,57	0,05	24	0	0	65,7	51,6	14,14	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,176	12,17	12,05	11,89	11,9	-0,01	24	0	0	65,9	51	14,86	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,179	12,32	12,25	12,04	12,11	-0,07	24	0	0	65,8	50,8	15,04	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,223	13,98	13,94	13,67	13,79	-0,12	24	0	0	66	49,6	16,49	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,186	12,26	12,23	11,98	12,1	-0,12	24	0	0	66,1	50,6	15,46	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,072	8,12	8,03	7,88	8,02	-0,14	24	0	0	64,2	55,2	9,01	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,072	8,16	8,07	7,92	8,07	-0,15	24	0	0	64	55,4	8,62	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,187	12,27	12,2	11,99	12,07	-0,08	24	0	0	66	50,4	15,61	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,179	12,09	12,02	11,81	11,88	-0,07	24	0	0	66,1	50,9	15,13	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,18	11,93	11,87	11,65	11,72	-0,07	24	0	0	66,1	50,7	15,41	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,168	11,84	11,75	11,56	11,62	-0,06	24	0	0	65,8	51,1	14,63	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,175	11,87	11,8	11,6	11,66	-0,06	24	0	0	65,9	50,9	15,06	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,072	8,14	8,03	7,9	8,03	-0,13	24	0	0	64,2	55,2	9,07	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,076	8,43	8,32	8,19	8,29	-0,1	24	0	0	64,2	55	9,2	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,169	11,7	11,62	11,43	11,49	-0,06	24	0	0	66	51,2	14,78	0,7	0,7
16.09.2025	-	0,175	11,5	11,43	11,23	11,3	-0,07	24	0	0	66,4	50,7	15,7	0,7	0,7
17.09.2025	-	0,174	11,29	11,23	11,02	11,12	-0,1	24	0	0	66,6	50,6	15,99	0,7	0,7
18.09.2025	-	0,186	11,52	11,45	11,25	11,33	-0,08	24	0	0	66,8	50,6	16,23	0,7	0,7
19.09.2025	-	0,187	11,91	11,84	11,63	11,67	-0,04	24	0	0	66,6	50,6	15,99	0,7	0,7
20.09.2025	-	0,108	9,3	9,21	9,06	9,01	0,05	24	0	0	65,5	53,8	11,75	0,7	0,7
Итого:	-	4,463	420,72	416,35	411,89	412,19	-0,3	744	0	-	64,45	51,85	12,6	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.08.2025	1717,116	85865,67	85559,9	83877,07	84517,04
20.09.2025	1721,579	86286,39	85976,25	84288,96	84929,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения