

#150487#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1743,705	1721,579	22.126

Подпись исполнителя



#150446#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,099	9,09	8,99	8,85	8,84	0,01	24	0	0	65,5	53,9	11,59	0,7	0,7
22.09.2025	-	0,203	12,21	12,15	11,95	12,01	-0,06	24	0	0	67	50,1	16,89	0,7	0,7
23.09.2025	-	0,187	11,64	11,58	11,36	11,46	-0,1	24	0	0	66,7	50,4	16,36	0,7	0,7
24.09.2025	-	0,198	11,99	11,93	11,71	11,81	-0,1	24	0	0	66,8	50	16,8	0,7	0,7
25.09.2025	-	0,21	12,48	12,42	12,2	12,24	-0,04	24	0	0	67	49,9	17,08	0,7	0,7
26.09.2025	-	0,22	12,69	12,64	12,41	12,5	-0,09	24	0	0	67,2	49,3	17,9	0,7	0,7
27.09.2025	-	0,097	8,8	8,69	8,56	8,62	-0,06	24	0	0	65,2	54,3	10,9	0,7	0,7
28.09.2025	-	0,096	8,71	8,6	8,47	8,57	-0,1	24	0	0	65	54,4	10,59	0,7	0,7
29.09.2025	-	0,808	33,88	34,06	33,12	33,71	-0,59	24	0	0	69,4	45	24,4	0,7	0,7
30.09.2025	-	1,074	43,54	43,78	42,56	43,3	-0,74	24	0	0	70,7	45,5	25,25	0,7	0,7
01.10.2025	-	0,97	39,66	39,89	38,79	39,53	-0,74	24	0	0	70	44,9	25,09	0,7	0,7
02.10.2025	-	1,072	50,27	50,35	49,24	49,85	-0,61	24	0	0	68,4	46,6	21,78	0,7	0,7
03.10.2025	-	1,046	45,76	45,76	44,73	45,28	-0,55	24	0	0	70,5	47,1	23,4	0,7	0,7
04.10.2025	-	0,959	43,83	43,64	42,88	43,19	-0,31	24	0	0	69,7	47,4	22,38	0,7	0,7
05.10.2025	-	0,82	34,15	34,1	33,41	33,81	-0,4	24	0	0	69,7	45,1	24,61	0,7	0,7
06.10.2025	-	0,956	37,86	38,07	37,06	37,76	-0,7	24	0	0	70,1	44,2	25,86	0,7	0,7
07.10.2025	-	0,927	36,8	36,97	35,98	36,66	-0,68	24	0	0	70,5	44,7	25,81	0,7	0,7
08.10.2025	-	0,932	37,37	37,54	36,54	37,19	-0,65	24	0	0	70,1	44,6	25,58	0,7	0,7
09.10.2025	-	0,852	32,89	33,06	32,15	32,82	-0,67	24	0	0	70,1	43,6	26,53	0,7	0,7
10.10.2025	-	0,888	34,26	34,44	33,51	34,19	-0,68	24	0	0	70,3	43,8	26,5	0,7	0,7
11.10.2025	-	0,745	29,49	29,55	28,83	29,31	-0,48	24	0	0	69,9	44,1	25,84	0,7	0,7
12.10.2025	-	0,763	30,67	30,69	29,97	30,45	-0,48	24	0	0	69,9	44,4	25,47	0,7	0,7
13.10.2025	-	0,959	38,9	39,09	38,06	38,71	-0,65	24	0	0	70,4	45,2	25,21	0,7	0,7
14.10.2025	-	0,98	40,53	40,68	39,68	40,29	-0,61	24	0	0	70,5	45,8	24,74	0,7	0,7
15.10.2025	-	0,938	37,18	37,37	36,34	37,05	-0,71	24	0	0	70,5	44,7	25,81	0,7	0,7
16.10.2025	-	0,96	37,55	37,78	36,74	37,45	-0,71	24	0	0	70,3	44,2	26,12	0,7	0,7
17.10.2025	-	0,95	37,48	37,69	36,67	37,39	-0,72	24	0	0	70,3	44,3	25,95	0,7	0,7
18.10.2025	-	0,966	42,64	42,63	41,7	42,17	-0,47	24	0	0	70,5	47,3	23,22	0,7	0,7
19.10.2025	-	0,982	43,26	43,24	42,3	42,8	-0,5	24	0	0	70,6	47,5	23,13	0,7	0,7
20.10.2025	-	1,269	60,19	60,08	58,84	59,38	-0,54	24	0	0	70,8	49,2	21,63	0,7	0,7
Итого:	-	22,126	955,77	957,46	934,61	948,34	-13,73	720	0	-	69,12	47,05	22,08	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.09.2025	1721,579	86286,39	85976,25	84288,96	84929,23
20.10.2025	1743,705	87242,16	86933,71	85223,57	85877,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения