

#164742#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00104472	20.11.2025	20.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	1778,044	1743,705	34.339

Подпись исполнителя



#164741#

Отчёт за период с 20.10.2025 по 20.11.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104472
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2025	-	1,254	59,41	59,37	58,08	58,68	-0,6	24	0	0	71	49,4	21,62	0,7	0,7
22.10.2025	-	1,075	45,13	45,3	44,13	44,85	-0,72	24	0	0	70,8	46,4	24,41	0,7	0,7
23.10.2025	-	0,99	37,91	38,14	37,07	37,86	-0,79	24	0	0	70,5	43,8	26,71	0,7	0,7
24.10.2025	-	1,003	38,64	38,9	37,8	38,56	-0,76	24	0	0	70,4	43,9	26,52	0,7	0,7
25.10.2025	-	0,881	36,41	36,52	35,65	36,21	-0,56	24	0	0	70,2	45,4	24,78	0,7	0,7
26.10.2025	-	0,928	39,85	39,94	38,98	39,53	-0,55	24	0	0	70,2	46,4	23,82	0,7	0,7
27.10.2025	-	1,129	47,79	47,94	46,74	47,46	-0,72	24	0	0	70,9	46,7	24,2	0,7	0,7
28.10.2025	-	1,071	44,09	44,26	43,11	43,78	-0,67	24	0	0	70,6	45,7	24,9	0,7	0,7
29.10.2025	-	1,035	42,07	42,25	41,11	41,79	-0,68	24	0	0	70,7	45,5	25,18	0,7	0,7
30.10.2025	-	1,044	42,14	42,33	41,2	41,89	-0,69	24	0	0	70,6	45,3	25,34	0,7	0,7
31.10.2025	-	1,058	43,11	43,28	42,11	42,8	-0,69	24	0	0	70,8	45,6	25,16	0,7	0,7
01.11.2025	-	1,081	45,79	45,9	44,74	45,43	-0,69	24	0	0	70,9	46,7	24,23	0,7	0,7
02.11.2025	-	0,865	34,9	35,01	34,1	34,69	-0,59	24	0	0	70,4	45,1	25,36	0,7	0,7
03.11.2025	-	0,832	33,02	33,14	32,3	32,9	-0,6	24	0	0	70,3	44,5	25,82	0,7	0,7
04.11.2025	-	0,89	36,72	36,78	35,94	36,47	-0,53	24	0	0	70,4	45,6	24,79	0,7	0,7
05.11.2025	-	0,943	36,15	36,35	35,35	36,09	-0,74	24	0	0	70,6	44	26,66	0,7	0,7
06.11.2025	-	0,976	38,01	38,21	37,18	37,88	-0,7	24	0	0	70,6	44,3	26,31	0,7	0,7
07.11.2025	-	1,135	46,87	47,04	45,82	46,54	-0,72	24	0	0	71,1	46,3	24,8	0,7	0,7
08.11.2025	-	1,112	51,86	51,79	50,67	51,24	-0,57	24	0	0	71,1	49,2	21,98	0,7	0,7
09.11.2025	-	1,111	51,9	51,82	50,74	51,24	-0,5	24	0	0	71	49,1	21,93	0,7	0,7
10.11.2025	-	1,169	50,3	50,43	49,2	49,94	-0,74	24	0	0	70,9	47,1	23,83	0,7	0,7
11.11.2025	-	1,099	44,81	44,98	43,82	44,5	-0,68	24	0	0	70,8	45,7	25,07	0,7	0,7
12.11.2025	-	1,113	46,2	46,34	45,18	45,85	-0,67	24	0	0	70,6	45,9	24,67	0,7	0,7
13.11.2025	-	1,035	41,82	42,05	40,91	41,63	-0,72	24	0	0	70,4	45	25,36	0,7	0,7
14.11.2025	-	1,034	41,5	41,7	40,59	41,3	-0,71	24	0	0	70,6	45,1	25,51	0,7	0,7
15.11.2025	-	1,177	54,8	54,76	53,56	54,14	-0,58	24	0	0	71,6	49,6	22	0,7	0,7
16.11.2025	-	1,415	66,94	66,71	65,26	65,8	-0,54	24	0	0	75,6	53,9	21,71	0,7	0,7
17.11.2025	-	1,388	61,15	61,18	59,66	60,45	-0,79	24	0	0	73,6	50,3	23,26	0,7	0,7
18.11.2025	-	1,476	71,89	71,64	70,23	70,74	-0,51	24	0	0	72,2	51,1	21,08	0,7	0,7
19.11.2025	-	1,415	64,04	63,29	62,53	62,55	-0,02	24	0	0	72,9	50,2	22,63	0,7	0,7
20.11.2025	-	1,605	76,31	75,54	74,42	74,57	-0,15	24	0	0	74,8	53,3	21,57	0,7	0,7
Итого:	-	34,339	1471,53	1472,89	1438,18	1457,36	-19,18	744	0	-	71,2	46,97	24,23	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.10.2025	1743,705	87242,16	86933,71	85223,57	85877,57
20.11.2025	1778,044	88713,69	88406,6	86661,75	87334,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения