

#177916#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Репина 54, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 00104472	Показания прибора, Гкал 20.12.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.11.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1820,804	1778,044	42.76

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«22» 12 2025

#177915#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104472
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.11.2025	2,2	1,502	67,35	67,19	65,72	66,36	-0,64	24	0	0	74,1	51,2	22,88	0,7	0,7
22.11.2025	1,3	1,43	69,63	69,32	67,93	68,42	-0,49	24	0	0	74,5	53,4	21,06	0,7	0,7
23.11.2025	-3,3	1,607	72,61	72,33	70,6	71,26	-0,66	24	0	0	79,2	56,5	22,73	0,7	0,7
24.11.2025	-3,9	1,777	75,16	75,1	73,08	74	-0,92	24	0	0	79,9	55,6	24,33	0,7	0,7
25.11.2025	-0,9	1,705	75,36	75,24	73,38	74,22	-0,84	24	0	0	77,9	54,7	23,22	0,7	0,7
26.11.2025	-0,4	1,749	80,07	79,9	77,96	78,82	-0,86	24	0	0	77,4	54,9	22,44	0,7	0,7
27.11.2025	-1,3	1,69	77,24	77,11	75,27	76,05	-0,78	24	0	0	76,5	54	22,47	0,7	0,7
28.11.2025	-0,4	1,62	72,02	71,95	70,18	71	-0,82	24	0	0	76	52,9	23,1	0,7	0,7
29.11.2025	-0,3	1,502	72,14	71,88	70,32	70,85	-0,53	24	0	0	76	54,7	21,37	0,7	0,7
30.11.2025	-0,5	1,555	77,74	77,4	75,75	76,31	-0,56	24	0	0	76,2	55,7	20,52	0,7	0,7
01.12.2025	-	1,571	69,24	69,24	67,52	68,38	-0,86	24	0	0	75,1	51,8	23,3	0,7	0,7
02.12.2025	-	1,695	78,38	78,24	76,31	77,17	-0,86	24	0	0	76,9	54,7	22,28	0,7	0,7
03.12.2025	-	1,538	71,57	71,5	69,85	70,6	-0,75	24	0	0	73,1	51,1	22,02	0,7	0,7
04.12.2025	-	1,431	65,31	65,31	63,79	64,56	-0,77	24	0	0	72,4	49,9	22,46	0,7	0,7
05.12.2025	-	1,349	57,59	57,76	56,25	57,15	-0,9	24	0	0	72,1	48,1	23,99	0,7	0,7
06.12.2025	-	1,323	54,21	54,58	52,96	54,05	-1,09	24	0	0	72	47	25,06	0,7	0,7
07.12.2025	-	1,348	61,7	61,74	60,27	61,02	-0,75	24	0	0	72,1	49,8	22,35	0,7	0,7
08.12.2025	-	1,306	56,35	56,46	55,04	55,85	-0,81	24	0	0	72,1	48,3	23,73	0,7	0,7
09.12.2025	-	1,125	43,03	43,29	42,02	42,81	-0,79	24	0	0	71,6	44,8	26,79	0,7	0,7
10.12.2025	-	1,054	39,85	40,11	38,93	39,71	-0,78	24	0	0	71,6	44,5	27,12	0,7	0,7
11.12.2025	-	1,078	41,66	41,92	40,73	41,5	-0,77	24	0	0	71,4	44,8	26,55	0,7	0,7
12.12.2025	-	1,138	45,47	45,67	44,43	45,19	-0,76	24	0	0	71,5	45,9	25,66	0,7	0,7
13.12.2025	-	1,146	52	51,99	50,81	51,43	-0,62	24	0	0	71,7	49,2	22,56	0,7	0,7
14.12.2025	-	1,084	46,22	46,3	45,16	45,81	-0,65	24	0	0	71,9	47,9	23,99	0,7	0,7
15.12.2025	-	1,374	66,14	66,2	64,67	65,41	-0,74	24	0	0	70,6	49,3	21,3	0,7	0,7
16.12.2025	-	1,429	66,72	66,71	65,15	65,93	-0,78	24	0	0	72,6	50,6	21,98	0,7	0,7
17.12.2025	-	1,574	71,26	71,4	69,47	70,46	-0,99	24	0	0	75,1	52,4	22,68	0,7	0,7
18.12.2025	-	1,55	69,42	69,62	67,69	68,74	-1,05	24	0	0	75	52,1	22,91	0,7	0,7
19.12.2025	-	1,392	62,85	62,89	61,37	62,13	-0,76	24	0	0	72,4	49,7	22,7	0,7	0,7
20.12.2025	-	1,118	48,88	48,93	47,76	48,45	-0,69	24	0	0	71,7	48,3	23,43	0,7	0,7
Итого:	-0,7	42,76	1907,17	1907,28	1860,37	1883,64	-23,27	720	0	-	74,02	50,79	23,23	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.11.2025	1778,044	88713,69	88406,6	86661,75	87334,93
20.12.2025	1820,804	90620,86	90313,88	88522,12	89218,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения