

#208107#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

| Заводской номер счётчика 20117848 | Показания прибора, ГДж 20.02.2026 | Предыдущие показания, ГДж 20.01.2026 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 3442,154 | 3246,129 | 196.025 | 46.82 |

Подпись исполнителя



#208106#

Отчёт за период с 20.01.2026 по 20.02.2026.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20117848
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.02.2026

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNар, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 21.01.2026 | -10,9 | 6,452 | 0 | 51,689 | 0 | 0 | 50,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,4 | 55,7 | 0,43 | 0,38 |
| 22.01.2026 | -12,2 | 7,041 | 0 | 61,101 | 0 | 0 | 59,144 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,4 | 58 | 0,42 | 0,39 |
| 23.01.2026 | -11,6 | 6,507 | 0 | 53,003 | 0 | 0 | 51,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,2 | 56 | 0,43 | 0,38 |
| 24.01.2026 | -8,3 | 6,456 | 0 | 56,93 | 0 | 0 | 55,143 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,3 | 57,4 | 0,42 | 0,39 |
| 25.01.2026 | -9,4 | 5,861 | 0 | 48,938 | 0 | 0 | 47,421 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,9 | 55,4 | 0,43 | 0,38 |
| 26.01.2026 | -7,3 | 5,777 | 0 | 48,24 | 0 | 0 | 46,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,8 | 52,4 | 0,43 | 0,38 |
| 27.01.2026 | -4,4 | 5,652 | 0 | 46,778 | 0 | 0 | 45,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 52,1 | 0,43 | 0,38 |
| 28.01.2026 | -3,8 | 6,062 | 0 | 53,564 | 0 | 0 | 52,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,6 | 53,8 | 0,42 | 0,38 |
| 29.01.2026 | -6 | 6,819 | 0 | 57,408 | 0 | 0 | 55,579 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,1 | 56,9 | 0,42 | 0,39 |
| 30.01.2026 | -9,7 | 7,274 | 0 | 63,567 | 0 | 0 | 61,511 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,9 | 58,7 | 0,42 | 0,39 |
| 31.01.2026 | -12,4 | 7,033 | 0 | 62,422 | 0 | 0 | 60,362 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,8 | 60,1 | 0,42 | 0,39 |
| 01.02.2026 | -13,8 | 7,406 | 0 | 67,549 | 0 | 0 | 65,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88,5 | 61,5 | 0,42 | 0,39 |
| 02.02.2026 | -18,9 | 7,725 | 0 | 65,958 | 0 | 0 | 63,674 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90,4 | 61,4 | 0,42 | 0,39 |
| 03.02.2026 | -20,1 | 7,392 | 0 | 57,993 | 0 | 0 | 55,986 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90,3 | 58,9 | 0,42 | 0,39 |
| 04.02.2026 | -18 | 7,258 | 0 | 56,71 | 0 | 0 | 54,751 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90,3 | 58,7 | 0,42 | 0,39 |
| 05.02.2026 | -12,3 | 6,548 | 0 | 48,935 | 0 | 0 | 47,321 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,9 | 54,9 | 0,43 | 0,38 |
| 06.02.2026 | -7,6 | 5,859 | 0 | 44,272 | 0 | 0 | 42,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84 | 51,4 | 0,43 | 0,38 |
| 07.02.2026 | -3,2 | 5,438 | 0 | 44,727 | 0 | 0 | 43,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,9 | 52 | 0,43 | 0,38 |
| 08.02.2026 | -3,3 | 5,79 | 0 | 48,553 | 0 | 0 | 47,098 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,1 | 53,8 | 0,43 | 0,38 |
| 09.02.2026 | -4,9 | 6,978 | 0 | 60,014 | 0 | 0 | 58,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,5 | 57,8 | 0,42 | 0,39 |
| 10.02.2026 | -12,1 | 6,667 | 0 | 55,32 | 0 | 0 | 53,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 86,5 | 56,8 | 0,42 | 0,39 |
| 11.02.2026 | -12,4 | 5,58 | 0 | 44,54 | 0 | 0 | 43,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 82,2 | 51,4 | 0,43 | 0,38 |
| 12.02.2026 | -3,8 | 5,149 | 0 | 43,263 | 0 | 0 | 42,093 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 49,3 | 0,43 | 0,38 |
| 13.02.2026 | -0,7 | 5,412 | 0 | 45,603 | 0 | 0 | 44,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 50,3 | 0,43 | 0,38 |
| 14.02.2026 | -1,2 | 5,653 | 0 | 47,748 | 0 | 0 | 46,319 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,2 | 54,1 | 0,43 | 0,38 |
| 15.02.2026 | -6,7 | 6,264 | 0 | 50,807 | 0 | 0 | 49,146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,4 | 57 | 0,43 | 0,39 |
| 16.02.2026 | -11,2 | 6,793 | 0 | 52,246 | 0 | 0 | 50,455 | 0 | 0 | 24 | 0 | 89,9 | 57,8 | 0,42 | 0,39 |
| 17.02.2026 | -17,4 | 6,619 | 0 | 49,447 | 0 | 0 | 47,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 55,9 | 0,43 | 0,39 |
| 18.02.2026 | -11,6 | 5,796 | 0 | 44,69 | 0 | 0 | 43,316 | 0 | 0 | 24 | 0 | 84,4 | 52,5 | 0,43 | 0,38 |
| 19.02.2026 | - | 5,499 | 0 | 44,099 | 0 | 0 | 42,841 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,9 | 50,3 | 0,43 | 0,38 |
| 20.02.2026 | - | 5,267 | 0 | 42,814 | 0 | 0 | 41,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 80,3 | 50,1 | 0,43 | 0,38 |
| Итого: | -9,4 | 196,027 | 0 | 1618,928 | 0 | 0 | 1568,027 | 0 | 0 | 744 | 0 | 85,15 | 55,24 | 0,43 | 0,38 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNар, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| 20.01.2026 | 3246,129 | 38659,696 | 0 | 0 | 37785,318 | 0 | 0 | 31374 | 28 |
| 20.02.2026 | 3442,154 | 40278,624 | 0 | 0 | 39353,341 | 0 | 0 | 32118 | 28 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения