

#129335#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 20117848	Показания прибора, ГДж 20.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2716,421	2661,017	55.404	13.233

Подпись исполнителя



#129334#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20117848
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	2,214	0	23,269	0	0	22,802	0	0	24	0	66,6	43,4	0,43	0,29
22.04.2025	-	2,595	0	26,758	0	0	26,212	0	0	24	0	67,2	43,5	0,43	0,3
23.04.2025	-	2,222	0	23,514	0	0	23,039	0	0	24	0	66,7	43,7	0,43	0,3
24.04.2025	-	2,632	0	27,138	0	0	26,586	0	0	24	0	67	43,3	0,42	0,3
25.04.2025	-	3,368	0	36,267	0	0	35,512	0	0	24	0	67,9	45,3	0,42	0,3
26.04.2025	-	3,211	0	36,984	0	0	36,213	0	0	24	0	67,8	46,7	0,42	0,3
27.04.2025	-	3,077	0	34,961	0	0	34,235	0	0	24	0	67,9	46,4	0,42	0,3
28.04.2025	-	2,793	0	31,367	0	0	30,725	0	0	24	0	67,2	45,5	0,42	0,3
29.04.2025	-	1,808	0	20,278	0	0	19,873	0	0	24	0	66,3	44,6	0,43	0,3
30.04.2025	-	0,631	0	10,864	0	0	10,662	0	0	24	0	63,9	49,8	0,41	0,3
01.05.2025	-	0,383	0	8,903	0	0	8,741	0	0	24	0	63	52,6	0,43	0,3
02.05.2025	-	0,382	0	8,872	0	0	8,712	0	0	24	0	62,8	52,4	0,42	0,3
03.05.2025	-	0,349	0	8,437	0	0	8,287	0	0	24	0	62,3	52,2	0,41	0,29
04.05.2025	-	0,382	0	8,739	0	0	8,582	0	0	22	2	62,8	52,2	0,42	0,3
05.05.2025	-	0,59	0	9,845	0	0	9,66	0	0	24	0	64,1	49,6	0,43	0,3
06.05.2025	-	0,64	0	11,059	0	0	10,852	0	0	21	3	64,1	50	0,42	0,29
07.05.2025	-	0,688	0	11,371	0	0	11,158	0	0	24	0	64,1	49,4	0,42	0,3
08.05.2025	-	0,416	0	9,097	0	0	8,932	0	0	24	0	62,9	51,8	0,41	0,3
09.05.2025	-	0,415	0	9,222	0	0	9,055	0	0	24	0	62,9	52	0,42	0,3
10.05.2025	-	0,42	0	9,097	0	0	8,932	0	0	24	0	63	51,8	0,42	0,3
11.05.2025	-	0,418	0	9,172	0	0	9,006	0	0	24	0	63	51,9	0,42	0,3
12.05.2025	-	1,959	0	21,077	0	0	20,653	0	0	24	0	66,6	43,9	0,42	0,3
13.05.2025	-	3,373	0	33,488	0	0	32,794	0	0	24	0	67,8	43,3	0,43	0,3
14.05.2025	-	3,196	0	31,749	0	0	31,089	0	0	24	0	67,8	43,3	0,43	0,3
15.05.2025	-	3,646	0	38,378	0	0	37,574	0	0	24	0	68,1	45	0,43	0,3
16.05.2025	-	3,331	0	36,491	0	0	35,752	0	0	24	0	66,7	44,5	0,42	0,3
17.05.2025	-	3,077	0	32,604	0	0	31,929	0	0	24	0	67,7	44,7	0,43	0,3
18.05.2025	-	2,627	0	27,749	0	0	27,18	0	0	24	0	67,3	44,2	0,42	0,3
19.05.2025	-	2,487	0	25,252	0	0	24,737	0	0	24	0	67,1	43,1	0,43	0,3
20.05.2025	-	2,074	0	22,169	0	0	21,718	0	0	24	0	66,9	44,1	0,44	0,29
Итого:	-	55,404	0	644,171	0	0	631,202	0	0	715	5	65,65	47,14	0,42	0,3

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 715 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	2661,017	32563,318	0	0	31830,197	0	0	24779	23
20.05.2025	2716,421	33207,489	0	0	32461,396	0	0	25494	28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения