

#132312#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 20117848	Показания прибора, ГДж 20.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2739,72	2716,421	23.299	5.565

Подпись исполнителя _____



#132311#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

3342
0
TB7 (ASCII)
20117848
1
24.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	1,814	0	18,876	0	0	18,496	0	0	24	0	66,7	43,3	0,42	0,29
22.05.2025	-	2,094	0	20,866	0	0	20,445	0	0	24	0	66,7	42,2	0,43	0,31
23.05.2025	-	2,234	0	22,364	0	0	21,913	0	0	24	0	66,7	42,4	0,44	0,32
24.05.2025	-	1,833	0	19,517	0	0	19,128	0	0	24	0	66,2	43,4	0,43	0,31
25.05.2025	-	1,384	0	15,867	0	0	15,555	0	0	24	0	65,8	44,6	0,43	0,31
26.05.2025	-	1,609	0	16,904	0	0	16,577	0	0	24	0	65,1	42	0,41	0,31
27.05.2025	-	1,355	0	16,279	0	0	15,957	0	0	24	0	66	45,8	0,43	0,31
28.05.2025	-	0,568	0	10,185	0	0	9,996	0	0	24	0	63,6	50	0,42	0,31
29.05.2025	-	0,609	0	10,4	0	0	10,206	0	0	24	0	63,8	49,6	0,43	0,32
30.05.2025	-	0,541	0	9,975	0	0	9,792	0	0	24	0	63,4	50,2	0,43	0,32
31.05.2025	-	0,369	0	9,87	0	0	9,702	0	0	24	0	60,9	51,9	0,42	0,32
01.06.2025	-	0,369	0	8,308	0	0	8,158	0	0	24	0	62,8	52	0,43	0,32
02.06.2025	-	0,591	0	10,236	0	0	10,045	0	0	24	0	64	50	0,43	0,32
03.06.2025	-	0,594	0	10,593	0	0	10,395	0	0	24	0	64	50,4	0,43	0,3
04.06.2025	-	0,573	0	10,504	0	0	10,31	0	0	24	0	63,6	50,3	0,43	0,31
05.06.2025	-	0,538	0	10,261	0	0	10,075	0	0	24	0	62,9	50,2	0,42	0,32
06.06.2025	-	0,551	0	10,141	0	0	9,956	0	0	24	0	63,3	50,1	0,43	0,32
07.06.2025	-	0,369	0	8,484	0	0	8,332	0	0	24	0	62,5	51,9	0,43	0,32
08.06.2025	-	0,363	0	8,548	0	0	8,397	0	0	24	0	62,2	51,9	0,42	0,32
09.06.2025	-	0,184	0	7,046	0	0	6,952	0	0	24	0	52,7	48,1	0,18	0,13
10.06.2025	-	0,031	0	5,13	0	0	5,093	0	0	24	0	39,2	38,2	0,04	0,03
11.06.2025	-	0,557	0	10,256	0	0	10,068	0	0	24	0	63,3	50,1	0,42	0,32
12.06.2025	-	0,386	0	8,665	0	0	8,509	0	0	24	0	62,8	52	0,43	0,31
13.06.2025	-	0,377	0	8,359	0	0	8,209	0	0	24	0	62,5	51,5	0,42	0,32
14.06.2025	-	0,374	0	7,966	0	0	7,824	0	0	24	0	62,4	51	0,41	0,33
15.06.2025	-	0,374	0	7,937	0	0	7,795	0	0	24	0	62,6	51,2	0,41	0,33
16.06.2025	-	0,534	0	9,193	0	0	9,022	0	0	24	0	63,6	49,5	0,41	0,33
17.06.2025	-	0,546	0	9,333	0	0	9,159	0	0	24	0	63,7	49,5	0,41	0,32
18.06.2025	-	0,541	0	9,198	0	0	9,028	0	0	24	0	63,7	49,4	0,41	0,32
19.06.2025	-	0,518	0	8,954	0	0	8,789	0	0	24	0	63,5	49,5	0,41	0,32
20.06.2025	-	0,518	0	8,902	0	0	8,738	0	0	24	0	63,5	49,4	0,41	0,32
Итого:	-	23,298	0	349,117	0	0	342,621	0	0	744	0	62,7	48,44	0,4	0,3

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2716,421	33207,489	0	0	32461,396	0	0	25494	28
20.06.2025	2739,72	33556,606	0	0	32804,014	0	0	26238	28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения