

#144497#

Показания приборов
учёта тепловой энергии,
за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

Заводской номер счётчика 20117848	Показания прибора, ГДж 20.08.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2763,989	2753,045	10.944	2.614

Подпись исполнителя _____



#144496#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 20.08.2025.

Номер абонента 3342
Порядковый номер 0
Тип теплосчётика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20117848
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.08.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,458	0	8,455	0	0	8,301	0	0	24	0	63	49,8	0,41	0,32
22.07.2025	-	0,46	0	9,039	0	0	8,877	0	0	24	0	62,4	50	0,41	0,32
23.07.2025	-	0,459	0	8,808	0	0	8,649	0	0	24	0	62,6	50	0,41	0,32
24.07.2025	-	0,499	0	9,107	0	0	8,941	0	0	24	0	63	49,7	0,4	0,32
25.07.2025	-	0,461	0	8,837	0	0	8,679	0	0	24	0	62,5	49,9	0,4	0,32
26.07.2025	-	0,345	0	7,637	0	0	7,502	0	0	24	0	62,1	51,1	0,4	0,32
27.07.2025	-	0,339	0	7,552	0	0	7,419	0	0	24	0	62,1	51,2	0,4	0,32
28.07.2025	-	0,456	0	8,713	0	0	8,556	0	0	24	0	62,7	50	0,4	0,33
29.07.2025	-	0,262	0	16,08	0	0	15,841	0	0	24	0	56,6	53,5	0,26	0,22
30.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	26	25,4	0	0
31.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,9	24,3	0	0
01.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	24	0	0
02.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	22,9	0	0
03.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,4	0	0
04.08.2025	-	0	0	0,004	0	0	0,004	0	0	24	0	23,1	22,6	0	0
05.08.2025	-	0	0	0,002	0	0	0,002	0	0	24	0	23,1	22,5	0	0
06.08.2025	-	0,37	0	7,344	0	0	7,207	0	0	24	0	63,8	51,6	0,25	0,17
07.08.2025	-	0,564	0	11,054	0	0	10,841	0	0	24	0	65,1	52,7	0,44	0,3
08.08.2025	-	0,539	0	10,663	0	0	10,456	0	0	24	0	65,2	52,9	0,44	0,3
09.08.2025	-	0,404	0	9,314	0	0	9,134	0	0	24	0	65,1	54,6	0,44	0,3
10.08.2025	-	0,405	0	9,363	0	0	9,182	0	0	24	0	65,1	54,6	0,44	0,3
11.08.2025	-	0,525	0	10,513	0	0	10,31	0	0	24	0	65,2	53,1	0,44	0,31
12.08.2025	-	0,534	0	9,904	0	0	9,714	0	0	24	0	64,9	51,8	0,42	0,31
13.08.2025	-	0,512	0	9,072	0	0	8,898	0	0	24	0	64,9	51,2	0,4	0,32
14.08.2025	-	0,531	0	9,086	0	0	8,913	0	0	24	0	64,5	50,3	0,38	0,31
15.08.2025	-	0,532	0	9,216	0	0	9,037	0	0	24	0	65,2	51,2	0,4	0,32
16.08.2025	-	0,378	0	7,774	0	0	7,626	0	0	24	0	64,5	52,7	0,4	0,32
17.08.2025	-	0,377	0	7,77	0	0	7,623	0	0	24	0	64,4	52,6	0,4	0,32
18.08.2025	-	0,509	0	8,965	0	0	8,792	0	0	24	0	65,1	51,3	0,4	0,32
19.08.2025	-	0,507	0	8,929	0	0	8,756	0	0	24	0	65,2	51,4	0,4	0,32
20.08.2025	-	0,52	0	8,962	0	0	8,788	0	0	24	0	65,1	51	0,39	0,32
Итого:	-	10,946	0	222,163	0	0	218,048	0	0	744	0	54,78	45,24	0,31	0,24

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2753,045	33804,988	0	0	33047,881	0	0	26958	28
20.08.2025	2763,989	34027,151	0	0	33265,933	0	0	27702	28

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____