

#178087#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 119, МАДОУ
Войнич 2, Калининград
3342

| Заводской номер счётчика 20117848 | Показания прибора, ГДж 20.12.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.11.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 3080,965 | 2954,144 | 126.821 | 30.291 |

Подпись исполнителя



#178086#

Отчёт за период с 20.11.2025 по 20.12.2025.

Номер абонента 3342
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20117848
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tnar, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.11.2025 | 0,2 | 4,433 | 0 | 41,452 | 0 | 0 | 40,452 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 47,4 | 0,43 | 0,38 |
| 22.11.2025 | 2,2 | 4,322 | 0 | 41,873 | 0 | 0 | 40,859 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,8 | 48,6 | 0,42 | 0,38 |
| 23.11.2025 | 1,3 | 4,884 | 0 | 43,689 | 0 | 0 | 42,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,5 | 51,1 | 0,42 | 0,38 |
| 24.11.2025 | -3,3 | 5,17 | 0 | 44,568 | 0 | 0 | 43,338 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,4 | 50,9 | 0,42 | 0,38 |
| 25.11.2025 | -3,9 | 4,998 | 0 | 43,811 | 0 | 0 | 42,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,2 | 49,3 | 0,43 | 0,38 |
| 26.11.2025 | -0,9 | 4,96 | 0 | 44,885 | 0 | 0 | 43,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,8 | 49,7 | 0,42 | 0,38 |
| 27.11.2025 | -0,4 | 5,027 | 0 | 45,765 | 0 | 0 | 44,595 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 49,1 | 0,42 | 0,38 |
| 28.11.2025 | -1,3 | 4,792 | 0 | 43,841 | 0 | 0 | 42,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,5 | 48,8 | 0,42 | 0,38 |
| 29.11.2025 | -0,4 | 4,55 | 0 | 42,849 | 0 | 0 | 41,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 49,5 | 0,42 | 0,38 |
| 30.11.2025 | -0,3 | 4,62 | 0 | 43,89 | 0 | 0 | 42,779 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,6 | 49,8 | 0,42 | 0,38 |
| 01.12.2025 | -0,5 | 4,643 | 0 | 42,657 | 0 | 0 | 41,601 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 48 | 0,42 | 0,38 |
| 02.12.2025 | - | 5,039 | 0 | 45,851 | 0 | 0 | 44,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 49,5 | 0,42 | 0,38 |
| 03.12.2025 | - | 4,445 | 0 | 42,478 | 0 | 0 | 41,478 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,6 | 47 | 0,42 | 0,38 |
| 04.12.2025 | - | 4,226 | 0 | 40,29 | 0 | 0 | 39,357 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 46,3 | 0,42 | 0,37 |
| 05.12.2025 | - | 3,941 | 0 | 36,683 | 0 | 0 | 35,841 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 45,4 | 0,43 | 0,37 |
| 06.12.2025 | - | 3,39 | 0 | 31,338 | 0 | 0 | 30,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 45 | 0,43 | 0,37 |
| 07.12.2025 | - | 3,713 | 0 | 35,998 | 0 | 0 | 35,175 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 46,3 | 0,43 | 0,37 |
| 08.12.2025 | - | 3,872 | 0 | 36,32 | 0 | 0 | 35,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 45,6 | 0,43 | 0,37 |
| 09.12.2025 | - | 3,499 | 0 | 31,145 | 0 | 0 | 30,435 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 43,9 | 0,43 | 0,37 |
| 10.12.2025 | - | 3,246 | 0 | 28,925 | 0 | 0 | 28,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 43,9 | 0,43 | 0,37 |
| 11.12.2025 | - | 3,32 | 0 | 29,76 | 0 | 0 | 29,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 43,8 | 0,43 | 0,37 |
| 12.12.2025 | - | 3,45 | 0 | 31,342 | 0 | 0 | 30,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 44,3 | 0,43 | 0,37 |
| 13.12.2025 | - | 3,606 | 0 | 35,046 | 0 | 0 | 34,248 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 46,2 | 0,43 | 0,37 |
| 14.12.2025 | - | 3,381 | 0 | 31,707 | 0 | 0 | 30,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 45,4 | 0,43 | 0,37 |
| 15.12.2025 | - | 4,117 | 0 | 41,899 | 0 | 0 | 40,971 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 46,2 | 0,43 | 0,38 |
| 16.12.2025 | - | 4,232 | 0 | 41,531 | 0 | 0 | 40,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 47 | 0,43 | 0,38 |
| 17.12.2025 | - | 4,644 | 0 | 43,181 | 0 | 0 | 42,116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 48,2 | 0,43 | 0,38 |
| 18.12.2025 | - | 4,543 | 0 | 42,391 | 0 | 0 | 41,345 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,5 | 48,3 | 0,43 | 0,38 |
| 19.12.2025 | - | 4,211 | 0 | 40,061 | 0 | 0 | 39,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 46,3 | 0,43 | 0,38 |
| 20.12.2025 | - | 3,547 | 0 | 33,938 | 0 | 0 | 33,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 45,8 | 0,43 | 0,38 |
| Итого: | -0,7 | 126,821 | 0 | 1179,164 | 0 | 0 | 1150,582 | 0 | 0 | 720 | 0 | 73,52 | 47,22 | 0,43 | 0,38 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 2954,144 | 36034,154 | 0 | 0 | 35229,334 | 0 | 0 | 29910 | 28 |
| 20.12.2025 | 3080,965 | 37213,318 | 0 | 0 | 36379,919 | 0 | 0 | 30630 | 28 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения