

#208513#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 09.02.2026 по 25.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341

Заводской номер счётчика 8564	Показания прибора, Гкал 25.02.2026	Предыдущие показания, Гкал 09.02.2026	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4291,333	4241,958	49.375

Подпись исполнителя _____



*Атс 26.02.26
(с 10.02.26 по
февр.)*



#208512#

Отчёт за период с 09.02.2026 по 25.02.2026.

Номер абонента 3341
 Порядковый номер 8178
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 8564
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 02.03.2026

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
10.02.2026	-12,4	3,753	0	136,993	0	0	132,742	0	0	24	0	0	0	84,9	56,6	0	0,46	0,42	0
11.02.2026	-3,8	2,986	0	103,153	0	0	100,193	0	0	24	0	0	0	81,2	51,2	0	0,48	0,42	0
12.02.2026	-0,7	2,767	0	99,233	0	0	96,594	0	0	24	0	0	0	77,8	49,2	0	0,48	0,42	0
13.02.2026	-1,2	2,938	0	112,183	0	0	109,236	0	0	24	0	0	0	77,2	50,3	0	0,47	0,42	0
14.02.2026	-6,7	3,351	0	120,845	0	0	117,259	0	0	24	0	0	0	82,8	54,2	0	0,48	0,42	0
15.02.2026	-11,2	3,773	0	137,011	0	0	132,62	0	0	24	0	0	0	86,5	58	0	0,47	0,43	0
16.02.2026	-17,4	3,961	0	135,701	0	0	131,156	0	0	24	0	0	0	88,7	58,5	0	0,47	0,42	0
17.02.2026	-11,6	3,879	0	136,231	0	0	131,775	0	0	24	0	0	0	87,5	58	0	0,47	0,42	0
18.02.2026	-	3,237	0	109,638	0	0	106,327	0	0	24	0	0	0	83,6	53,1	0	0,47	0,42	0
19.02.2026	-	2,961	0	103,733	0	0	100,841	0	0	24	0	0	0	80	50,5	0	0,48	0,42	0
20.02.2026	-	2,938	0	103,593	0	0	100,728	0	0	24	0	0	0	79,6	50,2	0	0,48	0,42	0
21.02.2026	-	2,834	0	106,625	0	0	103,728	0	0	24	0	0	0	78,8	51,1	0	0,48	0,42	0
22.02.2026	-	2,382	0	85,208	0	0	83,037	0	0	24	0	0	0	76	47,3	0	0,49	0,42	0
23.02.2026	-	2,389	0	92,213	0	0	89,967	0	0	24	0	0	0	74,1	47,5	0	0,48	0,42	0
24.02.2026	-	2,449	0	103,023	0	0	100,683	0	0	24	0	0	0	71	46,7	0	0,43	0,38	0
25.02.2026	-	2,777	0	108,718	0	0	105,987	0	0	24	0	0	0	75,3	49	0	0,46	0,41	0
Итого:	-8,2	49,375	0	1794,101	0	0	1742,873	0	0	384	0	-	-	80,31	51,96	0	0,47	0,42	0

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
09.02.2026	4241,958	229036,812	0	0	223643,453	0	0	62380,73	358	3318,55	407
25.02.2026	4291,333	230830,906	0	0	225386,328	0	0	62764,73	742	3318,55	407

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____