

#283090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 09.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
10.02.2026	3,753	0	136,993	0	0	132,742	0	0	24	0	0	0	84,9	56,6	0	0,46	0,42	0	-12,4
11.02.2026	2,986	0	103,153	0	0	100,193	0	0	24	0	0	0	81,2	51,2	0	0,48	0,42	0	-3,8
12.02.2026	2,767	0	99,233	0	0	96,594	0	0	24	0	0	0	77,8	49,2	0	0,48	0,42	0	-0,7
13.02.2026	2,938	0	112,183	0	0	109,236	0	0	24	0	0	0	77,2	50,3	0	0,47	0,42	0	-1,2
14.02.2026	3,351	0	120,845	0	0	117,259	0	0	24	0	0	0	82,8	54,2	0	0,48	0,42	0	-6,7
15.02.2026	3,773	0	137,011	0	0	132,62	0	0	24	0	0	0	86,5	58	0	0,47	0,43	0	-11,2
16.02.2026	3,961	0	135,701	0	0	131,156	0	0	24	0	0	0	88,7	58,5	0	0,47	0,42	0	-17,4
17.02.2026	3,879	0	136,231	0	0	131,775	0	0	24	0	0	0	87,5	58	0	0,47	0,42	0	-11,6
18.02.2026	3,237	0	109,638	0	0	106,327	0	0	24	0	0	0	83,6	53,1	0	0,47	0,42	0	-
19.02.2026	2,961	0	103,733	0	0	100,841	0	0	24	0	0	0	80	50,5	0	0,48	0,42	0	-
20.02.2026	2,938	0	103,593	0	0	100,728	0	0	24	0	0	0	79,6	50,2	0	0,48	0,42	0	-
21.02.2026	2,834	0	106,625	0	0	103,728	0	0	24	0	0	0	78,8	51,1	0	0,48	0,42	0	-
22.02.2026	2,382	0	85,208	0	0	83,037	0	0	24	0	0	0	76	47,3	0	0,49	0,42	0	-
23.02.2026	2,389	0	92,213	0	0	89,967	0	0	24	0	0	0	74,1	47,5	0	0,48	0,42	0	-
24.02.2026	2,449	0	103,023	0	0	100,683	0	0	24	0	0	0	71	46,7	0	0,43	0,38	0	-
25.02.2026	2,777	0	108,718	0	0	105,987	0	0	24	0	0	0	75,3	49	0	0,46	0,41	0	-
26.02.2026	2,749	0	111,513	0	0	108,72	0	0	24	0	0	0	75,2	49,6	0	0,47	0,41	0	-
27.02.2026	2,282	0	94,71	0	0	92,525	0	0	24	0	0	0	71,9	47	0	0,48	0,42	0	-
28.02.2026	2,019	0	81,943	0	0	80,075	0	0	24	0	0	0	71,4	46	0	0,49	0,42	0	-
01.03.2026	2,24	0	95,748	0	0	93,589	0	0	24	0	0	0	71	47	0	0,48	0,42	0	-
02.03.2026	2,4	0	101,595	0	0	99,26	0	0	24	0	0	0	71,8	47,5	0	0,48	0,41	0	-
03.03.2026	2,209	0	91,555	0	0	89,468	0	0	24	0	0	0	71,4	46,6	0	0,48	0,41	0	-
04.03.2026	2,49	0	107,478	0	0	105,03	0	0	24	0	0	0	71,4	47,6	0	0,48	0,42	0	-
05.03.2026	2,501	0	109,95	0	0	107,449	0	0	24	0	0	0	71,4	48	0	0,47	0,41	0	-
06.03.2026	2,475	0	106,28	0	0	103,816	0	0	24	0	0	0	72,1	48	0	0,48	0,42	0	-
07.03.2026	2,203	0	96,66	0	0	94,457	0	0	24	0	0	0	71,4	47,5	0	0,48	0,42	0	-
08.03.2026	2,03	0	85,98	0	0	84,033	0	0	24	0	0	0	71,2	46,6	0	0,47	0,4	0	-
09.03.2026	1,928	0	82,408	0	0	80,537	0	0	24	0	0	0	71,3	46,7	0	0,47	0,4	0	-
10.03.2026	1,875	0	77,053	0	0	75,3	0	0	24	0	0	0	71,3	46,2	0	0,48	0,4	0	-
11.03.2026	1,75	0	70,438	0	0	68,835	0	0	24	0	0	0	71,4	45,8	0	0,48	0,4	0	-
12.03.2026	1,912	0	75,778	0	0	74,055	0	0	24	0	0	0	71,3	45,5	0	0,48	0,4	0	-
13.03.2026	1,833	0	75,383	0	0	73,673	0	0	24	0	0	0	71,3	46	0	0,48	0,4	0	-
14.03.2026	1,439	0	57,585	0	0	56,295	0	0	22,95	1,05	786433	32774	70,7	45	0	0,49	0,39	0	-
15.03.2026	1,771	0	68,883	0	0	67,314	0	0	24	0	0	0	71,4	45,1	0	0,48	0,39	0	-
16.03.2026	2,131	0	87,563	0	0	85,572	0	0	24	0	0	0	71,3	46,4	0	0,47	0,39	0	-
17.03.2026	2,131	0	86,098	0	0	84,13	0	0	24	0	0	0	71,5	46,1	0	0,47	0,39	0	-
18.03.2026	2,332	0	100,743	0	0	98,445	0	0	24	0	0	0	71,4	47,4	0	0,47	0,4	0	-
19.03.2026	2,201	0	97,898	0	0	95,709	0	0	24	0	0	0	70,6	47,3	0	0,47	0,4	0	-
20.03.2026	2,18	0	90,408	0	0	88,353	0	0	24	0	0	0	71,3	46,6	0	0,47	0,4	0	-
Итого:	98,456	0	3847,751	0	0	3749,513	0	0	934,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,456																		

Общее время работы системы, ч 936
Период нормальной работы системы, ч 934,95

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
09.02.2026	4241,958	229036,812	0	0	223643,453	0	0	62380,73	358	3318,55	407
20.03.2026	4340,416	232884,547	0	0	227392,969	0	0	63315,68	1292,95	3319,6	408,05

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 10:01:46