

#162985#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР
Куприна 17, Калининград
3341
8178
ВКТ-9
8564
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,41	0	22,012	0	0	21,51	0	0	24	0	0	0	71,5	52,5	0	0,46	0,31	0	-
22.09.2025	0,492	0	26,465	0	0	25,863	0	0	24	0	0	0	71,4	52,4	0	0,46	0,31	0	-
23.09.2025	0,501	0	26,263	0	0	25,658	0	0	24	0	0	0	71,8	52,3	0	0,45	0,31	0	-
24.09.2025	0,499	0	25,905	0	0	25,308	0	0	24	0	0	0	71,8	52,2	0	0,45	0,31	0	-
25.09.2025	0,516	0	27,335	0	0	26,709	0	0	24	0	0	0	71,6	52,4	0	0,45	0,31	0	-
26.09.2025	0,507	0	27,513	0	0	26,887	0	0	24	0	0	0	71,3	52,5	0	0,45	0,31	0	-
27.09.2025	0,423	0	22,597	0	0	22,08	0	0	24	0	0	0	71,6	52,5	0	0,45	0,31	0	-
28.09.2025	0,425	0	23,237	0	0	22,709	0	0	24	0	0	0	71,3	52,6	0	0,45	0,31	0	-
29.09.2025	1,357	0	51,69	0	0	50,48	0	0	24	0	0	0	72,4	48,2	0	0,45	0,31	0	-
30.09.2025	2,002	0	73,703	0	0	71,986	0	0	24	0	0	0	72,3	44,4	0	0,45	0,32	0	-
01.10.2025	1,857	0	68,14	0	0	66,547	0	0	24	0	0	0	72,4	44,4	0	0,45	0,32	0	-
02.10.2025	1,997	0	77,828	0	0	76,043	0	0	24	0	0	0	71,7	45,3	0	0,47	0,36	0	-
03.10.2025	2,043	0	78,173	0	0	76,329	0	0	24	0	0	0	72,8	45,8	0	0,46	0,37	0	-
04.10.2025	1,843	0	68,73	0	0	67,113	0	0	24	0	0	0	72,7	45	0	0,47	0,37	0	-
05.10.2025	1,625	0	57,643	0	0	56,285	0	0	24	0	0	0	72,7	43,8	0	0,48	0,37	0	-
06.10.2025	1,654	0	59,023	0	0	57,632	0	0	24	0	0	0	72,7	44	0	0,48	0,37	0	-
07.10.2025	1,795	0	65,713	0	0	64,168	0	0	24	0	0	0	72,6	44,6	0	0,48	0,37	0	-
08.10.2025	1,774	0	64,735	0	0	63,211	0	0	24	0	0	0	72,7	44,5	0	0,48	0,37	0	-
09.10.2025	1,493	0	52,51	0	0	51,27	0	0	24	0	0	0	72,8	43,7	0	0,48	0,37	0	-
10.10.2025	1,604	0	56,59	0	0	55,255	0	0	24	0	0	0	72,8	43,8	0	0,48	0,37	0	-
11.10.2025	1,437	0	50,003	0	0	48,82	0	0	24	0	0	0	72,9	43,5	0	0,48	0,37	0	-
12.10.2025	1,525	0	53,608	0	0	52,348	0	0	24	0	0	0	72,6	43,5	0	0,48	0,37	0	-
13.10.2025	1,852	0	66,575	0	0	65,002	0	0	24	0	0	0	72,8	44,3	0	0,48	0,37	0	-
14.10.2025	1,931	0	69,813	0	0	68,153	0	0	24	0	0	0	73,1	44,7	0	0,47	0,37	0	-
15.10.2025	1,777	0	63,78	0	0	62,273	0	0	24	0	0	0	72,8	44,3	0	0,48	0,37	0	-
16.10.2025	1,783	0	62,805	0	0	61,31	0	0	24	0	0	0	73,2	44,1	0	0,48	0,37	0	-
17.10.2025	1,801	0	63,23	0	0	61,721	0	0	24	0	0	0	73,2	44,1	0	0,48	0,37	0	-
18.10.2025	2,034	0	73,143	0	0	71,392	0	0	24	0	0	0	73,4	44,8	0	0,47	0,37	0	-
19.10.2025	2,003	0	76,843	0	0	75,075	0	0	24	0	0	0	71,7	44,8	0	0,46	0,37	0	-
20.10.2025	2,209	0	94,115	0	0	92,01	0	0	24	0	0	0	70,7	46,5	0	0,47	0,38	0	-
Итого:	43,169	0	1649,72	0	0	1611,147	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,169																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2025	3960,658	218180,828	0	0	213059,984	0	0	59382,73	766,65	2911,55	1,35
20.10.2025	4003,825	219830,547	0	0	214671,141	0	0	60102,73	1486,65	2911,55	1,35

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.10.2025 7:25:27