

#166402#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР

Куприна 17, Калининград

3341

8178

ВКТ-9

8564

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	2,072	0	86,22	0	0	84,277	0	0	24	0	0	0	71	46,1	0	0,48	0,38	0	-
22.10.2025	1,797	0	71,693	0	0	70,094	0	0	24	0	0	0	70,6	44,8	0	0,48	0,38	0	-
23.10.2025	1,556	0	58,803	0	0	57,48	0	0	24	0	0	0	70,9	43,8	0	0,48	0,37	0	-
24.10.2025	1,615	0	61,903	0	0	60,522	0	0	24	0	0	0	70,6	43,9	0	0,48	0,37	0	-
25.10.2025	1,78	0	67,803	0	0	66,268	0	0	24	0	0	0	71,2	44,3	0	0,47	0,37	0	-
26.10.2025	1,852	0	71,79	0	0	70,163	0	0	24	0	0	0	71,2	44,8	0	0,47	0,37	0	-
27.10.2025	1,985	0	78,16	0	0	76,393	0	0	24	0	0	0	71,1	45,1	0	0,47	0,37	0	-
28.10.2025	1,855	0	72,143	0	0	70,521	0	0	24	0	0	0	70,9	44,6	0	0,47	0,37	0	-
29.10.2025	1,828	0	70,155	0	0	68,569	0	0	24	0	0	0	71,1	44,5	0	0,48	0,37	0	-
30.10.2025	1,79	0	68,558	0	0	67,011	0	0	24	0	0	0	71,1	44,3	0	0,48	0,37	0	-
31.10.2025	1,868	0	79,26	0	0	77,591	0	0	24	0	0	0	68,3	44	0	0,45	0,36	0	-
01.11.2025	1,964	0	78,515	0	0	76,76	0	0	24	0	0	0	70,7	45	0	0,48	0,37	0	-
02.11.2025	1,622	0	60,588	0	0	59,22	0	0	24	0	0	0	71,1	43,7	0	0,49	0,38	0	-
03.11.2025	1,555	0	57,555	0	0	56,257	0	0	24	0	0	0	71	43,4	0	0,49	0,38	0	-
04.11.2025	1,695	0	64,343	0	0	62,891	0	0	24	0	0	0	71,1	44,1	0	0,48	0,37	0	-
05.11.2025	1,598	0	60,228	0	0	58,873	0	0	24	0	0	0	70,9	43,8	0	0,48	0,37	0	-
06.11.2025	1,674	0	63,083	0	0	61,658	0	0	24	0	0	0	71,1	43,9	0	0,48	0,37	0	-
07.11.2025	1,971	0	77,138	0	0	75,394	0	0	24	0	0	0	71,1	44,9	0	0,48	0,37	0	-
08.11.2025	2,066	0	85,64	0	0	83,736	0	0	24	0	0	2	70,5	45,7	0	0,47	0,38	0	-
09.11.2025	2,054	0	82,963	0	0	81,095	0	0	24	0	0	0	71	45,6	0	0,47	0,37	0	-
10.11.2025	2,051	0	80,448	0	0	78,617	0	0	24	0	0	0	71,4	45,3	0	0,48	0,37	0	-
11.11.2025	1,882	0	71,99	0	0	70,352	0	0	24	0	0	0	71,4	44,6	0	0,48	0,37	0	-
12.11.2025	1,957	0	75,413	0	0	73,698	0	0	24	0	0	0	71,3	44,8	0	0,47	0,37	0	-
13.11.2025	1,776	0	68,72	0	0	67,174	0	0	24	0	0	0	71	44,4	0	0,48	0,37	0	-
14.11.2025	1,757	0	67,74	0	0	66,223	0	0	24	0	0	0	70,8	44,1	0	0,48	0,37	0	-
15.11.2025	2,161	0	88,048	0	0	86,039	0	0	24	0	0	0	71,5	46,2	0	0,47	0,37	0	-
16.11.2025	2,55	0	104,338	0	0	101,79	0	0	24	0	0	0	74,2	49	0	0,46	0,37	0	-
17.11.2025	2,342	0	94,54	0	0	92,331	0	0	24	0	0	0	72,4	47	0	0,47	0,38	0	-
18.11.2025	2,454	0	104,23	0	0	101,847	0	0	24	0	0	0	71,6	47,5	0	0,47	0,38	0	-
19.11.2025	2,345	0	95,988	0	0	93,788	0	0	24	0	0	0	71,6	46,6	0	0,48	0,38	0	-
20.11.2025	2,619	0	107,248	0	0	104,681	0	0	24	0	0	0	73,4	48,3	0	0,47	0,38	0	-
Итого:	60,091	0	2375,244	0	0	2321,313	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,091																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2025	4003,825	219830,547	0	0	214671,141	0	0	60102,73	743,95	2911,55	0,05
20.11.2025	4063,919	222205,797	0	0	216992,438	0	0	60846,73	1487,95	2911,55	0,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:19:44