

# #190504#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель Детский Сад № 133, МАДОУ ЦРР  
Адрес потребителя Куприна 17, Калининград  
Номер абонента 3341  
Порядковый номер 8178  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 8564  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	2,426	0	95,85	0	0	93,582	0	0	24	0	0	0	72,9	47	0	0,48	0,38	0	2,2
22.11.2025	2,536	0	102,323	0	0	99,866	0	0	24	0	0	0	73,5	48	0	0,48	0,38	0	1,3
23.11.2025	2,946	0	114,465	0	0	111,431	0	0	24	0	0	0	77,7	51,2	0	0,47	0,38	0	-3,3
24.11.2025	3,007	0	114,158	0	0	111,085	0	0	24	0	0	0	78,4	51,2	0	0,48	0,38	0	-3,9
25.11.2025	2,758	0	104,37	0	0	101,702	0	0	24	0	0	0	76,1	49	0	0,48	0,38	0	-0,9
26.11.2025	2,748	0	104,29	0	0	101,642	0	0	24	0	0	0	75,8	48,8	0	0,48	0,38	0	-0,4
27.11.2025	2,764	0	108,915	0	0	106,198	0	0	24	0	0	0	75,1	49	0	0,48	0,38	0	-1,3
28.11.2025	2,587	0	100,933	0	0	98,453	0	0	24	0	0	0	74,4	48,1	0	0,48	0,38	0	-0,4
29.11.2025	2,599	0	102,83	0	0	100,312	0	0	24	0	0	0	74,3	48,4	0	0,48	0,38	0	-0,3
30.11.2025	2,644	0	103,085	0	0	100,513	0	0	24	0	0	0	75,1	48,8	0	0,48	0,38	0	-0,5
01.12.2025	2,56	0	101,178	0	0	98,748	0	0	24	0	0	0	73,5	47,6	0	0,48	0,38	0	-
02.12.2025	2,81	0	110,513	0	0	107,739	0	0	24	0	0	0	75,3	49,2	0	0,47	0,38	0	-
03.12.2025	2,435	0	103,5	0	0	101,156	0	0	24	0	0	0	71,2	47,1	0	0,47	0,38	0	-
04.12.2025	2,32	0	95,88	0	0	93,702	0	0	24	0	0	0	71,3	46,6	0	0,48	0,38	0	-
05.12.2025	2,112	0	84,328	0	0	82,413	0	0	24	0	0	0	71,3	45,6	0	0,49	0,38	0	-
06.12.2025	1,952	0	76,103	0	0	74,385	0	0	24	0	0	0	71,1	44,8	0	0,49	0,38	0	-
07.12.2025	2,159	0	89,885	0	0	87,879	0	0	24	0	0	0	70,6	46,1	0	0,48	0,38	0	-
08.12.2025	2,139	0	85,858	0	0	83,911	0	0	24	0	0	0	71,2	45,7	0	0,48	0,38	0	-
09.12.2025	1,86	0	71,11	0	0	69,501	0	0	24	0	0	0	71,2	44,4	0	0,49	0,38	0	-
10.12.2025	1,77	0	69,338	0	0	67,793	0	0	24	0	0	0	70,5	44,3	0	0,49	0,38	0	-
11.12.2025	1,828	0	70,733	0	0	69,152	0	0	24	0	0	0	70,7	44,3	0	0,49	0,38	0	-
12.12.2025	1,933	0	74,68	0	0	72,991	0	0	24	0	0	0	71,2	44,6	0	0,48	0,38	0	-
13.12.2025	2,103	0	85,18	0	0	83,258	0	0	24	0	0	0	71	45,8	0	0,47	0,37	0	-
14.12.2025	1,944	0	75,625	0	0	73,917	0	0	24	0	0	0	71,1	44,8	0	0,48	0,38	0	-
15.12.2025	2,255	0	93,99	0	0	91,89	0	0	24	0	0	0	70,7	46,1	0	0,47	0,38	0	-
16.12.2025	2,418	0	100,255	0	0	97,962	0	0	24	0	0	0	71,6	46,9	0	0,47	0,38	0	-
17.12.2025	2,539	0	101,578	0	0	99,154	0	0	24	0	0	0	73,2	47,6	0	0,47	0,38	0	-
18.12.2025	2,529	0	100,498	0	0	98,082	0	0	24	0	0	0	73,5	47,7	0	0,47	0,38	0	-
19.12.2025	2,31	0	95,75	0	0	93,572	0	0	24	0	0	0	71,4	46,7	0	0,48	0,38	0	-
20.12.2025	2,017	0	81,095	0	0	79,278	0	0	24	0	0	0	70,8	45,3	0	0,48	0,38	0	-
Итого:	71,008	0	2818,296	0	0	2751,267	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,008																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.11.2025	4063,919	222205,797	0	0	216992,438	0	0	60846,73	768	2911,55	0
20.12.2025	4134,928	225024,094	0	0	219743,703	0	0	61566,73	1488	2911,55	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 7:40:39