

#206176#

ОАО Мытищинская теплосеть
Районная теплосеть № 39
Теплопункт ул.Колпакова,2

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
Серийный № 6073

Назаровой,59 Московский ДЮЦ

от 20.01.2026 до 19.02.2026 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код	
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки	
20.01.26	00:00	653,9	76713,1	1279550,0	-1202836,9	0,0	67,3	57,5	9,8	0,0	0,2	0,2	54611	00:00	0	8
21.01.26	00:00	654,6	76782,6	1279618,0	-1202835,4	0,0	67,6	57,8	9,8	0,0	0,2	0,2	54635	00:00	0	8
22.01.26	00:00	655,3	76852,2	1279686,0	-1202833,8	0,0	68,0	58,1	9,8	0,0	0,2	0,2	54659	00:00	0	8
23.01.26	00:00	655,9	76921,7	1279754,1	-1202832,4	0,0	67,8	58,2	9,6	0,0	0,2	0,2	54683	00:00	0	8
24.01.26	00:00	656,6	76990,6	1279821,6	-1202831,0	0,0	67,9	58,2	9,6	0,0	0,2	0,2	54707	00:00	0	8
25.01.26	00:00	657,2	77059,1	1279888,8	-1202829,6	0,0	67,8	58,3	9,5	0,0	0,2	0,2	54731	00:00	0	8
26.01.26	00:00	657,8	77127,4	1279955,6	-1202828,2	0,0	67,8	58,2	9,6	0,0	0,2	0,2	54755	00:00	0	8
27.01.26	00:00	658,5	77195,7	1280022,5	-1202826,8	0,0	66,0	56,7	9,2	0,0	0,2	0,2	54779	00:00	64	8
28.01.26	00:00	659,0	77264,3	1280089,4	-1202825,1	0,0	59,1	51,1	8,0	0,0	0,2	0,2	54803	00:00	64	8
29.01.26	00:00	659,6	77333,3	1280156,8	-1202823,5	0,0	63,3	54,3	9,0	0,0	0,2	0,2	54827	00:00	0	8
30.01.26	00:00	660,3	77400,7	1280222,6	-1202822,0	0,0	71,5	60,7	10,8	0,0	0,2	0,2	54851	00:00	0	8
31.01.26	00:00	661,0	77467,7	1280288,0	-1202820,3	0,0	71,8	61,1	10,7	0,0	0,2	0,2	54875	00:00	0	8
01.02.26	00:00	661,7	77534,6	1280353,5	-1202818,9	0,0	72,0	61,4	10,6	0,0	0,2	0,2	54899	00:00	0	8
02.02.26	00:00	662,4	77601,2	1280418,8	-1202817,5	0,0	71,9	61,1	10,8	0,0	0,2	0,2	54923	00:00	0	8
03.02.26	00:00	663,1	77667,6	1280483,8	-1202816,2	0,0	71,8	60,5	11,3	0,0	0,2	0,2	54947	00:00	0	8
04.02.26	00:00	663,9	77733,2	1280548,1	-1202815,0	0,0	71,8	60,5	11,3	0,0	0,2	0,2	54971	00:00	0	8
05.02.26	00:00	664,6	77798,5	1280612,3	-1202813,8	0,0	71,8	60,9	10,9	0,0	0,2	0,2	54995	00:00	0	8
06.02.26	00:00	665,2	77863,9	1280676,3	-1202812,3	0,0	67,7	57,8	9,9	0,0	0,2	0,2	55019	00:00	0	8
07.02.26	00:00	665,8	77929,7	1280740,5	-1202810,8	0,0	61,8	53,0	8,9	0,0	0,2	0,2	55043	00:00	0	8
08.02.26	00:00	666,3	77996,3	1280805,4	-1202809,0	0,0	61,7	53,1	8,6	0,0	0,2	0,2	55067	00:00	0	8
09.02.26	00:00	666,9	78063,4	1280870,8	-1202807,3	0,0	65,7	56,6	9,1	0,0	0,2	0,2	55091	00:00	0	8
10.02.26	00:00	667,6	78130,4	1280936,0	-1202805,6	0,0	71,1	60,7	10,5	0,0	0,2	0,2	55115	00:00	0	8
11.02.26	00:00	668,3	78197,3	1281001,1	-1202803,8	0,0	66,9	57,2	9,7	0,0	0,2	0,2	55139	00:00	0	8
12.02.26	00:00	668,8	78263,1	1281065,3	-1202802,2	0,0	59,3	51,0	8,3	0,0	0,2	0,2	55163	00:00	64	8
13.02.26	00:00	669,3	78328,6	1281129,1	-1202800,5	0,0	56,8	49,1	7,7	0,0	0,2	0,2	55187	00:00	0	8
14.02.26	00:00	669,7	78393,9	1281192,9	-1202799,0	0,0	54,1	46,8	7,3	0,0	0,2	0,2	55211	00:00	64	8
15.02.26	00:00	670,3	78459,3	1281256,6	-1202797,3	0,0	66,2	56,8	9,4	0,0	0,2	0,2	55235	00:00	0	8
16.02.26	00:00	671,0	78523,9	1281319,6	-1202795,7	0,0	70,5	60,5	10,0	0,0	0,2	0,2	55259	00:00	0	8
17.02.26	00:00	671,6	78588,4	1281382,4	-1202794,0	0,0	70,6	60,5	10,1	0,0	0,2	0,2	55283	00:00	0	8
18.02.26	00:00	672,3	78653,7	1281446,0	-1202792,3	0,0	70,5	60,2	10,3	0,0	0,2	0,2	55307	00:00	0	8
19.02.26	00:00	672,9	78719,1	1281509,1	-1202790,1	0,0	67,6	57,8	9,8	0,0	0,1	0,2	55331	00:00	0	8

Главный инженер теплопункта
Козодоев Ж.
19.02.2026

