

ОАО Мытищинская теплосеть
 Районная теплосеть № 39
 Теплопункт ул.Колпакова,2

Назаровой,59

ВТЭ типа ВТЭ-1 П14М
 Серийный № 6073
 Московский ДЮЦ

от 20.12.2025 до 22.01.2026 1 им Изюмченко Л.А.

ДАТА		Энергия		Объем,м3			Температура,С				Давление,МПа		Время,час		Код	
д.м.г	Час	Гкал	под.V1	обр.V2	V1-V2	V3	под.T1	обр.T2	T1-T2	доп.T3	P1	P2	раб.	ош-ки	ошибки	
20.12.25	00:00	637,4	74601,0	1277474,3	-1202873,2	0,0	49,4	42,9	6,6	0,0	0,2	0,2	53867	00:00	0	8
21.12.25	00:00	637,9	74669,8	1277542,1	-1202872,3	0,0	49,6	43,1	6,5	0,0	0,2	0,2	53891	00:00	0	8
22.12.25	00:00	638,3	74738,9	1277610,5	-1202871,6	0,0	49,7	43,3	6,4	0,0	0,2	0,2	53915	00:00	0	8
23.12.25	00:00	638,8	74807,3	1277678,3	-1202871,0	0,0	49,7	43,3	6,5	0,0	0,2	0,2	53939	00:00	0	8
24.12.25	00:00	639,2	74875,2	1277745,0	-1202869,8	0,0	55,2	47,7	7,5	0,0	0,2	0,2	53963	00:00	0	8
25.12.25	00:00	639,8	74942,4	1277811,0	-1202868,6	0,0	60,8	52,3	8,5	0,0	0,2	0,2	53987	00:00	0	8
26.12.25	00:00	640,4	75010,0	1277877,0	-1202867,0	0,0	59,0	50,7	8,3	0,0	0,2	0,2	54011	00:00	0	8
27.12.25	00:00	640,8	75077,2	1277942,9	-1202865,7	0,0	52,1	45,1	7,0	0,0	0,2	0,2	54035	00:00	64	8
28.12.25	00:00	641,2	75144,6	1278008,9	-1202864,2	0,0	46,5	40,4	6,0	0,0	0,2	0,2	54059	00:00	0	8
29.12.25	00:00	641,6	75212,2	1278075,3	-1202863,1	0,0	46,4	40,3	6,0	0,0	0,2	0,2	54083	00:00	0	8
30.12.25	00:00	642,1	75279,9	1278141,6	-1202861,8	0,0	49,0	42,5	6,5	0,0	0,2	0,2	54107	00:00	0	8
31.12.25	00:00	642,6	75348,7	1278209,1	-1202860,4	0,0	58,3	50,5	7,7	0,0	0,2	0,2	54131	00:00	0	8
01.01.26	00:00	643,1	75417,2	1278276,3	-1202859,0	0,0	58,4	50,7	7,7	0,0	0,2	0,2	54155	00:00	0	8
02.01.26	00:00	643,6	75485,6	1278343,4	-1202857,8	0,0	58,4	50,6	7,8	0,0	0,2	0,2	54179	00:00	0	8
03.01.26	00:00	644,1	75553,9	1278410,5	-1202856,6	0,0	58,4	50,8	7,6	0,0	0,2	0,2	54203	00:00	0	8
04.01.26	00:00	644,6	75622,0	1278477,5	-1202855,5	0,0	58,3	50,9	7,5	0,0	0,2	0,2	54227	00:00	0	8
05.01.26	00:00	645,1	75690,0	1278544,4	-1202854,3	0,0	58,3	50,8	7,5	0,0	0,2	0,2	54251	00:00	0	8
06.01.26	00:00	645,7	75758,1	1278611,5	-1202853,4	0,0	58,2	50,6	7,7	0,0	0,2	0,2	54275	00:00	0	8
07.01.26	00:00	646,2	75826,1	1278678,6	-1202852,5	0,0	58,2	50,5	7,7	0,0	0,2	0,2	54299	00:00	0	8
08.01.26	00:00	646,7	75894,0	1278745,6	-1202851,6	0,0	58,2	50,5	7,7	0,0	0,2	0,2	54323	00:00	0	8
09.01.26	00:00	647,2	75961,8	1278812,5	-1202850,7	0,0	58,2	50,3	7,9	0,0	0,2	0,2	54347	00:00	0	8
10.01.26	00:00	647,7	76029,6	1278879,4	-1202849,8	0,0	58,2	50,2	8,0	0,0	0,2	0,2	54371	00:00	0	8
11.01.26	00:00	648,3	76097,5	1278946,5	-1202849,0	0,0	58,1	50,1	8,0	0,0	0,2	0,2	54395	00:00	0	8
12.01.26	00:00	648,8	76165,7	1279013,6	-1202848,0	0,0	58,1	50,2	7,9	0,0	0,2	0,2	54419	00:00	0	8
13.01.26	00:00	649,4	76233,2	1279080,0	-1202846,8	0,0	61,3	52,5	8,8	0,0	0,2	0,2	54443	00:00	0	8
14.01.26	00:00	650,1	76301,3	1279146,9	-1202845,6	0,0	67,1	56,9	10,2	0,0	0,2	0,2	54467	00:00	0	8
15.01.26	00:00	650,7	76369,2	1279213,4	-1202844,2	0,0	66,8	56,5	10,3	0,0	0,2	0,2	54491	00:00	0	8
16.01.26	00:00	651,4	76437,4	1279280,3	-1202842,8	0,0	63,2	54,1	9,2	0,0	0,2	0,2	54515	00:00	64	8
17.01.26	00:00	652,0	76505,9	1279347,3	-1202841,3	0,0	60,5	51,6	8,9	0,0	0,2	0,2	54539	00:00	0	8
18.01.26	00:00	652,6	76574,5	1279414,3	-1202839,8	0,0	67,3	57,6	9,7	0,0	0,2	0,2	54563	00:00	0	8
19.01.26	00:00	653,3	76643,8	1279482,1	-1202838,3	0,0	67,1	57,6	9,5	0,0	0,2	0,2	54587	00:00	0	8
20.01.26	00:00	653,9	76713,1	1279550,0	-1202836,9	0,0	67,3	57,5	9,8	0,0	0,2	0,2	54611	00:00	0	8
21.01.26	00:00	654,6	76782,6	1279618,0	-1202835,4	0,0	67,6	57,8	9,8	0,0	0,2	0,2	54635	00:00	0	8
22.01.26	00:00	655,3	76852,2	1279686,0	-1202833,8	0,0	68,0	58,1	9,8	0,0	0,2	0,2	54659	00:00	0	8

Главный инженер теплопункта
 Козодоев Ж.Ж.
 22.01.2026

