

#283089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград
9895
ТВ7 (АСЦП)
18064015
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	10,684	0	139,769	0	0	135,813	0	0	24	0	80,1	61,3	0,03	0,32	-
22.02.2026	9,087	0	104,033	0	0,008	101,337	0	0,008	24	0	76,3	54,8	0,03	0,31	-
23.02.2026	9,24	0,002	114,561	0	0,006	111,663	0	0,006	24	0	75,3	55,5	0,03	0,32	-
24.02.2026	10,123	0,001	127,094	0	0,006	123,917	0	0,006	24	0	74,8	55,2	0,03	0,32	-
25.02.2026	10,595	0,001	135,879	0	0,008	132,366	0	0,008	24	0	76,2	57,1	0,03	0,32	-
26.02.2026	10,498	0,002	141,874	0	0,012	138,195	0	0,012	24	0	76,2	58	0,03	0,32	-
27.02.2026	8,968	0,003	109,034	0	0,006	106,422	0	0,006	24	0	73	52,8	0,03	0,31	-
28.02.2026	7,414	0,001	83,489	0	0,007	81,492	0	0,007	24	0	73	51,2	0,03	0,31	-
01.03.2026	8,229	0,001	102,743	0	0,002	100,271	0	0,002	24	0	73,2	53,5	0,03	0,31	-
02.03.2026	9,297	0	116,012	0	0,009	113,202	0	0,009	24	0	73,5	53,8	0,03	0,31	-
03.03.2026	8,872	0,002	101,999	0	0,011	99,536	0	0,011	24	0	73,3	52	0,03	0,31	-
04.03.2026	9,711	0,002	126,761	0	0,013	123,69	0	0,013	24	0	73,5	54,7	0,03	0,31	-
05.03.2026	9,433	0,003	121,706	0	0,015	118,755	0	0,015	24	0	73,4	54,4	0,03	0,32	-
06.03.2026	8,838	0,003	105,857	0	0,008	103,298	0	0,008	24	0	73,4	52,9	0,03	0,31	-
07.03.2026	7,189	0,002	87,06	0	0,01	84,97	0	0,01	24	0	73,2	52,9	0,03	0,31	-
08.03.2026	6,552	0,002	71,519	0	0,009	69,814	0	0,009	24	0	72,8	50,3	0,03	0,3	-
09.03.2026	5,979	0,002	62,81	0	0,011	61,32	0	0,011	24	0	72,6	49,3	0,03	0,3	-
10.03.2026	6,565	0,002	66,861	0	0,004	65,282	0	0,004	24	0	72,5	48,4	0,03	0,3	-
11.03.2026	6,339	0,001	63,696	0	0,006	62,192	0	0,006	24	0	72,4	48	0,03	0,3	-
12.03.2026	7,08	0,001	71,071	0	0,002	69,398	0	0,002	24	0	72,3	47,9	0,03	0,3	-
13.03.2026	6,638	0	68,738	0	0,009	67,114	0	0,009	24	0	72,4	48,7	0,03	0,3	-
14.03.2026	4,792	0,002	47,373	0	0,009	46,273	0	0,009	24	0	71,7	47	0,03	0,29	-
15.03.2026	5,953	0,002	59,728	0	0,006	58,327	0	0,006	24	0	72,1	47,7	0,03	0,3	-
16.03.2026	7,901	0,001	82,066	0	0,006	80,107	0	0,006	24	0	72,9	49,3	0,03	0,3	-
17.03.2026	7,607	0,001	78,798	0	0,011	76,926	0	0,011	24	0	72,6	49	0,03	0,3	-
18.03.2026	8,054	0,002	93,23	0	0,01	90,989	0	0,01	24	0	73	51,9	0,03	0,3	-
19.03.2026	7,702	0,002	86,869	0	0,009	84,787	0	0,009	24	0	73	51,3	0,03	0,3	-
20.03.2026	7,768	0,002	79,357	0	0,004	77,464	0	0,004	24	0	72,8	48,8	0,03	0,3	-
Итого:	227,108	0	2649,987	0	0,217	2584,92	0	0,217	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,244														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	5637,477	94258,861	0	13,937	92391,034	0	13,763	27098	128
20.03.2026	5864,583	96908,846	0	14,154	94975,953	0	13,977	27770	128

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:52:55