

#146593#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград

| Заводской номер счётчика 18064015 | Показания прибора, ГДж 20.09.2025 | Предыдущие показания, ГДж 20.08.2025 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 4372,544 | 4349,854 | 22.69 | 5.419 |

Подпись исполнителя



#146261#

Отчёт за период с 20.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента

Порядковый номер 9895

Тип теплосчёта TB7 (ASCII)

Заводской номер 18064015

Номер системы 1

Отчёт сформирован 23.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | thap, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 21.08.2025 | - | 0,946 | 0 | 14,291 | 0 | 0 | 13,997 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 50,9 | 0,02 | 0,28 |
| 22.08.2025 | - | 0,913 | 0 | 12,43 | 0 | 0 | 12,166 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 50,3 | 0,02 | 0,28 |
| 23.08.2025 | - | 0,676 | 0 | 10,257 | 0 | 0 | 10,039 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 52,2 | 0,02 | 0,28 |
| 24.08.2025 | - | 0,679 | 0 | 10,144 | 0 | 0 | 9,931 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,4 | 0,02 | 0,28 |
| 25.08.2025 | - | 0,267 | 0 | 30,14 | 0 | 0 | 29,704 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 53,4 | 0 | 0,12 |
| 26.08.2025 | - | 0 | 0 | 0,685 | 0 | 0 | 0,684 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,9 | 30,3 | 0 | 0,01 |
| 27.08.2025 | - | 0 | 0 | 1,016 | 0 | 0 | 1,014 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24,1 | 32,9 | 0 | 0,03 |
| 28.08.2025 | - | 0 | 0 | 0,637 | 0 | 0 | 0,636 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23,2 | 29,8 | 0 | 0,08 |
| 29.08.2025 | - | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 0 | 0,047 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 23,3 | 0 | 0,08 |
| 30.08.2025 | - | 0,083 | 0 | 13,049 | 0 | 0,002 | 12,966 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 35,3 | 33,7 | 0 | 0,17 |
| 31.08.2025 | - | 0,685 | 0 | 14,408 | 0 | 0 | 14,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 53,4 | 0,04 | 0,27 |
| 01.09.2025 | - | 1,001 | 0 | 13,943 | 0 | 0 | 13,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 50 | 0,04 | 0,27 |
| 02.09.2025 | - | 1,022 | 0 | 14,203 | 0 | 0 | 13,907 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 49,9 | 0,03 | 0,27 |
| 03.09.2025 | - | 0,971 | 0 | 13,735 | 0 | 0 | 13,449 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 50,2 | 0,03 | 0,27 |
| 04.09.2025 | - | 0,963 | 0 | 13,852 | 0 | 0 | 13,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 50,4 | 0,03 | 0,27 |
| 05.09.2025 | - | 0,972 | 0 | 14,106 | 0 | 0 | 13,815 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 50,4 | 0,03 | 0,27 |
| 06.09.2025 | - | 0,633 | 0 | 10,712 | 0 | 0 | 10,495 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,5 | 52 | 0,02 | 0,27 |
| 07.09.2025 | - | 0,644 | 0 | 11,456 | 0 | 0 | 11,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 52,9 | 0,02 | 0,27 |
| 08.09.2025 | - | 0,964 | 0 | 13,921 | 0 | 0 | 13,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 50,6 | 0,02 | 0,27 |
| 09.09.2025 | - | 0,979 | 0 | 13,79 | 0 | 0 | 13,504 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 50 | 0,02 | 0,27 |
| 10.09.2025 | - | 0,957 | 0 | 13,926 | 0 | 0 | 13,639 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 50,4 | 0,02 | 0,27 |
| 11.09.2025 | - | 0,976 | 0 | 14,501 | 0 | 0 | 14,203 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 50,6 | 0,02 | 0,27 |
| 12.09.2025 | - | 1,027 | 0 | 14,773 | 0 | 0 | 14,447 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 50 | 0,02 | 0,27 |
| 13.09.2025 | - | 0,65 | 0 | 11,534 | 0 | 0 | 11,301 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 52,6 | 0,02 | 0,27 |
| 14.09.2025 | - | 0,655 | 0 | 12,096 | 0 | 0 | 11,851 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,4 | 53,2 | 0,02 | 0,27 |
| 15.09.2025 | - | 1,042 | 0 | 14,67 | 0 | 0 | 14,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 49,9 | 0,02 | 0,27 |
| 16.09.2025 | - | 1,087 | 0 | 14,98 | 0 | 0 | 14,668 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 49,7 | 0,02 | 0,27 |
| 17.09.2025 | - | 1,092 | 0 | 14,865 | 0 | 0 | 14,555 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 49,5 | 0,02 | 0,27 |
| 18.09.2025 | - | 1,078 | 0 | 14,871 | 0 | 0 | 14,562 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 49,7 | 0,02 | 0,27 |
| 19.09.2025 | - | 1,075 | 0 | 14,311 | 0 | 0 | 14,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,5 | 49,1 | 0,02 | 0,27 |
| 20.09.2025 | - | 0,653 | 0 | 11,215 | 0 | 0 | 10,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 52,3 | 0,02 | 0,27 |
| Итого: | - | 22,69 | 0 | 378,564 | 0 | 0,002 | 371,167 | 0 | 0,002 | 744 | 0 | 60,05 | 47,58 | 0,02 | 0,23 |

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|--------|---------|--------|
| 20.08.2025 | 4349,854 | 79052,04 | 0 | 11,479 | 77599,102 | 0 | 11,341 | 22688 | 122 |
| 20.09.2025 | 4372,544 | 79430,606 | 0 | 11,481 | 77970,271 | 0 | 11,343 | 23432 | 122 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения