

#166401#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 124, МАДОУ
Печатная 43, Калининград

9895
ТВ7 (ASCII)
18064015
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	6,139	0	66,194	0	0	64,674	0	0	24	0	71,3	48,6	0,03	0,3	-
22.10.2025	5,337	0	51,839	0	0	50,669	0	0	24	0	70,6	45,4	0,03	0,3	-
23.10.2025	4,718	0	43,801	0	0	42,819	0	0	24	0	70,2	43,8	0,03	0,29	-
24.10.2025	4,723	0	43,68	0	0	42,7	0	0	24	0	70,3	43,9	0,03	0,29	-
25.10.2025	4,707	0	45,693	0	0	44,663	0	0	24	0	70,5	45,3	0,03	0,3	-
26.10.2025	4,947	0	49,798	0	0	48,671	0	0	24	0	70,7	46,4	0,03	0,3	-
27.10.2025	6,19	0	63,391	0	0	61,945	0	0	24	0	71,1	47,2	0,03	0,3	-
28.10.2025	6,182	0	64,152	0	0	62,692	0	0	24	0	71	47,4	0,03	0,3	-
29.10.2025	6,179	0	63,062	0	0,033	61,612	0	0,033	24	0	71,3	47,3	0,03	0,3	-
30.10.2025	6,067	0,005	61,739	0	0	60,337	0	0	24	0	70,8	46,7	0,03	0,3	-
31.10.2025	6,207	0	64,493	0	0	63,032	0	0	24	0	70,7	47,2	0,03	0,3	-
01.11.2025	6,305	0	69,122	0	0	67,545	0	0	24	0	71,1	48,7	0,03	0,3	-
02.11.2025	5,192	0	52,44	0	0	51,246	0	0	24	0	70,9	46,6	0,03	0,3	-
03.11.2025	5,084	0	51,265	0	0	50,111	0	0	24	0	70,5	46,2	0,03	0,3	-
04.11.2025	5,506	0	59,278	0	0	57,939	0	0	24	0	70,7	48	0,03	0,3	-
05.11.2025	5,431	0	52,519	0	0	51,336	0	0	24	0	70,5	45,2	0,03	0,3	-
06.11.2025	5,697	0	56,513	0	0,011	55,231	0	0,011	24	0	70,7	46,1	0,03	0,3	-
07.11.2025	6,433	0,002	68,349	0	0	66,792	0	0	24	0	70,9	47,9	0,03	0,3	-
08.11.2025	6,435	0	77,228	0	0	75,463	0	0	24	0	71,1	50,7	0,03	0,3	-
09.11.2025	6,368	0	74,323	0	0	72,616	0	0	24	0	71,2	50,3	0,03	0,3	-
10.11.2025	6,658	0	71,739	0	0	70,107	0	0	24	0	70,9	48,2	0,03	0,3	-
11.11.2025	6,446	0	67,379	0	0	65,853	0	0	24	0	70,7	47,3	0,03	0,3	-
12.11.2025	6,667	0	70,844	0	0	69,231	0	0	24	0	70,9	47,8	0,03	0,3	-
13.11.2025	6,106	0	61,746	0	0	60,35	0	0	24	0	70,7	46,5	0,03	0,3	-
14.11.2025	6,087	0	61,495	0	0	60,106	0	0	24	0	70,6	46,4	0,03	0,3	-
15.11.2025	6,8	0	85,412	0	0	83,459	0	0	24	0	71,2	51,7	0,03	0,3	-
16.11.2025	7,754	0	97,321	0	0	94,899	0	0	24	0	74,7	55,1	0,04	0,31	-
17.11.2025	7,709	0	87,257	0	0,021	85,166	0	0,021	24	0	73	51,4	0,03	0,31	-
18.11.2025	8,086	0,004	101,166	0	0	98,795	0	0	24	0	72,1	52,5	0,03	0,31	-
19.11.2025	7,822	0	90,699	0	0	88,564	0	0	24	0	72,3	51,2	0,03	0,31	-
20.11.2025	8,6	0	106,44	0	0	103,839	0	0	24	0	73,8	54	0,03	0,31	-
Итого:	192,582	0	2080,377	0	0,065	2032,462	0	0,065	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,997														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	4483,123	80566,375	0	11,493	79080,922	0	11,355	24148	126
20.11.2025	4675,706	82646,75	0	11,558	81113,384	0	11,419	24892	126

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 10:33:51