

#207614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Печатная 31-41, Калининград (ТП2)
4342
9908
ТВ7 (АСЦП)
17054195
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	13,702	0,008	149,971	0	0,023	145,201	0	0,023	24	0	85,8	63,3	0,04	0	-8,3
25.01.2026	13,946	0,005	161,887	0	0,024	156,731	0	0,024	24	0	85,9	64,7	0,04	0	-9,4
26.01.2026	13,554	0,006	145,117	0	0,027	140,715	0	0,027	24	0	83,6	60,6	0,04	0	-7,3
27.01.2026	12,42	0,006	136,24	0	0,025	132,254	0	0,025	24	0	81,8	59,4	0,03	0	-4,4
28.01.2026	12,402	0,006	133,5	0	0,03	129,568	0	0,03	24	0	82,1	59,3	0,04	0	-3,8
29.01.2026	13,289	0,007	144,341	0	0,025	139,867	0	0,025	24	0	84,6	61,9	0,04	0	-6
30.01.2026	14,006	0,006	154,746	0	0,02	149,723	0	0,02	24	0	86,8	64,6	0,04	0,01	-9,7
31.01.2026	14,593	0,005	175,944	0	0,028	170,104	0	0,027	24	0	88	67,5	0,04	0,01	-12,4
01.02.2026	14,501	0,007	171,019	0	0,024	165,331	0	0,024	24	0	88	67,1	0,05	0,01	-13,8
02.02.2026	15,259	0,006	179,549	0	0,024	173,372	0	0,023	24	0	89,8	68,8	0,05	0,01	-18,9
03.02.2026	15,312	0,006	175,735	0	0,024	169,551	0	0,023	24	0	90,9	69,4	0,06	0,01	-20,1
04.02.2026	14,835	0,006	152,881	0	0,03	147,504	0	0,029	24	0	90,9	66,9	0,05	0	-18
05.02.2026	14,387	0,007	135,904	0	0,034	131,207	0	0,033	24	0	90	63,9	0,04	0	-12,3
06.02.2026	13,212	0,008	123,92	0	0,031	119,89	0	0,03	24	0	86,9	60,6	0,04	0	-7,6
07.02.2026	12,749	0,007	124,004	0	0,026	120,248	0	0,026	24	0	83,4	58,1	0,03	0	-3,2
08.02.2026	12,365	0,006	128,01	0	0,022	124,175	0	0,022	24	0	82,9	59,2	0,04	0	-3,3
09.02.2026	13,466	0,005	149,785	0	0,031	145,12	0	0,03	24	0	84,8	62,7	0,04	0	-4,9
10.02.2026	14,077	0,007	155,211	0	0,025	150,092	0	0,025	24	0	87,6	65,3	0,05	0,01	-12,1
11.02.2026	13,669	0,006	149,81	0	0,028	145,043	0	0,027	24	0	85,9	63,4	0,04	0,01	-12,4
12.02.2026	12,014	0,007	132,779	0	0,033	128,997	0	0,032	24	0	80,6	58,4	0,03	0	-3,8
13.02.2026	11,841	0,007	133,889	0	0,037	130,191	0	0,036	24	0	79,1	57,4	0,03	0	-0,7
14.02.2026	12,048	0,008	132,964	0	0,026	129,124	0	0,026	24	0	81,1	58,9	0,04	0	-1,2
15.02.2026	12,769	0,006	124,289	0	0,034	120,362	0	0,033	24	0	85,5	60,2	0,05	0	-6,7
16.02.2026	13,664	0,008	129,454	0	0,02	125,072	0	0,02	24	0	88,9	62,9	0,05	0,01	-11,2
17.02.2026	14,214	0,005	137,31	0	0,028	132,506	0	0,027	24	0	90,7	65,1	0,05	0,01	-
Итого:	338,294	0	3638,259	0	0,679	3521,948	0	0,667	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,8														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	1211,946	13581,141	0	3,457	13233,973	0	3,418	3197	8
17.02.2026	1550,238	17219,4	0	4,136	16755,921	0	4,085	3797	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.02.2026 8:37:21