

#207613#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (АСЦП)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	5,985	0	36,7	0	0	35,528	0	0	24	0	86,3	46,1	0,42	0,41	-10,9
22.01.2026	6,206	0	36,695	0	0	35,513	0	0	24	0	86,7	45	0,42	0,41	-12,2
23.01.2026	6,178	0	37,85	0	0	36,652	0	0	24	0	85,8	45,6	0,42	0,41	-11,6
24.01.2026	5,522	0	34,94	0	0	33,84	0	0	24	0	85,6	46,7	0,42	0,41	-8,3
25.01.2026	5,266	0	34,835	0	0	33,76	0	0	24	0	84,6	47,4	0,42	0,41	-9,4
26.01.2026	6,039	0	40,05	0	0	38,877	0	0	24	0	82,2	45,1	0,42	0,41	-7,3
27.01.2026	5,86	0	39,585	0	0,001	38,436	0	0,001	24	0	81,7	45,3	0,42	0,41	-4,4
28.01.2026	5,798	0	38,145	0	0	37,013	0	0	24	0	82,7	45,3	0,42	0,41	-3,8
29.01.2026	6,41	0	38,125	0	0	36,917	0	0	24	0	86	44,5	0,42	0,41	-6
30.01.2026	6,13	0	35,465	0	0	34,308	0	0	24	0	87,3	44,7	0,42	0,41	-9,7
31.01.2026	5,395	0	32,045	0	0	31	0	0	24	0	87,3	45,7	0,42	0,41	-12,4
01.02.2026	5,316	0	30,34	0	0	29,333	0	0	24	0	88,2	45	0,42	0,41	-13,8
02.02.2026	6,315	0	34	0	0	32,844	0	0	24	0	89,4	43,6	0,42	0,41	-18,9
03.02.2026	6,739	0	36,215	0	0	34,962	0	0	24	0	90,3	44,3	0,42	0,41	-20,1
04.02.2026	6,378	0	35,58	0	0	34,368	0	0	24	0	89,5	45,2	0,42	0,41	-18
05.02.2026	6,518	0	38,26	0	0	36,995	0	0	24	0	88	46	0,42	0,41	-12,3
06.02.2026	6,199	0	39,56	0	0	38,346	0	0	24	0	84,4	45,8	0,42	0,41	-7,6
07.02.2026	5,265	0	36	0	0	34,941	0	0	24	0	82,3	46,4	0,42	0,41	-3,2
08.02.2026	5,02	0	33,95	0	0	32,935	0	0	24	0	83,1	46,7	0,42	0,41	-3,3
09.02.2026	6,068	0	35,76	0	0	34,611	0	0	24	0	86,7	44,8	0,42	0,41	-4,9
10.02.2026	6,362	0	37,555	0	0	36,364	0	0	24	0	85,9	44,2	0,42	0,41	-12,1
11.02.2026	5,852	0	38,83	0	0	37,688	0	0	24	0	82,3	45,2	0,42	0,41	-12,4
12.02.2026	5,781	0	41,23	0	0	40,109	0	0	24	0	78,8	44,3	0,42	0,41	-3,8
13.02.2026	5,621	0	40,07	0	0,001	38,955	0	0,001	24	0	79,7	45,3	0,42	0,41	-0,7
14.02.2026	5,349	0	36,22	0	0	35,132	0	0	24	0	83,3	47	0,42	0,41	-1,2
15.02.2026	5,271	0	33,05	0	0	31,967	0	0	24	0	87,6	48,2	0,42	0,41	-6,7
16.02.2026	6,444	0	36,615	0	0	35,356	0	0	24	0	90	46,6	0,42	0,41	-11,2
17.02.2026	6,316	0	36,47	0	0	35,239	0	0	24	0	89	46,3	0,42	0,41	-17,4
18.02.2026	5,956	0	37,61	0	0	36,457	0	0	24	0	84,3	45,3	0,42	0,41	-11,6
19.02.2026	5,868	0	39,32	0	0	38,194	0	0	24	0	81,1	44,4	0,42	0,41	-
20.02.2026	5,675	0	39,365	0	0,001	38,251	0	0,001	24	0	80,5	45,1	0,42	0,41	-
Итого:	183,102	0	1140,435	0	0,003	1104,891	0	0,003	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,733														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	2979,074	39718,495	0	0,754	38803,268	0	0,747	30940	944
20.02.2026	3162,177	40858,93	0	0,757	39908,16	0	0,75	31684	944

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:52:10