

#162982#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (ASCII)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,68	0	8,38	0	0	8,216	0	0	24	0	65,6	45,8	0,42	0,41	-
22.09.2025	1,221	0	12,52	0	0	12,266	0	0	24	0	66,9	43,1	0,42	0,41	-
23.09.2025	1,335	0	13,62	0	0	13,345	0	0	24	0	66,7	42,8	0,42	0,41	-
24.09.2025	1,208	0	12,675	0	0	12,422	0	0	24	0	66,3	43,1	0,42	0,41	-
25.09.2025	1,32	0	13,37	0	0	13,102	0	0	24	0	66,5	42,5	0,42	0,41	-
26.09.2025	1,325	0	13,175	0	0	12,908	0	0	24	0	66,9	42,4	0,42	0,41	-
27.09.2025	0,866	0	10,115	0	0	9,916	0	0	24	0	65,8	44,9	0,42	0,41	-
28.09.2025	0,745	0	8,985	0	0	8,81	0	0	24	0	65,4	45,2	0,42	0,41	-
29.09.2025	2,088	0	18,045	0	0,025	17,678	0	0,025	24	0	67	38,8	0,42	0,41	-
30.09.2025	3,048	0,003	23,795	0	0	23,291	0	0	24	0	68,5	37,2	0,42	0,4	-
01.10.2025	2,572	0	31,1	0	0	30,606	0	0	24	0	57,5	37,4	0,42	0,41	-
02.10.2025	4,145	0	39,07	0	0	38,237	0	0	24	0	68,7	42,8	0,42	0,41	-
03.10.2025	3,161	0	31,565	0	0	30,901	0	0	24	0	68,2	43,8	0,42	0,41	-
04.10.2025	0,813	0	9,775	0	0	9,581	0	0	24	0	66	45,8	0,42	0,41	-
05.10.2025	0,625	0	8,055	0	0	7,899	0	0	24	0	65,1	46,2	0,42	0,41	-
06.10.2025	2,193	0	21,215	0	0	20,769	0	0	24	0	68,1	42,9	0,42	0,41	-
07.10.2025	2,43	0	22,805	0	0	22,329	0	0	24	0	68	42	0,42	0,41	-
08.10.2025	2,232	0	21,415	0	0	20,972	0	0	24	0	67,7	42,3	0,42	0,41	-
09.10.2025	2,197	0	21,07	0	0	20,637	0	0	24	0	67,3	41,9	0,42	0,41	-
10.10.2025	2,562	0	24,395	0	0	23,889	0	0	24	0	67,7	42,1	0,42	0,41	-
11.10.2025	0,747	0	9,045	0	0	8,866	0	0	24	0	66,1	45,9	0,42	0,41	-
12.10.2025	0,623	0	7,795	0	0	7,644	0	0	24	0	65,3	45,8	0,42	0,41	-
13.10.2025	2,439	0	23,35	0	0	22,865	0	0	24	0	67,8	42,3	0,42	0,41	-
14.10.2025	2,52	0	23,655	0	0	23,16	0	0	24	0	68	42	0,42	0,41	-
15.10.2025	2,415	0	23,1	0	0	22,616	0	0	24	0	68,1	42,6	0,42	0,41	-
16.10.2025	2,24	0	21,435	0	0	20,986	0	0	24	0	68,1	42,6	0,42	0,41	-
17.10.2025	2,34	0	22,655	0	0	22,178	0	0	24	0	68,3	43,1	0,42	0,41	-
18.10.2025	0,855	0	10,43	0	0	10,225	0	0	24	0	65,7	45,8	0,42	0,41	-
19.10.2025	0,692	0	8,595	0	0	8,429	0	0	24	0	65,2	45,5	0,42	0,41	-
20.10.2025	2,369	0	21,345	0	0	20,888	0	0	24	0	69	41,9	0,42	0,41	-
Итого:	54,006	0	536,55	0	0,025	525,631	0	0,025	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,899														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	2603,439	36646,715	0	0,352	35806,315	0	0,348	28012	944
20.10.2025	2657,445	37183,265	0	0,377	36331,944	0	0,373	28732	944

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:32:27