

#190500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ  
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)  
4538  
8435  
ТВ7 (АСЦП)  
17053808  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2025 | 2,846   | 0         | 21,595  | 0       | 0       | 21,077  | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,3   | 41,1   | 0,42    | 0,41    | 0,2         |
| 22.11.2025 | 0,977   | 0         | 8,955   | 0       | 0       | 8,755   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 43,8   | 0,42    | 0,41    | 2,2         |
| 23.11.2025 | 0,769   | 0         | 6,55    | 0       | 0       | 6,395   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,7   | 44     | 0,42    | 0,41    | 1,3         |
| 24.11.2025 | 4,415   | 0         | 29,66   | 0       | 0       | 28,858  | 0      | 0      | 24       | 0       | 78,5   | 42     | 0,42    | 0,41    | -3,3        |
| 25.11.2025 | 5,541   | 0         | 39,45   | 0       | 0       | 38,408  | 0      | 0      | 24       | 0       | 77,5   | 43     | 0,42    | 0,41    | -3,9        |
| 26.11.2025 | 5,324   | 0         | 39,24   | 0       | 0       | 38,22   | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,8   | 43,6   | 0,42    | 0,41    | -0,9        |
| 27.11.2025 | 5,469   | 0         | 40,295  | 0       | 0       | 39,262  | 0      | 0      | 24       | 0       | 76,2   | 42,9   | 0,42    | 0,41    | -0,4        |
| 28.11.2025 | 5,237   | 0         | 39,94   | 0       | 0       | 38,924  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,8   | 43,7   | 0,42    | 0,41    | -1,3        |
| 29.11.2025 | 4,594   | 0         | 36,975  | 0       | 0       | 36,04   | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,5   | 45,1   | 0,42    | 0,41    | -0,4        |
| 30.11.2025 | 4,464   | 0         | 36,03   | 0       | 0       | 35,113  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,9   | 45,5   | 0,42    | 0,41    | -0,3        |
| 01.12.2025 | 5,169   | 0         | 41,37   | 0       | 0       | 40,341  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,9   | 44,3   | 0,42    | 0,41    | -0,5        |
| 02.12.2025 | 5,417   | 0         | 40,805  | 0       | 0,008   | 39,75   | 0      | 0,008  | 24       | 0       | 76,5   | 44     | 0,42    | 0,41    | -           |
| 03.12.2025 | 4,792   | 0,001     | 40,465  | 0       | 0       | 39,504  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,9   | 43,9   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 04.12.2025 | 4,827   | 0         | 42,305  | 0       | 0       | 41,346  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 43,2   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 05.12.2025 | 3,635   | 0         | 32,195  | 0       | 0,004   | 31,48   | 0      | 0,004  | 24       | 0       | 70,4   | 42,8   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 06.12.2025 | 1,005   | 0,001     | 10,13   | 0       | 0       | 9,921   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 43,3   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 07.12.2025 | 0,74    | 0         | 8,07    | 0       | 0       | 7,908   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,5   | 44,2   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 08.12.2025 | 3,821   | 0         | 33,185  | 0       | 0       | 32,444  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,5   | 42,4   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 09.12.2025 | 3,973   | 0         | 34,895  | 0       | 0       | 34,124  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 42,4   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 10.12.2025 | 2,55    | 0         | 22,92   | 0       | 0       | 22,42   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 42,4   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 11.12.2025 | 3,848   | 0         | 34,05   | 0       | 0       | 33,301  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,9   | 42,3   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 12.12.2025 | 3,774   | 0         | 33,93   | 0       | 0       | 33,174  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,4   | 43,2   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 13.12.2025 | 0,962   | 0         | 10,045  | 0       | 0       | 9,837   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 44,3   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 14.12.2025 | 0,707   | 0         | 7,84    | 0       | 0       | 7,682   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,6   | 44,6   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 15.12.2025 | 3,927   | 0         | 33,775  | 0       | 0       | 33,029  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 41,7   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 16.12.2025 | 5,177   | 0         | 43,365  | 0       | 0       | 42,353  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 43,1   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 17.12.2025 | 5,088   | 0         | 40,86   | 0       | 0       | 39,832  | 0      | 0      | 24       | 0       | 75,3   | 44,8   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 18.12.2025 | 5,066   | 0         | 41,195  | 0       | 0       | 40,185  | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,3   | 44,2   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 19.12.2025 | 4,883   | 0         | 43,33   | 0       | 0       | 42,344  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,2   | 43,7   | 0,42    | 0,41    | -           |
| 20.12.2025 | 4,129   | 0         | 39,62   | 0       | 0       | 38,742  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,2   | 44,7   | 0,42    | 0,41    | -           |
| Итого:     | 113,126 | 0         | 933,04  | 0       | 0,012   | 910,769 | 0      | 0,012  | 720      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 27,02   |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3   | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.11.2025 | 2718,773 | 37737,03 | 0      | 0,737  | 36873,66  | 0     | 0,73  | 29476   | 944    |
| 20.12.2025 | 2831,9   | 38670,07 | 0      | 0,749  | 37784,429 | 0     | 0,742 | 30196   | 944    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:41:37