

#194080#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детская областная больница Калининградской области, ГБУЗ
Дмитрия Донского 23, Калининград (хоз корпус Лит.О)
4538
8435
ТВ7 (ASCII)
17053808
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.12.2025	3,923	0	37,76	0	0	36,915	0	0	24	0	70,5	45,1	0,42	0,41	5,6
22.12.2025	4,712	0	43,105	0	0,001	42,134	0	0,001	24	0	70,8	44,1	0,42	0,41	5,6
23.12.2025	5,095	0	40,035	0	0	38,998	0	0	24	0	76,6	45,4	0,42	0,41	3,7
24.12.2025	5,457	0	37,475	0	0	36,357	0	0	24	0	83	47,2	0,42	0,41	0
25.12.2025	5,479	0	38,62	0	0	37,534	0	0	24	0	80,2	45,3	0,42	0,41	-6,3
26.12.2025	3,798	0	32,16	0	0,003	31,409	0	0,003	24	0	72,3	43,5	0,42	0,41	-5,6
27.12.2025	0,847	0	9,235	0	0	9,045	0	0	24	0	67,3	45	0,42	0,41	4,4
28.12.2025	0,743	0	8,04	0	0	7,877	0	0	24	0	66,8	44,2	0,42	0,41	5,4
29.12.2025	4,168	0	32,54	0	0	31,757	0	0	24	0	73,4	42,1	0,42	0,41	3,8
30.12.2025	3,856	0	28,445	0	0	27,695	0	0	24	0	77,3	44,1	0,42	0,41	2,5
31.12.2025	2,133	0	14,81	0	0	14,4	0	0	24	0	79,4	44,1	0,42	0,41	-1,1
01.01.2026	4,665	0	34,375	0	0	33,426	0	0	24	0	79,4	46,1	0,42	0,41	-4,2
02.01.2026	5,023	0	39,305	0	0	38,277	0	0	24	0	77	45,7	0,42	0,41	-5,2
03.01.2026	4,667	0	36,175	0	0	35,214	0	0	24	0	77,7	46	0,42	0,41	1,2
04.01.2026	4,745	0	35,395	0	0	34,409	0	0	24	0	79,9	46,9	0,42	0,41	-0,6
05.01.2026	4,836	0	36,15	0	0	35,137	0	0	24	0	80	47,2	0,42	0,41	-4
06.01.2026	5,379	0	37,165	0	0	36,056	0	0	24	0	82,9	47,3	0,42	0,41	-3
07.01.2026	5,08	0	34,725	0	0	33,661	0	0	24	0	84,2	48,2	0,42	0,41	-5,5
08.01.2026	5,038	0	32,495	0	0	31,47	0	0	24	0	85,7	47,5	0,42	0,41	-7,8
09.01.2026	5,691	0	36,055	0	0	34,926	0	0	24	0	85,3	46,4	0,42	0,41	-11
10.01.2026	5,237	0	36,32	0	0	35,245	0	0	24	0	82,6	47,1	0,42	0,41	-9,6
11.01.2026	4,972	0	35,905	0	0	34,864	0	0	24	0	81,6	47,6	0,42	0,41	-5,2
12.01.2026	5,812	0	38,21	0	0	37,059	0	0	24	0	83,4	46	0,42	0,41	-5,2
13.01.2026	6,012	0	37,79	0	0,001	36,626	0	0,001	24	0	84,5	45,3	0,42	0,41	-
14.01.2026	5,77	0	36,76	0	0	35,641	0	0	24	0	83,9	45,3	0,42	0,41	-
15.01.2026	5,458	0	38,945	0	0	37,885	0	0	24	0	78,8	44,4	0,42	0,41	-
16.01.2026	5,859	0	38,65	0	0	37,529	0	0	24	0	81,7	44,4	0,42	0,41	-
17.01.2026	5,366	0	35,045	0	0	33,961	0	0	24	0	84,7	46,9	0,42	0,41	-
18.01.2026	5,214	0	33,28	0	0	32,225	0	0	24	0	85,9	47,3	0,42	0,41	-
19.01.2026	5,957	0	36,055	0	0	34,9	0	0	24	0	86,5	45,8	0,42	0,41	-
20.01.2026	6,181	0	37,4	0	0	36,207	0	0	24	0	86,2	45,5	0,42	0,41	-
Итого:	147,173	0	1048,425	0	0,005	1018,839	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,152														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.12.2025	2831,9	38670,07	0	0,749	37784,429	0	0,742	30196	944
20.01.2026	2979,074	39718,495	0	0,754	38803,268	0	0,747	30940	944

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.01.2026 7:40:52